



bednarka 30x4-uziom fundamentowy sztuczny

Drut FeZn Ø8mm

Złącze kontrolne

Wykonać uziom fundamentowy.
Dopuszczalna rezystancja uziemienia ≤10Ω
Przewody odprowadzające prowadzić w rurach odgromowych w elewacji.
Złącza kontrolne instalować w puszkach SZO w gruncie

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAŻU OSP ŁAZY			
ADRES OBIEKTU:		Łazy, gm. Łuków nr ewid. działki 570	
TYTUŁ: Schemat instalacji odgromowej			SKALA: 1:100
			NUMER: E-3
PROJEKTANT:	Dariusz Kędziora	SPRAWDZAJĄCY:	Michał Kalinowski
NR UPRAWNIEŃ:	LUB/0037/PWBE/18	NR UPRAWNIEŃ:	LUB/0115/PWBE/17
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	12.2023