



**UWAGI:**

- Stosować rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX
- Rury zasilające pętle grzewcze w izolacji z pianki PE 6 mm
- Rozdzielacze z grupą pompową, przepływomierzami, zaworem termostatycznym, silownikami termicznymi

<div>SM</div>		BIURO PROJEKTOWE "PROKON" Sławomir Miziła 98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029	
OBJEKT: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na Żłobek, wraz z przebudową i nadbudową; Goszczanów ul. Kaliska 5a			
INWESTOR: Gmina Goszczanów, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów		BRANŻA: SANITARNA	
RYSUNEK: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OGRZEWANIA			SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Kominiarek	NR UPR.: LOD/0851/PWOS/07	DATA: 2023. 12.	NR RYS: S-3