

OZNACZENIA:

- TYP B - PRZEWODY STALOWE OCYNKOWANE
- TYP A - PRZEWODY PE-RT Z OSŁONĄ ANTYDYFUZYJNĄ PROWADZONE W PEDZLACH
- TYP A - PRZEWODY OZNAKOWANIE PROWADZONE W PEDZLACH
- PKW INSTALACJA C.O.
- KOMPENSATOR MIESZKOWY
- PUNKT STAŁY

UWAGI:

1) PRZEWODY STALOWE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W DZIAŁ. MY 75.
2) PRZEWODY PE-RT PROWADZONE W PODŁOGDZIE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ gr. 6mm

Zamawiający:
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87

Inwestycja:
REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "TĘBEC"
Kategoria XVI obiekty budowlanego.

Lokalizacja:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Budynek nr 15
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Projekt:
ROZWINIĘCIE INSTALACJI cz.1

Specjalność:	Faza:	Nr wydania:
INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY	03

Data sporządzenia:	Skala:	Oznaczenie:	Sekcja:	Nr arkusza/ilość:
21.05.2024 r.		PW : CO	-	03

Projektował:	Sprawdzenie:	
mgr inż. B. Rutkowska	Piotr Hrehorów	

POWIELANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO PRZEROBKA, W TYM KOPIOWANIE WYGRAWERU, ZAPISU NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH, ORAZ ZWIELOKROTNIANIE ZA POMOCĄ KSERO, ZABRANIA SIĘ BEZ ZGODY AUTORA, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MICHAŁ DUDA, TOMASZ SUPRONIUK I PAWEŁ DUDA GBDS PARK WOLA SPÓŁKA JAWNA