



OZNACZENIA:

- PRZEWODY STALOWE ZEWNĘTRZNIE OCYNKOWANE
- PRZEWODY PE-RT Z OSŁONĄ ANTYDYFUZYJNĄ PROWADZONE W PESZLACH (ZASILENIE/POWRÓT)
- PRZEWODY ODWADNIAJĄCE PROWADZONE W PESZLACH
- PION INSTALACJI C.O.
- GRZEJNIKI STALOWE PEYTOWE PODŁĄCZANE OD DOŁU
- KM KOMPENSATOR MIESZKOWY
- PS PUNKT STAŁY
- ro+2,56 RZĘDNA OSI PRZEWODU

UWAGI:

- PRZEWODY STALOWE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W DZ.U. NR 75
- PRZEWODY PE-RT PROWADZONE W PODŁODZE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ gr. 6mm
- NIEOPISANE ŚREDNICE RUR PROWADZONYCH W PESZLACH - 2x dn16x2,2
- RZĘDNE PRZEWODÓW STALOWYCH ROZLICZANE OD "ZERA" DLA PODŁOGI PARTERU
- SPÓD NIEOPISANYCH GRZEJNIKÓW NA WYSOKOŚCI 12 cm NAD POZIOMĄ WYKONCZONĄ PODŁOGI
- PODEJŚCIA POD ROZDZIELACZE PROWADZIĆ W ŚCIANIE KORYTARZA

Investor:
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87



Investycja:
REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
Szkoty Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZĘBIEC"
Kategoria XVI obiektu budowlanego.

Lokalizacja:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Przedmiot:

RZUT KONDYGNACJI 2

Specjalność:	Faza:	Nr wydania:
INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY	03
Data sporządzenia:	Skala:	Oznaczenie:
21.05.2024 r.	1:100	PW : CO
Projektował:	Uprawnienia:	Nr porządkowy:
mgr inż. B. Rutkowska	MAZ/04/TV/P005/19	02

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJA, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PODATKI UPRAŚNIACZANE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTODUPLI, REPRODUKCJI, PRZEBIERU ORAZ DOKONYWANE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POJEDYNYCH.