

## **7. Wnioski i zalecenia.**

1. Wykonano jeden otwór badawczy o głębokości 5,0 m.
2. Wykonanym wierceniem stwierdzono występowanie gruntów organicznych do głębokości 0,10 m., grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia.
3. Zwierciadło swobodne wody gruntowej stwierdzono do głębokości 3,7 m. W okresie wzmożonych opadów może ulec podwyższeniu o ca. 0,5m.
4. **Obiekt kategorii I geotechnicznej.**
5. **Zalecane uwzględnienie agresywności wód gruntowych, który będzie zabezpieczał fundamenty zbiornika oraz infrastrukturę towarzyszącą w strefie wód gruntowych.**