


ZŁĄCZE KABLOWE ZK-3/PBL 160A KK

WYPOSAŻENIE:
Obudowa lakierowana
Fundament wyposażony w uchwyty kablowe
Most szynowy z zaciskami V-klema
Szyna PEN
Podstawa bezpiecznikowa listwowa 160A

DANE ZNAMIONOWE:
Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Prąd znamionowy ciągły: 160 / 100 A
Stopień ochrony IP: 44
Klasa ochronności: II
Stopień odporności IK: 10



SOLESTA-PRO		SOLESTA-PRO 37-700 Przemysły, ul. Lelewela 8/11	
TYTUŁ: Budowa dwóch wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą na terenie dz. ewid. nr 906/1 obr. Bolestraszyce, stanowiącej nieruchomość gruntową w obszarze ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce		Temat rys. SCHEMAT Z ŁĄCZA ZK3	
ADRES: Bolestraszyce, gm. Żurawica działka nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181320_2 Żurawica		ELEKTRYKA	
OBIEKT: Pawilon parkowy, schody terenowe		PROJEKT ZMIENIONY	
INWESTOR: ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH 37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130		PT	ELEKTRYCZNA
		etap	branza
	projektował: pr. elektr.	mgr inż. Henryk Flisak	uprawnienia nr ewid. UAN-II-7342/206/94
---	sprawdził: pr. elektr.	mgr inż. Ł. Głubisz	uprawnienia nr ewid. PDK/0006/PWOE/18
06.2023r.	E10		
data	Nr rys.		
Zastrzeżenie: służy wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odłączony komputernie bez pisemnej zgody pracowni "SOLESTA-PRO" w Przemysle.			