



UWAGI
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

LEGENDA

	przegroda
	PRZEGRODA PPOŻ. REI 120

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - STROPY				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań
1	ST-1	35	REI-120	spełnione
2	ST-2	35	REI-120	spełnione
3	ST-3	35	REI-60	nie spełnione
4	ST-4	14	REI-120	spełnione

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	Data :
mgr inż. Dorota Setlak SLK/2416/POOK/08			listopad 2018
mgr inż. arch. Leszek Fliciński 55/10/SLOKK/II			Skala :
			1:100
			Nr rys. : P6