

01/02	Rozdzienica obiektowa piwnicy TL.
02/02	Rozdzienica obiektowa piwnicy TL. Schemat strukturalny

- Układ sieci: TN-S
- Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
  - obudowy urządzeń.

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.

- Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
  - miejscowe połączenia wyównawcze, ochronne.

UWAGA:

Projektowane obwody zlokalizowane w istniejącej rozdzielnicy obiektowej.

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

- 1Q...  
2Q...  
3Q...  
E...  
F...  
1F...  
2F...  
3F...  
4F...  
5F...  
FL...  
K...  
KM...  
KT...  
KP...  
1L...  
2L...  
3L...  
4L...  
5L...  
6L...

– wyłącznik mocy  
– rozłącznik mocy  
– rozłącznik główny, izolacyjny  
– lampka kontrolna  
– podstawa bezpiecznikowa  
– rozłącznik bezpiecznikowy  
– wyłącznik nadprądowy  
– wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym  
– wyłącznik silnikowy  
– ogranicznik mocy  
– wyłącznik różnicowoprądowy  
– stycznik instalacyjny  
– przełącznik impulsowy  
– przełącznik czasowy  
– przekładnik pomocniczy  
– transformator bezpieczeństwa  
– przetwornik prądowy  
– prostownik  
– falownik  
– przekształtnik d.c./a.c.  
– przekształtnik a.c./a.c.
- — — — —

obudowa rozdzielnicy  
element obcy  
(zainstalowany poza rozdzielnicą)

Jednostka projektowa :	Experts Group Doroła Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	Rozdzielnica TL piwnica - schemat strukturalny		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
PROJEKTANT: INŻ. MARIUSZ KOŚCIORZ nr. upr. 585/01		grudzień 2018	IE-51
SPRAWDZAJĄCY:MGR INŻ. WITOLD PIERZ nr. upr. SLK.0984/PW/OE/05		Skała :	

<		01		02		03		04		05		06		07		>													
L1, L2, L3																													
N																													
A																													
B																													
C																													
D																													
Adres obwodu		TL / AW1																											
Ilość elementów		8																											
Moc zainstalowana [kW]		0,04																											
Parametry przewodu/kabla elektroenergetycznego		YDYzo 3x1,5																											
Nazwa odbiornika energii elektrycznej/aparatu		Oprawy oświetlenia awaryjnego																											
Dodatkowe informacje																													
PROJEKTOWAŁ: M. Kosiórz 585/01		SPRAWDZIŁ: W. Pierz 984/05		ASYSTENT PROJEKTANTA DATA: 12.2018 r.		BRANŻA: EL		NAZWA RYSUNKU: Rozdzielnica obiektowa TL Schemat strukturalny		NUMER RYSUNKU: IE-51		NUMER ARKUSZA: 02/02		REWIZJA: 00		SKALA: -		Faza: PW											
A4		01		02		03		04		05		06		07		A4													