



LEGENDA

- ⏏ – wypust uziemienia
- ⊕ – złącze kontrolne doziemne
- – zwód poziomy, drut FeZn Ø8m
- – przewód odprowadzający, drut FeZn Ø8m
- ⊕ – złącze krzyżowe
- – połączenie trwałe spawane

Uwagi

- Instalację odgromową wykonać należy w IV klasie LPS.
- Jako zwody poziome należy zastosować drut FeZn Ø8mm układany na uchwytach systemowych na powierzchni dachu.
- Jako przewody odprowadzające należy zastosować drut FeZn Ø8mm układany p/t w warstwie ocieplenia w rurkach odgromowych.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

Projektant:

euro

projekt

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WĄZÓW 29A

42-204 HERBY UL. LUBLINIECKA 36

TEL./FAX: (34) 3725055; 3666648

NIP 573-180-95-52;

Inwestor:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie

ul. Gzichowska 27,

42-500 Będzin

Temat:

Projekt techniczny wewnętrznych instalacji elektrycznych dla przebudowy budynku inspekcji weterynaryjnej w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Gzichowska 27, dz. nr ewid. 19/10, obr. 0001 Będzin, jedn. ewid. 240101 1 Będzin

Adres:

42-500 Będzin, ul. Gzichowska 27, dz. nr ewid. 19/10, obr. 0001 Będzin, jedn. ewid. 240101 1 Będzin

Tytuł rys.:

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA

Autor opracowania:	mgr inż. Paweł Kupczyk				Podpis	
Projektant:	mgr inż. Tomasz SOLUCH		Nr uprawnień SLK/1079/POOE/05		Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Adam PANICZ		Nr uprawnień SLK/0622/PWOE/05		Podpis	
Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100	12.2022	P-T	ELEKTRYCZNA	E5		22_042
MODYFIKACJE/REWIZJE:						