



3g	6g	16g	23g	31g	35g	1o	4o	2o	3o	5o	6o	7o – sekcja a	7o – sekcja b	5s	6s
gniazda DATA pom. biurowe	gniazda DATA pom. biurowe	gniazda DATA pom. biurowe i sekretariat	gniazda DATA sala narad	gniazda DATA serwerownia	Punkt zasilania domofon	Oświetlenie parter korytarz, wiatrołap, klatka schodowa	Oświetlenie parter pom. sekcyjne, łazienka, WC	Oświetlenie parter pom. biurowe	Oświetlenie parter pom. biurowe, archiwum, pom. wypoczynkowe	Oświetlenie parter pom. socjalne, sekretariat, sala narad	Oświetlenie piwnic garaże, pom. magazynowe i techniczne	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji	Pompa ciepła zasilanie jednostki wewnętrznej	Pompa ciepła zasilanie doprowadzić do jednostki wewnętrznej (zasilanie grzałki)
N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 5x2,5	N2XH–J 5x2,5
1,6kW	1,6kW	0,6kW	0,8kW	0,2kW	0,1kW	0,6kW	0,4kW	0,6kW	0,5kW	0,6kW	0,3kW	0,1kW	0,1kW	6,6kW	9,0kW
L3	L1	L2	L3	L1	L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2	L1,L2,L3	L1,L2,L3

Projektant:				42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WĄZÓW 29A 42-284 HERBY UL. LUBLINIENIEKA 36 TEL./FAX. (34) 3725055; 3666648 NIP 573-180-95-52;		TEL./FAX. 660456041;							
Inwestor:		Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie ul. Gzichowska 27, 42-500 Będzin											
Temat:		Projekt techniczny wewnętrznych instalacji elektrycznych dla przebudowy budynku inspekcji weterynaryjnej w Będzinie											
Adres:		42-500 Będzin, ul. Gzichowska 27, dz. nr ewid. 19/10, obr. 0001 Będzin, jedn. ewid. 240101 1 Będzin											
Tytuł rys.:		SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TR - ARKUSZ 3											
Autor opracowania:		mgr inż. Paweł Kupczyk				Podpis							
Projektant:		mgr inż. Tomasz SOLUCH		Nr uprawnień SLK/1079/POOE/05		Podpis							
Sprawdził:		mgr inż. Adam PANICZ		Nr uprawnień SLK/0622/PWOE/05		Podpis							
Skala:		Data:		Faza:		Branża:		Nr rys.:		Rewizja:		Kod projektu:	
/		12.2022		P-T		ELEKTRYCZNA		E6				22_042	