Zasilanie w ciepło centrali wentylacyjnej na dachu

Pompa obiegu grzewczego 25PDe60C zawór dwudrogowy dn20 z napędem, programator pracy, czujnik temp. wewn.

Zejście instalacji co grzejnikowej zasilającej parter z piwnicy 2xdn64

Zejście instalacji co zasilającej piętro z piwnicy 2xdn64

Zejście instalacji grzewczej zasilającej centrale wentylacyjne 2xdn64

Zejście przewodów wentylacyjnych do szachty montażowej i do centali wentyl. w piwnicy

Wentylator dachowy dn250

Wentylator dachowy dn250

WYWIEW 4500 m3/s

Czerpnia dachowa 400x600

NAWIEW 4500 m3/s

Przewód spalinowy dn180

Wywiew dn160

Grzejnik łazienkowy 377W

Grzejnik włączyć do rozdzielacza na parterze

Zasilanie instalacji co podłogowej na piętrze jako oddzielny obieg grzewczy rygiel ładowy z kotłowni wejowej - średnica 2xdn75

Grzejnik włączyć do rozdzielacza na parterze

Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 10-elementowy

Rozdzielacz włączyć do instalacji grzejnikowej na parterze

Pompa obiegu grzewczego 25PDe60C zawór dwudrogowy dn20 z napędem, programator pracy, czujnik temp. wewn.

NR01	taras 497,0m²	NR12	pomieszczenie biurowe 150,44m²	NR23	komunikacja 23,11m²
NR02	komunikacja 42,71m²	NR13	klatka schodowa 27,05m²	NR24	pomieszczenie pomocnicze 15,83m²
NR03	szyb windy 4,00m²	NR14	magazyn czystej bielizny 5,18m²	NR25	wc 10,18m²
NR04	pomieszczenie biurowe 23,07m²	NR15	komunikacja 8,27m²	NR26	pomieszczenie pomocnicze 4,28m²
NR05	magazyn 16,86m²	NR16	brudownik 3,99m²	NR27	wc inwalida 4,11m²
NR06	pomieszczenie pomocnicze 8,05m²	NR17	pom.gospodarcze z wyjściem na taras 11,85m²	NR28	klatka schodowa 20,44m²
NR07	pomieszczenie pomocnicze 4,70m²	NR18	komunikacja 113,25m²	NR29	łazienka 4,57m²
NR08	magazyn 16,86m²	NR19	stolarnia 133,96m²	NR30	pracownia ergoterapeutyczna 73,89m²
NR09	pomieszczenie socjalne 16,90m²	NR20	pomieszczenie pomocnicze 25,45m²	NR31	pracownia ergoterapeutyczna i rehabilitacji 73,89m²
NR10	komunikacja 3,07m²	NR21	pomieszczenie pomocnicze 25,40m²	NR32	magazyn 25,17m²
NR11	pomieszczenie pomocnicze 52,03m²	NR22	pomieszczenie pomocnicze 15,18m²	NR33	pracownia 79,81m²

ZESTAWIENIE ROZDZIELACZY CO

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego

RP-2-1 - 10 elementowy (dn16 - 560m)
RP-2-2 - 6 elementowy (dn16 - 390m)
RP-2-3 - 10 elementowy (dn16 - 560m)
RP-2-4 - 6 elementowy (dn16 - 390m)
RP-2-5 - 10 elementowy (dn16 - 560m)
RP-2-6 - 6 elementowy (dn16 - 390m)
RP-2-7 - 10 elementowy (dn16 - 560m)
RP-2-8 - 6 elementowy (dn16 - 390m)
RP-2-9 - 10 elementowy (dn16 - 560m)
RP-2-10 - 6 elementowy (dn16 - 390m)
RP-2-11 - 10 elementowy (dn16 - 560m)

Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego

RG-2-1 - 5 elementowy (dn16 - 40m)
RG-2-2 - 5 elementowy (dn16 - 90m) (z zaworem do ogrzewania podłogowego w łazience)
RG-2-3 - 5 elementowy (dn16 - 54m)
RG-2-4 - 6 elementowy (dn16 - 76m)
RG-2-5 - 4 elementowy (dn16 - 68m)

REI 60

REI 120

PIĘTRO

FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SKP JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-86-37
WŁOCŁAWEK 87-800 UL.KALISKA 90/69

INWESTOR: SPZLO W RACIĄŻKU UL PRZEMIEŚLSKA 1 87-721 RACIĄŻEK

ADRES INWESTYCJI: 87-721 RACIĄŻEK UL PRZEMIEŚLSKA 1
DZ. NR. 698/6, 591/1, 698/7

TEMAT: ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO - OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU O NOWY ODDZIAŁ WRAZ Z NIEZB. INFRASTR.

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/PDWS/07 podpis

OPRACOWAŁ: mgr inż. Alicja Denkowska UA-V-7342-5/6/98 WK podpis

TEMAT RYSUNKU: instalacja co rzut piętro

SKALA 1:100

DATA: 15.04.2018

RYSUNEK: 10

TEN RYSUNEK, JEST PRZEDMIOTEM AUTORSKIM, PRAWNIE CHRONIONYM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, WYKORZYSTANIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEJ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.