

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

Dostawa betonu cementowego jamistego – 400 m³*

*- ilość szacunkowa przewidziana do zakupu.

II. Wymagania dotyczące jakości dostarczanych materiałów

Oferowany beton cementowy jamisty powinien spełniać następujące wymagania:

- Klasa wytrzymałości co najmniej **C16/20**, zgodnie z PN-EN 206-1
- Klasa ekspozycji **XF3, XM1, XC4**
- Gęstość, tolerancja w stosunku do betonu wg zatwierdzonej recepty: **± 4,0%**
- Wytrzymałość na zginanie w 28 dniu wiązania: minimum **2,5 MPa**
- Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu w 28 dniu wiązania: minimum **1,9 MPa**
- Mrozoodporność F100, przy badaniu metodą bezpośrednią – ubytek masy próbki, nie więcej niż **5%**, a spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej niż **20%**
- Zawartość wolnych przestrzeni: **od 10 do 25%**
- Uziarnienie mieszanki mineralnej **D_{max} = 8 mm**
- Konsystencja mieszanki: **S1 – S4**
- Początek wiązania: **nie wcześniej niż po 120 minutach**

Przeznaczenie betonu: Nawierzchnia drogowa przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego, ze sporadycznym wjazdem samochodów do 3,5t.

III. Pozostałe warunki realizacji

- Po zawarciu umowy Wykonawca powinien dostarczyć receptę (Badania Typu) na oferowaną mieszankę betonową wraz z badaniami tejże mieszanki celem jej zatwierdzenia przez Zamawiającego.
- W przypadku konieczności zastosowania środka chemicznego do pielęgnacji wbudowanego betonu Wykonawca zapewni w cenie betonu odpowiednią ilość środka pielęgnującego.

IV. Transport

- Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy