



# Gmina Jastków

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  
21-002 Jastków  
tel: 81 502 04 25 fax: 81 502 01 44  
NIP: 713-28-71-020

Internet:  
<http://www.jastkow.pl>  
[poczta@jastkow.pl](mailto:poczta@jastkow.pl)

Jastków, dnia 21-04-2021

WŚ.7011.11.2021.KP.1

## WARUNKI TECHNICZNE

na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Panieńszczyzna

1. Opracować projekt techniczny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i uzgodnić go z Gminą Jastków.
2. Miejsce włączenia projektowanej sieci: do istniejącej studni o rzędnej terenu 219,49 i rzędnej dna 218,09 w działce 533/5 w miejscowości Panieńszczyzna.
3. Do budowy sieci dopuszczamy stosowanie rur (posiadające aprobatę techniczną i świadectwo zgodności z następujących materiałów: PVC SN 8, lite, PE-RC – spełniające wymogi normy PN-EN 1401).
4. Studnie rewizyjne projektować z kręgów betonowych o średnicy min  $\phi 1000$  mm. Dopuszcza się możliwość wykonania na ciągach kanalizacyjnych studni przeglądowych z tworzyw sztucznych o średnicy min  $\phi 400$  mm.
5. Materiały użyte powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budowie kanalizacji sanitarnej.
6. Przy projektowaniu kanalizacji zachować odpowiednie spadki i postępować wg obowiązujących norm i warunków technicznych wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej.
7. Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.
8. Przebieg sieci i przyłączy ustalić z właścicielami działek, przez które przebiega projektowana trasa.
9. Przejścia pod przeszkodami trwałymi /drogi, parkingi, zjazdy/ wykonać w rurach osłonowych.
10. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu na naradzie koordynującej w Starostwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Wykonane odcinki sieci kanalizacji zainwentaryzować geodezyjnie.
12. Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane z zachowaniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL w Warszawie.
13. Warunki tracą ważność z upływem dwóch lat od daty ich wystawienia.

Podinspektor ds. Inwestycji  
i Obsługi Mieszkańców

Kinga Popielarczyk

Wydział:	Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
sprawę prowadzi:	Kinga Popielarczyk
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 76 1240 5497 1111 0010 6615 2726	

