

Załącznik nr 21

LP	KOMÓRKA ORGANIZ.	POMIESZCZENIE	Pow. w m2	ILOŚĆ	POW. ŁĄCZNIE	UWAGI	ilość osób	ilość osób komórki			
1	Zarząd	sekretariat	20 m ²	1	20 m ²	z aneksem socjalnym, z miejscem oczekiwania interesantów lub podwładnych	1	2			
2	Zarząd	biuro naczelnika	30 m ²	1	30 m ²		1				
3	Zarząd	sanitariat	5 m ²	1	5 m ²	węzeł sanitarny, natrysk					
4	Zarząd	pom. wypoczynkowe	10 m ²	1	10 m ²	część wypoczynkowa					
5	Zarząd	sala odpraw	20 m ²	1	20 m ²	sala odpraw kierownictwa zarządu wyposażona w zestaw do wideokonferencji - na 10 osób					
6	Wydział I	sekretariat	20 m ²	1	20 m ²	z aneksem socjalnym	1	21			
7	Wydział I	biuro naczelnika	20 m ²	1	20 m ²		1				
8	Wydział I	biuro z-ca nac.	20 m ²	1	20 m ²		1				
9	Wydział I	biuro 2-osobowe	18 m ²	5	90 m ²	ODN/SNP jedno stanowisko x 4	10				
10	Wydział I	biuro 1-osobowe	12 m ²	4	48 m ²	ODN/SNP jedno stanowisko x 2	4				
11	Wydział I	pokój przesłuchań	10 m ²	1	10 m ²	z osobym wejściem przedzielone lustrem weneckim, wspólnie z Wydziałem II					
12	Wydział I	pokój okazały	10 m ²	1	10 m ²	z osobym wejściem przedzielone lustrem weneckim, wspólnie z wwWydziałem II					
13	Wydział I	biuro 4-osobowe	30 m ²	1	30 m ²	ODN/SNP dwa stanowiska	4				
14	Wydział I	magazyn	8 m ²	1	8 m ²	magazyn podgrzewany w tym druków, materiałów biurowych i innych materiałów eksploatacyjnych					
15	Wydział I	mag. przejś. dow. Rz	10 m ²	1	10 m ²						
16	Wydział I	kserokopiarnia/niszczarnia	5 m ²	1	5 m ²	pomieszczenie przeznaczone na niszczarnię i kserokopiarnię, konieczność podłączenia sieciowych urządzeń wysokowydajnych/wielofunkcyjnych, ilość w zależności od układu kondygnacji i lokalizacji wydziałów,					
17	Wydział II	sekretariat	20 m ²	1	20 m ²		z aneksem socjalnym	1			
18	Wydział II	biuro naczelnika	20 m ²	1	20 m ²		1				
19	Wydział II	biuro z-cy naczelnika	20 m ²	1	20 m ²		1				
20	Wydział II	biuro 2-osobowe	18 m ²	5	90 m ²	ODN/SNP jedno stanowisko x 4	10				
21	Wydział II	biuro 1-osobowe	12 m ²	4	48 m ²	ODN/SNP jedno stanowisko x 2	4				
22	Wydział II	biuro 4-osobowe	30 m ²	1	30 m ²	ODN/SNP dwa stanowiska	4				
23	Wydział II	kserokopiarnia/niszczarnia	5 m ²	1	5 m ²	pomieszczenie przeznaczone na niszczarnię i kserokopiarnię, konieczność podłączenia sieciowych urządzeń wysokowydajnych/wielofunkcyjnych, ilość w zależności od układu kondygnacji i lokalizacji wydziałów,					
								21			

24	Wydział II	magazyn	8	1	8 m ²	pomieszczenie magazynowe - magazyn podręczny w tym druków, materiałów biurowych i innych materiałów eksploatacyjnych	
25	Wydział II	mag. przejś. dow. Rz	10	1	10 m ²		
26	WWK	sekretariat	20 m ²	1	20 m ²		1
27	WWK	biuro naczelnika	20 m ²	1	20 m ²		1
28	WWK	biuro z-cy naczelnika	20 m ²	1	20 m ²		1
29	WWK	biuro 2-osobowe	18 m ²	2	36 m ²	ODN/SNP dwa stanowiska	4
30	WWK	biuro 1-osobowe	13 m ²	7	91 m ²		7
31	WWK	kserokopiarnia/niszczenia	5 m ²	1	5 m ²	pomieszczenie przeznaczone na niszczenie i kserokopiarnie, konieczność podłączenia sieciowych urządzeń wysokowydajnych (wielofunkcyjnych, ilość w zależności od układu kondygnacji i lokalizacji wydziałów,	
32	WWK	akwarium	14 m ²	1	14 m ²		
33	WWK	sala operacyjna/sztabowa	40 m ²	1	40 m ²	sala operacyjna/sztabowa ze ścianą multimedialną (12 osobowa), z biurkami niestandardowymi wyposażonymi w gniazda umożliwiający podłączenie sprzętu informatycznego przez każdego z uczestników.	
34	WWK	biura 4-osobowe	30 m ²	1	30 m ²		4
35	WWK	magazyn operacyjny	6 m ²	1	6 m ²	pomieszczeń biurowych do pracy zespołowej stałej (czterooosobowe), ODN/SNPx4	
36	WWK	Magazyn	14	1	14		
37	ZPIN	kancelaria	30 m ²	1	30 m ²	kancelaria tajna z miejscem pracy dla 3 osób, ODNx1	3
38	ZPIN	kancelaria międzynarodowa	6 m ²	1	6 m ²		
39	ZPIN	kancelaria - archiwum podręczne	30 m ²	1	30 m ²	archiwum podręczne przy kancelarii	

farba lamperyjna na pełnej wysokości	gres	x	x**	x*			
farba lamperyjna na pełnej wysokości	gres	x	x**	x*			
rękaw	a - gres/ b - wykl. dyw.			x*	zab. kuchenna		
	wykl. Dyw.			x*			
	wykl. Dyw.			x*			
	winył. homo.	x		x*			
	winył. homo.	x					
	winył. homo.						
	winył. homo.						2 szt. PEL -D + 1 PEL -S
	winył. homo.	x			żaluzje automatyczne	Na każde st. Pracy należy przewidzieć 1 PEL -ST + 1 dodatkowy do pom. PEL we florboxach lub na ścianie w zależności od projektu aranżacji	
	winył. homo.	x			żaluzje automatyczne	Na każde st. Pracy należy przewidzieć 1 PEL -ST + 1 dodatkowy do pom. PEL we florboxach lub na ścianie w zależności od projektu aranżacji	
	winył. homo.	x		x*			
farba lamperyjna na pełnej wysokości	gres	x	x**	x*			
Jak dla klasy K2S1- typ.3,	winył. homo.	x	x	x*	Lada podawcza	szyby oklejone folią, uniemożliwiającą wgląd do pom z zewnątrz. Pom. Biurowe 4 os i wydzielona czytelnia	
Jak dla klasy K2S1- typ.3,	winył. homo.	x	x				
Jak dla klasy K2S1- typ.3	winył. homo.	x	x		regaly przesuwne z napędem manualnym	wejście od kancelarii, szyby oklejone folią uniemożliwiającą wgląd do pom.	

40	ZPIN	składnica akt	15 m ²	1	15 m ²	pomieszczenie podręcznej składnicy akt bieżących przy kancelarii,		
41	ZPIN	Czytelnia	6 m ²	1	6 m ²			
42	Sekcja Inform. Śled.	sekretariat	20 m ²	1	20 m ²		1	
43	Sekcja Inform. Śled.	biuro kierownika	20 m ²	1	20 m ²		1	
44	Sekcja Inform. Śled.	pom. specjalne 3-os	40 m ²	1	40 m ²	pomieszczenie open space na 3 stanowisk, pomieszczenie z punktami typu floorbox. Stoły specjalne laboratoryjne, regulowane w płaszczyźnie pionowej. Ściany, podłoga, stoły – ochrona elektrostatyczna. System gaśniczy PPOŻ. Kontrola dostępu – obustronna + kamera. Pomieszczenie o polepszonej wentylacji, każde stanowisko badawcze na oddzielnym łączu elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspą pomocniczną	3	
45	Sekcja Inform. Śled.	pom. specjalne 3-os	40 m ²	1	40 m ²		3	
46	Wydz. Inform. Śled.	biuro 1-osobowe	14 m ²	2	28 m ²			8
47	Sekcja Inform. Śled.	biuro 1-osobowe	14 m ²	1	14 m ²			
48	Sekcja Inform. Śled.	"kiosk"	8 m ²	1	8 m ²	pomieszczenie bez okien stanowiące klatkę Faradaya czyli chroniące przed polem elektromagnetycznym posiadające cechy odbijające i pochłaniające energię elektromagnetyczną w zakresie częstotliwości od 9kHz do 27,5 GHz. Izolowane od sieci radiowych i telekomunikacyjnych. Wyposażone w stół warsztatowy, który razem z podłogą powinien być chroniony elektrostatycznie.		
49	Sekcja. Inform. Śled.	magazyn	10 m ²	1	10 m ²			
50	Sekcja. Inform. Śled.	magazyn	10 m ²	1	10 m ²			
52	Zarząd	Biuro do systemu SWIZE biuro odpraw/wideo	18 m ²	2	36 m ²			
53	Zarząd	pokój zawiadomień	10 m ²	1	10 m ²	- pomieszczenie biurowe pracy zbiorowej czterostanowiskowe (SWIZE), ODN/SN-Px1, SWIZEX2, z możliwością wykorzystania pomieszczenia do wideokonferencji poprzez system SWIZE i udział 6 osób		
54	Zarząd	Sala konferencyjna	85 m ²	1	85 m ²			
55	Zarząd	ODN ściśle tajny/PTK	10 m ²	1	10 m ²			
56	Zarząd	Pom. Odsłuchu (PTK)	10 m ²	1	10 m ²			
57	Zarząd	magazyn sala odpraw	14 m ²	1	14 m ²	- sala odpraw 60 osobowa, ze ścianą wideokonferencyjną i zestawem do wideokonferencji, z gniazdam i zasilającymi typu floorbox umożliwiającymi podłączenie uczestników do sieci teleinformatycznej i energetycznej, konieczność uzgodnienia wysokości sali, z punktem socjalnym		
						pomieszczenie na ODN ściśle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odsłuchu PTK,		
						pomieszczenie na ODN ściśle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odsłuchu PTK,		
						- magazyn na stoły, krzesła i materiały konferencyjne, zlokalizowany przy sali odpraw		

Jak dla klasy K2S1- typ.3	winył. homo.	X	X		regaty przesuwne z napędem manualnym	wejście od kancelarii, szyby oklejone folią uniemożliwiająca wgląd do pom.	
Jak dla klasy K2S1- typ.3	winył. homo.					szyby oklejone folią, uniemożliwiająca wgląd do pom z zewnątrz.	
regaw	a - gres/ b - wykt. dyw. wykt. Dyw.				zab. kuchenna		
farba ekranująca	wykładzina winylowa homogeniczna elektrostatyczna, uziemiona	X		X	system gaśniczy, wentylacja 10 w/h, w trybie awaryjnym 15 w/h	floorboxy (PEL-ST) + 1 rezerwowe, każde stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie elektrycznym,	Gaszenie gazem.
farba ekranująca	wykładzina winylowa homogeniczna elektrostatyczna, uziemiona	X		X	system gaśniczy, wentylacja 10 w/h, w trybie awaryjnym 15 w/h	floorboxy (PEL-ST) + 1 rezerwowe, każde stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie elektrycznym,	Gaszenie gazem.
	winył. homo.	X					
	winył. homo.	X					
farba lamperyjna na pełnej wysokości	gres	X	X**	X*			
farba lamperyjna na pełnej wysokości	gres	X	X**	X*			
Jak dla klasy K2S1- typ.3	winył. homo.	X		X*			
	winył. homo.	X	X*	X			
	winył. homo./gres w części socijalnej				wyposażenie w/k		3 floorboxy PEL - S, 60 floorbox PEL - D
Jak dla klasy K2S1- typ.3	winył. homo.	X	X	X*		ODN samozamykacz	dodatkowo 1 PEL ST
Jak dla klasy K2S1- typ.3	winył. Homo.	X		X*			
	winył.homo.						

58	Zarząd	magazyn dow. rzecz.	14 m ²	1	14 m ²	magazyn dowodów rzeczowych (SKD i alarm) (zlokalizowany przy WWK		
59	Zarząd	magazyn wielkogab.	40 m ²	1	40 m ²	magazyn na wielkogabarytowe dowody rzeczowe (w miejscu umożliwiającym wjazd pojazdem i wózkami widłowymi		
60	Zarząd	magazyn w garażu	10 m ²	1	0 m ²	W oddzielnym budynku		
61	Zarząd	pomieszczenie socjalne	10 m ²	3	30 m ²	pomieszczenie do przygotowywania i sporządzania posiłków		
62	Zarząd	garaż na mobilne laboratorium	30 m ²	1	0 m ²	Garaż dla pojazdu o zwiększonych wymiarach, ogrzewany, umożliwiający podłączenie sprzętu elektronicznego - oddzielny budynek		
63	Zarząd	magazyn broni alarmowej	8 m ²	1	8 m ²	podłączny magazyn broni krótkiej		
64	Zarząd	pom. porządkowe	4 m ²	3	12 m ²			
65	Zarząd	pomieszczenie serwerowe	40 m ²	1	40 m ²	na ok. 12 szaf Rack typ U47 (podwojna klimatyzacja, bądź klimatyzacja precyzyjna) wyposażone w system PPOŻ, UPS oraz gwarantowane zasilanie, serwerownia pod systemy niejawne, metraż powinien zostać określony przez projektanta. W przypadku uzasadnienia ekonomicznego można przewidzieć LPD, o takich samych wymaganiach jak dla serwerowni.		
66	zarząd	wew. ciągi komunikacyjne	407 m ²		407m ²	korytarze i klatki schodowe		
67	Zarząd	UPS	10	1	10 m ²			
68	Zarząd	Garaż - pojazdy służbowe	68 m ²	1	0 m ²			

farba lamperyjna na pełnej wysokości	gres	x	x	x*			
farba lamperyjna na pełnej wysokości	żywicą poliuretanowa	x	x	x*			
żelbet impregnowany środkami przeciwpyłacyjnymi	żywicą poliuretanowa						
rękaw	winy. Homo				zabudowa kuchenna		jedno na piętro
żelbet impregnowany środkami przeciwpyłacyjnymi	żywicą poliuretanowa	x, czynnik zasięgowy		x*		wyposażony w ogrzewanie, zasilanie elektryczne i 1 PEL - ST	pomieszczenie ciepłe, Zaplanować schowek na materiały eksploatacyjne i ogumienie ok. 5m2
RMSW z 26.08.2014 i W3, wykończone farba lamperyjna	winył. Homo.	x	x	x	Certyfikowane urządzenie do załadunku i rozładunku broni		infrastruktura do podłączenia szaf ze skrytkami depozytowymi do systemu SKD
glazura na pełną wysokość	gres				szafka porządkowa z umywalką		jedno na piętro
	posadzka winylowa, elektrostatyczna, uziemiona	x	x	x		wydzielona i zabezpieczona komora serwerowa dla systemów niejawnych, szafy RACK perforowane z możliwością zamknięcia na klucz	klimatyzacja w systemie redundantnym, zasilanie serwerowni gwarantowane z silowni
	korytarze winyl. homo., gres na klatkach schodowych.	x		x		CCTV monitorujące wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejścia do pom. infrastruktury krytycznej	Należy przewidzieć przygotowanie infrastruktury pod montaż depozytoru kluczy SKD, 3 szt.
żelbet impregnowany środkami przeciwpyłacyjnymi	żywicą poliuretanowa	x	x**	x*			
żelbet impregnowany środkami przeciwpyłacyjnymi	żywicą poliuretanowa	x + czynnik zasięgowy przy bramie		x	brama garażowa uruchamiana za pomocą SKD, przy czytniku SKD domofon, umożliwienie otwarcia bramy z punktu ochrony, w garażu zlew gospodarczy.	wyznaczenie miejsc postojowych	

69	Zarząd	pomieszczenie techniczne	14	1	14 m ²		
70	Zarząd	Słownia telekomunikacyjna	10	1	10 m ²	Możliwy montaż w jednym pomieszczeniu z GPD	
71	Zarząd	Rozdzielnica główna	10	1	10 m ²		
73	Zarząd	Węzeł cieplny z przyłączem wody	24	1	24 m ²		
	Zarząd	korytarze (kominikacja)	407 m ²		407 m ²	Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi / bądź projektem kotłowni	
74	Zarząd	agregat			0	Sugeruje się wykonać zewnętrzny w obudowie ochronnej zamkniętej na certyfikowany zamek, dojście do agregatu kostkową brukową.	
75	Zarząd	klatka schodowa + winda	46	3	138		
76	Zarząd	recepcja z poczekalnią i przedsiönkiem	15	1	15	Dodano	
77	Zarząd	Toaleta dla interesantów w tym niepełnosprawnych	10	1	10	Dodano	
78	Zarząd	Szacht	12	1	12	Dodano	
79	Zarząd	sanitariaty	15	6	90		
					2229 m ²		73

OPIS:
SKD
X* (CCTV)
X* (SSWIN)
X** (SSWIN)
X
wyki. dyw.
zab. kuchenna
rękaw
biały montaż
drzwi do pomieszczeń
sprzęt w/k
winyl. homo .
żaluzja
PEL - ST
PEL - D
PEL - S
ODN/SNP
klasa K2S1-tyP.3
RMSW z 26.08.2014
W3

w przypadku zastosowania kontroli dostępu drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz
kamera korytarzowa obejmująca zakresem widzyjnym drzwi wejściowe do pomieszczenia
przycisk napadowy z sygnalizatorem akustyczno/optycznym nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia
kontraktрон w drzwiach do pomieszczenia.
Należy rozpatrywać system kompleksowo.
wykładzina dywanowa układana w kostkach 50x50, cokolik ok. 10cm zakończony listwą listwą dywanową PCV
szafki wiszące i stojące wraz ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem, umywalką naścienną i niezbędną armaturą. koncepcja aneksu winna uwzględniać ustawienie kuchenki mikrofalow
wykończenie ściany w aneksie socjalnym miedzy zepodem szafek stojących i wiszących lub nad umywalką ścienną np. w postaci gładury.
montaż umywalk, brodzików, kabin prysznicowych, usęgów, pisuarów lub innych elementów wyposażenia sanitariatów (suszarka do rąk/podajnik na ręczniki papierowe, papier toaletow
Wszystkie drzwi do pomieszczeń, z wyjątkiem sanitariatów, pom. Socjalnych, sal odpraw, siłowni wyposażać w zestawy do plombowania, samozamykacze
należy przez to rozumieć montaż projektora laserowego, ekranu projekcyjnego, nagłośnienia, kamer wideokonferencyjnych z mikrofonami oraz kompletu okablowania
posadzka winylowa (z rolki), homogeniczna, spawana z wywinięciem cokolika na 10 cm.
w pomieszczeniach zaprojektować żaluzja kasetowa z prowadnicami (może być opuszczana automatycznie lub manualnie), opcjonalnie zasłony vertical.
Należy przez to rozumieć punkt elektryczno - logiczny na jedno stanowisko pracy, nawet stanowisko przeznaczone do pracy okresowej. Ostateczna ilość winna zostać uzgodniona z Uży
Należy przez to rozumieć punkt elektryczno - logiczny w salach konferencyjnych, sekretariatach ostateczna ilość winna zostać uzgodniona z Użytkownikami. PEL zawierac będzie 2x RJ 45, 2x gwarantowane DATA,
Należy przez to rozumieć tego typu należy zaprojektować niezależny PEL zawierający RJ-45 x 2, 4 x gwarantowane DATA, linie odseparowane.
zabezpieczenie zgodnie z rozporządzenie RM z 29.05.2012r. W sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
Rozporządzenie MSW z 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania , noszenia oraz ewidencjonowania broni palnej.
Załącznik do Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbow

UWAGA, DOBÓR U
OBSZARÓW POWINI
ZAI

[illegible]

IRZĄDZEŃ ORAZ OKREŚLENIE CHRONIONYCH
IEN ZALEŻEĆ OD LOKALIZACJI BUDYNKU ORAZ
PROJEKTOWANEJ KONCEPCJI

ej, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy, lodówki

ny, mydelniczki, lustra, szczerotka kłozetowa) oraz armatury kończącej instalacje ciepłej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych. Dotyczy pomieszczeń sanitarnych.

ktownikiem z rozpiszką na każde pomieszczenie. PEL zawierać będzie 6x RJ 45, 6x gwarantowane DATA,

5, 4x gwarantowane DATA,

ych Policji.

stolarka drzwiowa/okienna Należy dążyć aby zaprojektować stolarkę okienną dla budynku minimum w klasie RC 2. Parter w RC3. Wyjątkiem stanowią pomieszczenia specjalne takie jak serwerownia, magazyn brc

ni, pomieszczenia techniczne RC3, zespół kancelarii tajnej RC 4, Końcowe wymagania muszą być adekwatne do lokalizacji budynku.