



**UWAGA:**  
studzienkę usytuować na podsypce i w obsypce  
piaskowej, piasek zagęszczać do 93-94% w/g skali  
Proctora.

<p align="center"><b>ADAMS</b></p> <p align="center">ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH</p> <p align="center">ul. Chałubińskiego 15B/2 26-600 Radom</p> <p align="center">NIP 948-121-40-20</p> <p align="center">tel.: (+48 48) 36 38 157 tel. kom.: (+48) 605 222 259</p>			
<p>TEMAT:</p> <p align="center"><b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OROŃSKO, OD UL. ZAGÓRSKIEJ W KIERUNKU KROGULCZY SUCHEJ, WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 735</b></p>			
<p>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</p> <p><b>Jedn. ewid.: 143004_2 Orońsko, obręb 0012 Orońsko, działki nr ewid.: 284, 207/4, 207/5, 207/2, 206, 204/4, 203/1, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 201, 196/2, 196/1, 194, 193, 192, 190, 172, 173, 174, 195/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183</b></p>			
STADIUM:	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	BRANŻA:	<b>SANITARNA</b>
INWESTOR:	Gmina Orońsko 26-505 Orońsko, ul. Szkolna 8		
TYTUŁ RYS.:	<b>ROZWINIĘCIE PRZYLĄCZY WODY</b>	DATA:	09.2022
		SKALA:	-
		NR RYS.:	4
PROJEKTOWAŁ:	<b>mgr inż. Andrzej Maj</b> upr. GP-III-7342/28/91 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	<b>Inż. Marcin MAJ</b> upr. MAZ/0318/PWOS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan	PODPIS:	