

STAROSTA SZYDLÓWIECKI

Plac Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydłowiec

Znak sprawy: **GN.6630.23.2023**

Szydłowiec, dnia 2023-09-13

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.) przeprowadzono naradę koordynacyjną.

1. Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2. Termin narady: **2023-09-13**
3. Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu w Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przy ulicy T. Kościuszki 170
4. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę :
Pro-San Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynierskich i Instalacyjnych Jan
ulica: Srebrna 11, 26-600 Radom
5. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące inwestora:
Dominik Chmielewski
ulica: Osiowa 6B, 26-600 RADOM
6. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe protokolanta:
Agata Rzepka, Starszy Inspektor
7. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego:
Grzegorz Stępniewski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
8. Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Nr gminy	Nazwa gminy	Nr obręb	Nazwa obręb	Działka
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/1
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/2
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/3
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/12
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/13
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/14
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/11
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/10
042	ORO-SKO	7	GUZÓW	555/8

042	ORO SKO	7	GUZÓW	555/7
042	ORO SKO	7	GUZÓW	555/6
042	ORO SKO	7	GUZÓW	555/5
042	ORO SKO	7	GUZÓW	562

9. Opis przedmiotu narady:

1	Projektowane przył cze wodoci gowe
---	------------------------------------

10. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentuj

Lp	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub powodów uczestnictwa w naradzie	Imi i nazwisko reprezentantów	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data uzgodnienia	Stanowisko uzgadniajacego
1	Starosta Szydłowiecki	Z up. Starosty Grzegorz St pniewski	,	Z uwagi na to, e znaki geodezyjne podlegaj ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków nale y wykonywa ze szczególn ostro no ci , a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaj one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
2	Orange Polska	Przemysław Rydzo	,	Podmiot nieobecny.
3	AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.	Paweł Przychodzie , Adam Skaryszewski, Jałkowski Sławomir	Jałkowski Sławomir,2023-09-06 13:57:45	brak uwag
4	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz d Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Szydłowcu	Stefa ski Adam	Stefa ski Adam,2023-09-07 08:55:59	Inwestycja koliduje ze zbieraczem drenarskim - z uwagami
5	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz d Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w H y	Agnieszka Czy - wirta	,	Podmiot nieobecny.
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (Sekcja Radom)	Konrad Srebrzy ski, Adam Krzemi ski, Krzysztof Matuska,	Srebrzy ski Konrad,2023-09-08 13:07:38	brak uwag
7	Wojewódzki Urz d Ochrony Zabytków w	Witold Bujakowski	,	Podmiot nieobecny.

	Warszawie. Delegatura w Radomiu			
8	PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko- Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko	Grzegorz Gromek, Mateusz Zygmunt	,	Podmiot nieobecny.
9	PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko- Kamienna Rejon Energetyczny Radom	Artur Molga, Zbigniew Siwek	,	Podmiot nieobecny.
10	Zarząd Dróg Powiatowych	Irmina Tomkowska- Stopa	,	Podmiot nieobecny.
11	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Warszawa. Rejon w Radomiu	Artur Stopa	,	Podmiot nieobecny.
12	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	Paweł Zioba, Dariusz Kozłowski, Leopold Jabłoński, Marek Marlica	Zioba Paweł,2023-09-06 14:55:13	brak uwag
13	Wójt Gminy w Chlewiska	Z up. Wójta Kamil Rogała	,	Podmiot nieobecny.
14	Burmistrz Jastrzębia	Z up. Burmistrza Magdalena Czyżewska, Z up. Burmistrza Mariusz Tomczyk	Z up. Wójta Mariusz Tomczyk,2023-09-11 09:12:09	brak uwag
15	Wójt Gminy Mirów	Z up. Wójta Cezary Drzewi	,	Podmiot nieobecny.
16	Wójt Gminy Orosko	Z up. Wójta Piotr Grela	,	Podmiot nieobecny.
17	Burmistrz Miasta Szydłowiec	Z up. Burmistrza: Urszula Grzmil, Albert Krzewiński, Przemysław Kąpas	,	Podmiot nieobecny.
18	„Wodociąg i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowiecu	Jakub Szymański	,	Podmiot nieobecny.
19	Ciepłownia Miejska Spółka z o.o. w Szydłowiecu	Kamiński Tadeusz	,	Podmiot nieobecny.
20	Fibee IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie,	Wojciech Grzekowiak, Mateusz Horbal	Mateusz Horbal,,2023-09-07 10:02:46	Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE IV SP Z O.O.: 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem

infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy napraw.

3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiązuje się Inwestor i Wykonawca robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub uszkodzenia infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzenia infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności ci strat powstałych w związku z karami wynikającymi z umów INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy te prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości,

pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE IV SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę.

Zabezpieczy dwudzielnymi rurami grubościnnymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczenie podlegające odbiorowi przez służby techniczne FIBEE IV SP Z O.O.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzeniu FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE IV SP Z O.O.

8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace

				<p>związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z O.O.).</p> <p>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBEE IV SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</p>
21	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (Sekcja Radom)</p>	<p>Przemysław Molendowski, Tadeusz Szewczyk</p>	,	

11. Podmiot nieobecny na naradzie koordynacyjnej pomimo prawidłowego zawiadomienia o jej miejscu i terminie, co nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

12. Uzgodniono treść protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące projektanta

**Pro-San Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynierskich i Instalacyjnych Jan
ulica Srebrna 11, 26-600 Radom**

14. Informacje dodatkowe

.....
(imi , nazwisko i podpis protokolanta narady koordynacyjnej)

.....
(imi , nazwisko i podpis przewodnicz ego narady koordynacyjnej)