

Pan

**Dominik Chmielewski**  
**ul. Osiowa 6B**  
**26-600 Radom**


## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

Na podstawie § 19 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oronsko przyjętego uchwałą Nr VI/33/19 Rady Gminy w Oronsku z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5042) oraz w związku z wnioskiem z dnia 1 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Oronsku podaje warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej w m. **Guzów, dz. nr ewid. 555/9, obręb Guzów**:

1. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie przez grunt lub działkę innych osób, przez które będzie przebiegało przyłącze.
2. Uzyskanie zgody właściciela lub zarządcy drogi na lokalizację przyłącza w pasie drogowym.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego) przyłącza wodociągowego:
  - a) dokumentacja powinna zawierać: krótki opis z określeniem średnicy przyłącza i sposobu wykonania robót budowlano-montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegóły włączenia do sieci wodociągowej,
  - b) włączenie należy wykonać z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm zlokalizowanej w drodze gminnej położonej na działce nr ew. 562, obręb Guzów,
  - c) odcinek przyłącza od miejsca włączenia do działki nr ew. 555/9 wykonać z rur PE lub PVC o średnicy 110 mm, dalszy odcinek – z rur PE o średnicy min. 40 mm,
  - d) zasuwę odcinającą zlokalizować w miejscu włączenia do sieci głównej oraz na przyłączanej działce,
  - e) wodomierz zlokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci. W przypadku braku budynku wykonać studnię wodomierzową.
4. Dostarczenie i uzgodnienie w/w dokumentów w Urzędzie Gminy w Oronsku przed rozpoczęciem budowy przyłącza.
5. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
6. O terminie wykonania przyłącza należy powiadomić Urząd Gminy Oronsko z wyprzedzeniem min. 3 dni.
7. Roboty montażowe i próbę ciśnieniową należy wykonać we własnym zakresie pod nadzorem pracownika UG Oronsko.
8. **Wykonanie i dostarczenie do UG Oronsko inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.**
9. Dokonanie odbioru końcowego, potwierdzone protokołem odbioru.

10. W związku z brakiem technicznych możliwości świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedmiotowej nieruchomości należy zaprojektować zbiornik bezodpływowy zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Aktualność niniejszych warunków jest związana ze stanem prawnym istniejącym w dniu ich wydania.

Niespełnienie ww. warunków zwalnia Urząd Gminy w Orońsku od podpisania umowy na dostarczenie wody do posesji.

  
Z up. Wójta  
Piotr Grela  
Kierownik Referatu  
Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.