2009-04-08 11:50:49

Protan SE	1.2 mm
kliny z wełny min. twardej min.	20 cm
folia paroizolacyjna	
płyta OSB	22 mm
belki stropowe drewniane wg proj. konstr	
płyta OSB	22 mm
styropian mocowany mechanicznie do płyt OSB	5cm
tynk cienkopowłokowy	

blacha dachówkowa
łaty5x3 cm
kontrłaty 5x3 cm
foliw paroizolacyjna
istniejąca konstrukcja dachu

Protan SE	1.2 mm
kliny z wełny min. twardej min.	20 cm
folia paroizolacyjna	
płyta OSB	22 mm
belki stropowe drewniane wg proj.konstr	

płyty OSB 22 mm
wełna min. 10 cm/kontrłaty 5x10 cm
wełna min. 10 cm/łaty 5x10 cm
izolacja p. wilgociowa
2 x płyty gkf (Ridurit)

w miejscu styku elementów drewnianych i murowanych wykonać przekładki z papy lub folii

ścianka gr 25 cm z cegieł, wyełniająca przestrzeń pomiędzy belkami

ścianka gr 25 cm z cegły kratówki wyełniająca przestrzeń pomiędzy belkami

obróbka blach.

Poz.3.1.4

pochwyt rura Ø 60 mm

Poz.3.1.5

Poz. 1.2. belki stropowe

wylewka 4 cm
izolacja przeciw wilgociowa
wełna mineralna 4 cm
folia paroizolacyjna
strop istniej. DZ-4 27 cm

kleszcze

belka

kleszcze

murek z cegły pomiędzy kleszczami

nadproże

wylewka w spadku 6-4 cm
izolacja przeciw wilgociowa
polistyren ekstrudowany 10 cm
folia paroizolacyjna
strop wg proj. konstr.
styropian 10 cm
tynk cienkopowłokowy

obróbka blach.

Poz.3.2.10 A

Poz.3.2.9

Poz.2.2.3

Detal wg proj. konstrukcji

Poz 3.2.7

wylewka 4 cm
izolacja przeciw wilgociowa
wełna mineralna 4 cm
folia paroizolacyjna
strop istniej. DMS 27 cm

pochwyt rura Ø 60 mm

słupek rura Ø 60 mm

rura Ø 30 mm

obróbka blacharska

belka żelbetowa POZ. 3.3.11

wylewka w spadku 6-4 cm
izolacja przeciw wilgociowa
polistyren ekstrudowany 12 cm
folia paroizolacyjna
strop istniejący

obróbka blach.

Poz.3.3.16 A

Poz.3.3.16 B

Poz.2.3.5

Detal wg proj. konstrukcji

Detal wg proj. konstrukcji

POZ. 2.3.3

membrana Protan SE
wełna min. w klinach 23-20 cm
izolacja przeciw wilgociowa
projektowany strop
styropian 12 cm
tynk cienkopowłokowy

pochwyt rura Ø 60 mm

słupek rura Ø 60 mm

rura Ø 30 mm

płytki gresowe
wylewka 4 cm
izolacja przeciwwilgociowa
wełna mineralna 4 cm
folia PHD 1 mm
chudy beton 10 cm
zagęszczony warstwami piach 15 cm
zagęszczony warstwami żwir 15 cm

Poz. 5.7

izolacja pozioma

istniejący fundament

izolacja pozioma

istniejący fundament

pochylnia dla niepełnosprawnych wg proj. konstrukcji.

folia kubełkowa poniżej poziom. terenu
polistyren ekstrud. 10 cm
2x papa termozgrzewalna
istniejący fundament
tynk cem.-wap. 1 cm

tynk cem.-wap. 1 cm
fund. istniejący
2x papa termozgrzewalna
polistyren ekstrud. 10 cm
folia kubełkowa poniżej poziomu terenu

NAZWA I ADRES OBIEKTU
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WÓLCE MILANOWSKIEJ GM. NOWA SŁUPIA DZ. NR EW. 37

INWESTOR
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH, UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 42

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
JERZY PARTYKA
UL. KLONOWA 55 A /1, 25-553 KIELCE
TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198
e-mail: ppab.j.partyka@neostrada.pl

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAW:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA
PROJEKTOW:	mgr inż.arch. Jerzy Partyka	194/82	03. 2009		PROJ. WYKONAWCZY	1:50
OPRACOWAŁ:	mgr inż.arch. Michał S. Ciosk				BRANZA:	NR RYSUNKU:
					ARCHITEKTURA	A 07

PRZEDMIOT RYSUNKU

Przekrój 2 - 2

\\server\f\wólka pb\architektura\Projekt cz 1_propozycja dylatacji 02_04_09.rvt