2009-04-08 11:36:07

Protan SE	1.2 mm
kliny z wełny min. twardej min.	20 cm
folia paroizolacyjna	
płyta OSB	22 mm
belki stropowe drewniane wg proj. konstr	
płyta OSB	22 mm
styropian mocowany mechanicznie do płyt OSB	5cm
tynk cienkopowłokowy	

Protan SE	1.2 mm
kliny z wełny min. twardej min.	20 cm
folia paroizolacyjna	
płyta OSB	22 mm
belki stropowe drewniane wg proj.konstr	

blacha dachówkowa
łaty5x3 cm
kontrłaty 5x3 cm
foliw paroizolacyjna
istniejąca konstrukcja dachu

płyty OSB	22 mm
wełna min. 10 cm/kontrłaty	5x10 cm
wełna min. 10 cm/łaty	5x10 cm
izolacja p. wilgociowa	
2 x płyty gkf (Ridurit)	

wylewka 4 cm	
izolacja przeciw wilgociowa	
wełna mineralna	4 cm
folia paroizolacyjna	
strop istniej. DZ-4	27 cm

wylewka 4 cm	
izolacja przeciw wilgociowa	
wełna mineralna	4 cm
folia paroizolacyjna	
strop istniej. DMS	27 cm

płytki gresowe	
wylewka	4 cm
izolacja przeciwwilgociowa	
wełna mineralna	4 cm
folia PHD	1 mm
chudy beton	10 cm
zagęszczony warstwami piach	15 cm
zagęszczony warstwami żwir	15 cm

membrana Protan SE	
wełna min. w klinach	23-20 cm
izolacja przeciwwilgociowa	
projektowany strop	
styropian	12cm
tynk cienkopowłokowy	

wylewka w spadku	6-4 cm
izolacja przeciw wilgociowa	
polistyren ekstrudowany	10 cm
folia paroizolacyjna	
strop wg proj. konstrukcji	
styropian	10 cm
tynk cienkopowłokowy	

wylewka w spadku	6-4 cm
izolacja przeciw wilgociowa	
polistyren ekstrudowany	12 cm
folia paroizolacyjna	
strop istniejący	

folia kubełkowa poniżej poziom. terenu	
polistyren ekstrud.	10 cm
2x papa termozgrzewalna	
istniejący fundament	
tynk cem.-wap.	1 cm

tynk cem.-wap.	1 cm
fund. istniejący	
2x papa termozgrzewalna	
polistyren ekstrud.	10 cm
folia kubełkowa poniżej poziomu terenu	

czoła belek drewnianych mocowane do belki żelbetowej

obróbka blach.

Poz.3.1.4

pochwyt rura Ø 60 mm

rura Ø 30 mm

Poz.3.2.9

pochwyt rura Ø 60 mm

rura Ø 30 mm

obróbka blach.

Poz. 1.2. belki stropowe

kleszcze

belka

kleszcze

Detal wg proj. konstrukcji

Detal wg proj. konstrukcji POZ. 2.3.3

murek z cegły pomiędzy kleszczami

nadproże

pochwyt rura Ø 60 mm

słupek rura Ø 60 mm

rura Ø 30 mm

obróbka blacharska

belka żelbetowa POZ. 3.3.11

pochwyt rura Ø 60 mm

słupek rura Ø 60 mm

rura Ø 30 mm

izolacja pozioma

istniejący fundament

izolacja pozioma

istniejący fundament

pochylnia dla niepełnosprawnych wg proj. konstrukcji

1 %

0.5 %

0.5 %

21°

380

+9.24 +9.32 +9.48 +11.09 +9.04 +8.93 +8.84 +8.64 +6.34 +6.30 +5.36 +4.99 +4.32 +3.89 +3.49 +3.87 +3.62 +3.15 +3.45 +0.00 -0.02 -0.60

NAZWA I ADRES OBIEKTU
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WÓLCE MILANOWSKIEJ GM. NOWA SŁUPIA DZ. NR EW. 37

INWESTOR
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH, UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 42

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTYKA
UL. KLONOWA 55 A /1, 25-553 KIELCE
TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198
e-mail: ppab.j.partyka@neostrada.pl

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAW:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA
PROJEKTOW:	mgr inż.arch. Jerzy Partyka	194/82	03. 2009		PROJ. WYKONAWCZY	1:50
OPRACOWAŁ:	mgr inż.arch. Michał S. Ciosk				BRANŻA:	NR RYSUNKU:
					ARCHITEKTURA	A 08

PRZEDMIOT RYSUNKU

Przekrój 2.1 - 2.1

\\serwer\f\valka pb\architektura\Projekt za 1.propozycja dylatacji 02_04_09.rvt