



- UWAGA:
- Wymiary na rysunku podano w cm.
 - Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm-30 cm.
 - Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać z zachowaniem stanu pierwotnego
 - Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.
 - W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych (uplastycznione gliny, namuły) należy wzmocnić lub wymienić (torfy) grunt rodzimy.
 - W przypadku konieczności obniżenia wód gruntowych, przerwanie pompowania wód z wykopu można przerwać dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów do poziomu występowania wód gruntowych.
 - Zagęszczenie wykopów wykonywać zgodnie z PN-S-02205



INWESTOR

**Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu**

Al. Zdobywców Wąłu Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

ZARZĄDCA

**Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu**

Al. Zdobywców Wąłu Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BDS Budownictwo Drogowie Tomasz Spychalski
ul. Graniczna 8, Dobrzyca 62-930 Szydłowo
e-mail: t_spychalski@o2.pl
tel. + 48 537 474 374

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT	Prace remontowe i budowlane na terenie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat posadowienia przewodów
BRANŻA	SANITARNA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz WAWRZYNIAK	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	świadcząc budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacji nr. aut. MKP/0340/2005/10	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz WAWRZYNIAK	
SPRAWDZIŁ		
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ		

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
26.01.2024	bs	5S
Nazwa pliku:		