

## **Budowa instalacji kablowej nN - własność Odbiorcy**

### **ZASILANIE BUDYNKU**

Budynek muzeum przyłączony jest do wewnętrznej sieci Fabryki Wódek „Polmos Łańcut” Spółka Akcyjna.

Inwestor uzyskał techniczne warunki przyłączenia do sieci PGE.

Złącze licznikowe zlokalizowane będzie w ogrodzeniu posesji

Ze złącza licznikowego do złącza kablowego na budynku muzeum ułożyć wewnętrzną linię zasilającą kablem ziemnym YAKXS 4x35 o długości 120m po trasie jak na planie zagospodarowania. Kabel wprowadzić do złącza kablowego ZK-1 na budynku muzeum . Projektuje się dobudowanie pożarowego wyłącznika prądu nad złączem kablowym na budynku .

Pozostałe instalacje zewnętrzne:

- projektuje się nowe oświetlenie terenu na słupach parkowych ze źródłami światła LED zasilanych kablem ziemnym YAKXS 4x25 o długości 141m
- zasilanie bramy wjazdowej ułożone we wspólnym wykopie z wewnętrzną linią zasilającą przewodami według DTR urządzeń bramy

Roboty kablowe dla odłączenia projektowanego obiektu od dotychczasowego właściciela:

- zasilanie elektroenergetyczne: istniejącą wewnętrzną linię kablową zasilającą na odcinku od złącza kablowego na budynku na działce Zakładów Spirytusowych w Łańcutie do projektowanego złącza kablowego odłączyć oraz zdemontować na odcinku 71m
- istniejące oświetlenie terenu na działce nr 1675/6 na odcinku od słupa przy projektowanym wjeździe do słupa na działce Zakładów Spirytusowych w Łańcutie. sąsiedniej odłączyć w słupach oraz zdemontować na odcinku 52 m.

Opracowanie: