



- 1 Instalacje piorunochronna wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprzężanych na uchwytych przy pomocy drutu Fe/Zn fi 8mm.
- 2 Zwody pionowe wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm.
- 3 Zwody pionowe mocować za pomocą śrub naciagowych.
- 4 —●— K-422 zacisk kontrolny na wys.ok.1.5m.
- 5 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyc otok
- 6 Połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie, przy czym długość spawu powinna być równa co najmniej podwójnej szerokości taśmy
- 7 ⊕ na kominie wykonać rozłki
- 8 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyć z PEN w złączu
- 9 — Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT' UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL						
DATA:	02.2023		NUMER:	12		SKALA:	1:100	
TEMAT:		BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO W ZŁOTORYI , UL.BASZTOWA 4 , DZ.NR 40/6						
INWESTOR:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka Z O.O. ul.Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Góra						
STADIUM:		PROJEKT TECHNICZNY						
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA						
RYSUNEK:		RZUT POZIOMU DACHU INSTALACJA ODGROMOWA						
Imię i nazwisko				nr uprawnień		podpis		
Projektant: mgr inż. Krzysztof Zawadzki				173/DOŚ/13				
Sprawdził: mgr inż. Jakub Rożek				171/DOŚ/14				
Asystent:								