



	R1/6g	R1/7g	R1/8g	R1/9g		R1/1o	R1/2o	R1/3o	R1/4o	R1/5o	R1/6o	R1/7o	R1/8o	R1/9o	R1/Went		R1/10	R1/11	R1/12
	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x4		N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5
	2400 W / 32m	1000 W / 26m	200 W / 26m	10800 W / 26m		92 W / 36m	92 W / 36m	68 W / 20m	115 W / 30m	46 W / 20m	18 W / 20m	36 W / 20m	23 W / 20m	90 W / 26m	4 W / 10m		51 W / 20m	184 W / 40m	23 W / 15m
	Gn.ogólne/kuch	Mikrofala	Lodówka	Zmywarka Wyparzarka P. 10 Parter		Oświetlenie podst P. 0.3	Oświetlenie podst Pom. 0.3	Oświetlenie podst P. 0.2	Oświetlenie podst P. 0.6	Oświetlenie podst P. 0.5	Oświetlenie podst P. 10	Oświetlenie podst P. 10	Oświetlenie podst P. 0.8	Oświetlenie podst P. 0.9	Zas. wentylatora wyciągowego P. 0.9 Parter		Oświetlenie podst P. 0.2	Oświetlenie podst P. 0.4	Oświetlenie podst P. 0.7
	P. 10 Parter	P. 10 Parter	P. 10 Parter	P. 10 Parter		Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter		Parter	Parter	Parter

TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporów 57; 99-322 Oporów

Identyfikator działki:

– 100209_2.0014.270/2

– 100209_2.0014.269

– 100209_2.0014.268

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Glinka

SLK/9475/PWBE/21

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Radosław Malinowski

SLK/9471/PBE/21

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - ROZDZIELNICA R1

ARKUSZ

3/3

NR RYSUNKU

ESCH.1

DATA:

Czerwiec 2024