



Uwaga:
Piony instalacyjne i przepusty przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć pożarowo do odporności EI120