



LEGENDA:

- instalacja c.o. (z+p)
- grzejnik zaworowy
- grzejnik łazienkowy
- 1.5 +20 °C
Φwym: 550 W temperatura obl. - zima
zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
- W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające.
- Przed zamówieniem odbiorników, należy sprawdzić, czy mieszczą się w wyznaczonych lokalizacjach.

64A

PRACOWNIA
PROJEKTOWA



ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 183
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

| | | | | | |
|---|---|---------------|---|-----------------|------------------|
| inwestor ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE | projektant mgr inż. Łukasz Stachon | | nr uprawnień/specjalność: SLK/4318/PWOS/12 w specj. sanit. | | podpis |
| | opracował | | | | podpis |
| temat projektu, adres inwestycji KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY BŁ. CZESŁAWA 64 I 64A; WPROWADZENIE C.O. I C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 64, 64A 44-100 GLIWICE dz. nr 343 obręb KOLEJ | branża SANITARNA | skala 1:75 | faza PT | data 03.2024 | tom II |
| | rysunek RZUT PARTERU - WEW. INSTALACJA C.O. | | | | nr rysunku S7 |