



LEGENDA:

- instalacja c.o. (z+p)
- grzejnik zaworowy
- grzejnik łazienkowy
- temperatura obl. - zima
- zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
- W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające.
- Przed zamówieniem odbiorników, należy sprawdzić, czy mieszczą się w wyznaczonych lokalizacjach.

64A

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

k  
art

ARCHITEKT  
PIOTR LUDWIG  
UL. DASZYŃSKIEGO 183  
44-100 GLIWICE  
kart.pracownia@gmail.com  
663 776 456

inwestor	ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE			projektant		nr uprawnień/specjalność:		podpis					
				mgr inż. Łukasz Stachon		SLK/4318/PWOS/12 w specj. sanit.							
				opracował				podpis					
temat projektu, adres inwestycji	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY BŁ. CZESŁAWA 64 I 64A; WPROWADZENIE C.O. I C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 64, 64A 44-100 GLIWICE dz. nr 343 obręb KOLEJ			branża		skala		faza		data		tom	
				SANITARNA		1:75		PT		03.2024		II	
				rysunek		RZUT PODDASZA - WEW. INSTALACJA C.O.							
												S9	