



**URZĄD MIASTA**  
**W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ**  
**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Skarżysko-Kamienna, dn. 30.07.2024r.

Znak sprawy: GK.7012.1.2.2024.IS

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
Wydział Inwestycji i Planowania  
Przestrzennego  
Wpłynęło dnia 2024-07-31  
L. dz. 955 podpis *[podpis]*

*P. I. Zronyk*  
02.08.2024  
*[podpis]*

**Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego**  
w/m

W odpowiedzi na pismo znak WIPP.7013.12.2.2024.IF z dnia 11.07.2024r. – Wydział Gospodarki Komunalnej podaje warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Prusa”:

1. Wody opadowe z ul. Prusa odprowadzić grawitacyjnie za pośrednictwem nowych kanałów deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN300 w ul. Norwida i DN800 w ul. Krasieńskiego.
2. Spadki podłużne i poprzeczne kształtować tak by nie powodować powstawania niecek i zastoisk wody.
3. W przypadku projektowania kanału deszczowego średnica winna być obliczona na podstawie przynależnej zlewni z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącego uzbrojenia.
4. Odwodnienie nawierzchni drogi poprzez wpusty uliczne i włączenie ich do kanału deszczowego poprzez studnie rewizyjne.
5. Uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
6. Rozwiązanie projektowe odwodnienia uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( 1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)

Warunki ważne trzy lata tj. **do dnia 30.07.2027r.**

z up. Prezydenta Miasta

*[podpis]*  
**Agnieszka Boy**  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**STARSZY INSPEKTOR**

*[podpis]*  
**Izabela Szwanke**

**URZĄD MIASTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ**

ul. Sikorskiego 18  
26-110 Skarżysko-Kamienna

41 25 20 100  
41 25 20 101

poczta@um.skarzysko.pl

www.skarzysko.pl