

SERWEROWNIA RZESZÓW-S BILANS POWIETRZA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ	KUBATURA	MINIMALNA KROTNOŚĆ WYMIAN	ILOŚĆ OSÓB	NAWIEW	WYWIEW	INSTALACJA WENTYLACYJNA
		m²	m	m³	1/h	os	m³/h	m³/h	
POZIOM -1									
-1.1	KLATKA SCHODOWA	10,9	2,5	27					GRAWITACJA
-1.2	TT	10,7	2,5	26					GRAWITACJA
-1.3	ARCHIWUM REGAŁ PRZESUWNY	52,1	2,5	129	0,5		70	70	N1W1
-1.4	ARCHIWUM	6,1	2,5	15	0,5		20	20	N1W1
-1.5	ARCHIWUM	26,1	2,5	64	0,5		40	40	N1W1
-1.6	KOMUNIKACJA	9,7	2,5	24	0,5		20	20	N1W1
-1.7	ARCHIWUM	19,6	2,5	48	0,5		30	30	N1W1
-1.8	KOMUNIKACJA	6,7	2,5	17	0,5		20	20	N1W1
-1.9	KOMUNIKACJA	0,6	2,5	1	0,5		125	T	N1W1
-1.10	WC M	13,4	2,5	33	2,0		T	125	W1P1.10
-1.11	P.R.E.	10,9	2,5	27	0,5		T	20	W1P1.11
-1.12	POM. GOSP	13,3	2,5	33			T	T	-
-1.13	POM. GOSP	11,6	2,5	29					GRAWITACJA
-1.14	KOMUNIKACJA	6,6	2,5	16	0,5		T	40	W1P1.14
-1.15	WYMIENNIK	11,7	2,5	29					GRAWITACJA
-1.16	HYDROFORNIA	12,0	2,5	30	0,5		T	30	W1P1.16
-1.17	POM. PORZADKOWE	4,9	2,5	12			T	T	-
-1.18	KOMUNIKACJA	7,9	2,5	20			T	T	-
		234,8							
POZIOM 0									
0.1	KLATKA SCHODOWA	19,6							GRAWITACJA
0.2	PORTIERNIA	9,8	2,8	27	1,0	2	60	60	N1W1
0.3	P. BIUROWY	12,3	2,8	34	1,0	2	60	60	N1W1
0.4	P. BIUROWY	12,9	2,8	35	1,0	2	60	60	N1W1
0.5	P. BIUROWY	12,8	2,8	35	1,0	2	60	60	N1W1
0.6	P. BIUROWY	12,4	2,8	34	1,0	2	60	60	N1W1
0.7	P. BIUROWY	12,4	2,8	34	1,0	2	60	60	N1W1
0.8	P. BIUROWY	13,6	2,8	37	1,0	2	60	60	N1W1
0.9	P. BIUROWY	12,8	2,8	35	1,0	2	60	60	N1W1
0.10	KOMUNIKACJA	14,4	2,8	40	1,0		40	40	N1W1
0.11	KOMUNIKACJA	9,2	2,8	25	1,0		30	30	N1W1
0.12	KANCELARIA	6,9	2,8	19	1,0	2	60	60	N1W1
0.13	KOMUNIKACJA	26,5	2,8	73	1,0		80	80	N1W1
0.14	KOMUNIKACJA	14,0	2,8	39	1,0		40	40	N1W1
0.15	WIATROLAP	3,6	2,8	10					GRAWITACJA
0.16	SERWEROWNIA	25,5	2,8	70	2,0		150	150	N1W1
0.17	SERWEROWNIA	14,1	2,8	39	2,0		80	80	N1W1
0.18	KOMUNIKACJA	8,1	2,8	22	1,0		30	30	N1W1
0.19	SALA OPERATORÓW	104,0	2,8	286	1,0	8	290	290	N1W1
0.20	ARCHIWUM	20,4	2,8	56	1,0		60	60	N1W1
0.21	POKÓJ KIEROWNIKA	20,1	2,8	55	1,0	2	60	60	N1W1
0.22	JADALNIA	11,0	2,8	30	2,0		70	70	N1W1
0.23	WC D+NN	4,3	2,8	12	2,0		T	50	W10.23
0.24	WC M	6,8	2,8	19	2,0		T	75	W10.24
0.25	KOMUNIKACJA	9,5	2,8	26	1,0		125	T	N1W1
		417,0							
POZIOM +1									
1.6	ANEKS KUCH.	6,3	2,7	17	2,0		80	T	W11.10
1.9	KOMUNIKACJA	23,7	2,7	63	1,0		T	T	W11.10
1.10	KOMUNIKACJA	7,2	2,7	19	1,0		T	80	W11.10
	SZYB WINDY							T	GRAWITACJA
1.17	ANEKS KUCH.	2,9	2,7	8	2,0		80	T	
1.21	KOMUNIKACJA 2	34,1	2,7	91	1,0		T	T	
1.22	WC M	18,2	2,7	49			120	150	W11.22
1.23	WC D+NN	3,7	2,7	10			T	50	W11.23
		58,9							
POZIOM +2									
2.6	KSERO	6,1	2,7	16	2,0		80	T	
2.08	KOMUNIKACJA	23,7	2,7	63	1,0		T	T	
2.10	KOMUNIKACJA	7,2	2,7	19	1,0		T	80	W12.10
	SZYB WINDY							T	GRAWITACJA
2.19	KOMUNIKACJA	17,3	2,7	46	1,0		80		
2.22	KOMUNIKACJA	17,8	2,7	48	1,0		T	T	
2.23	JADALNIA	11,0	2,7	29	2,0				GRAWITACJA
2.24	WC D	3,8	2,7	10				50	W12.24
2.25	WC M	7,4	2,7	20			45	75	W12.25
		57,3							
POZIOM +3									
3.7	ANEKS SOCJALNY	5,5	2,7	15	2,0		80	T	
3.9	KOMUNIKACJA	23,4	2,7	62	1,0		T	T	
3.11	KOMUNIKACJA	6,9	2,7	18	1,0		T	80	W13.11
	SZYB WINDY							T	GRAWITACJA
3.22	KOMUNIKACJA	35,4	2,7	95			80	T	-
3.24	WC D	3,8	2,7	10				50	W13.24
3.25	WC M	7,3	2,7	19			45	75	W13.25
3.26	P. BIUROWY	11,1	2,7	30	1,0			0	N1W1
		46,5							

SERWEROWNIA RZESZÓW-S BILANS POWIETRZA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ	KUBATURA	MINIMALNA KROTNOŚĆ WYMIAN	ILOŚĆ OSÓB	NAWIEW	WYWIEW	INSTALACJA WENTYLACYJNA
		m ²	m	m ³					
SYMBOL	PRZEZNACZENIE INSTALACJI	Vn [m3/h]	Vw [m3/h]	Vu [m3/h]	1/h	os	m ³ /h	m ³ /h	
N1W1	IT/BIURA/OGÓLNE	1920	1670						
1WtP1.10	SANITARIATY -1P			125					
WtP1.11	P.R.E.			20					
WtP1.14	KOMUNIKACJA -1P			40					
WtP1.16	HYDROFORNIA			30					
Wt0.23	SANITARIATY 0P			50					
Wt0.24	SANITARIATY 0P			75					
Wt1.10	KOMUNIKACJA 1P			80					
Wt1.22	SANITARIATY 2P			150					
Wt1.23	SANITARIATY 2P			50					
Wt2.10	KOMUNIKACJA 2P			80					
Wt2.24	SANITARIATY 2P			50					
Wt2.25	SANITARIATY 2P			75					
Wt3.24	SANITARIATY 3P			50					
Wt3.11	KOMUNIKACJA 3P			80					
Wt3.25	SANITARIATY 3P			75					

WYTYCZNE DO BILANSU POWIETRZA

na 1 osobę	30	m ³ /h,os
prysznic	100	m ³ /h
ustęp wc	50	m ³ /h
pisuar	25	m ³ /h
umywalnie	2,0	m ³ /h
natryski	5,0	m ³ /h
archiwum, komunikacje poziom -1	0,5	1/h
biura, komunikacje poza poziomem -1, magazyny, techniczne	1,0	1/h
serwerownia, pom. socjalne	2,0	1/h