



TP0  
Pc=55,6kW  
Po=38,94kW  
Io=70,48A




TP0-UPS  
Pc=39,9kW  
Po=29,91kW  
Io=54,1A


TP0.1  
Pc=126,3kW  
Po=63,15kW  
Io=114,22A



TP0.2  
Pc=3,9W  
Po=3,54kW  
Io=6,4A



TP0.2-UPS  
Pc=10,5kW  
Po=7,88kW  
Io=12,22A



Rewizja 1

Podzielono rozdzielnicę TP0 na TP0 i TP0.2

INWESTOR GMINA MIASTO RZESZÓW 35-064 RZESZÓW, RYNEK 1	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK 31-423 KRAKÓW, UL. LEPKOWSKIEGO 3/13 www.pracowniafilipek.pl	
OBIEKT KATEGORIA XVI BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE	
LOKALIZACJA 35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 186301_1.0212.2121	
ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO	
TEMAT PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA ELEKTRYCZNA AUTORYZUJĄCY DUTKA RAFAŁ	PODPIS Dutka R
SPRAWDZAJĄCY SULKOWSKI KAMIL	PODPIS Sulkowski
TEMAT RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNICZY TP0, TP0.1 i TP0.2	
DATA 08.2024	
SKALA	
NR RYSUNKU EL10	