



Legenda	
	Panel fotowoltaiczny
	zakres ochrony odgromowej obiektów do wys h=1,5m
	maszt odgromowy h=3m

Uwagi:

- Należy sprawdzić stan istniejącej instalacji odgromowej budynku. Jeżeli nie będzie ona chwonić projektowanych paneli fotowoltaicznych, należy ochronę odgromową rozbudować o projektowane maszty odgromowe i podłączyć je do istniejących zwodów odgromowych.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi przepisami oraz normami.
- Przy wykonywaniu prac elektrycznych zachować koordynację z innymi branżami.
- Rysunki i część opisowa stanowi całość. Wszystkie elementy ujęte w jednym opracowaniu, a nieujęte w drugim należy traktować jakby były ujęte w obu.

UWAGA - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM - RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TRAKTOWAĆ JE OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ		
INWESTOR GMINA MIASTO RZESZÓW 35-064 RZESZÓW, RYNEK 1		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK 31-423 KRAKÓW, UL. ŁĘPKOWSKIEGO 3/13 www.pracowniafilipek.pl		
OBIEKT KATEGORIA XVI BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE		
LOKALIZACJA 35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 186301_1.0212.2121		
ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO		
TEMAT PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
AUTORZY PROJEKTU DUTKA RAFAŁ	MAP/0372/PBE/19	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY SUŁKOWSKI KAMIL	MAP/0404/PBE/19	
TEMAT RYSUNKU RZUT PIĘTRA 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
DATA 09.2023	SKALA 1:100	NR RYSUNKU EL08