



UWAGI OGÓLNE!!! - INSTALACJE FREONOWE

- Montaż urządzeń i elementów instalacji freonowej należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".
- Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem rur i kształtek dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
- Podczas montażu rur należy brać pod uwagę konieczność założenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poż.. W razie potrzeby należy rury izolować przed zamontowaniem.
- Przy montażu urządzeń tj. agregatów, jednostek wewnętrznych należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich podczas eksploatacji, elementy te należy montować zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
- Wszystkie przejścia rur przez ściany i stropy należy uszczelniać. W sposób szczególny należy uszczelniać rury przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej. W sposób szczególny należy uszczelniać rury przechodzące przez ściany fundamentowe, ławy fundamentowe, posadzki na gruncie (przejście wodoszczelne i gazoszczelne).
- Podwieszenia i podpory rur należy rozmieszczać w odległości nie większej niż 0,5m. Przy montażu należy brać pod uwagę ciężar izolacji oraz ciężar przepływającego medium.
- Zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami przez inne branże.
- Rury izolować zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.
- Rury prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰.
- Rysunki rozpatrywać z pozostałą częścią dokumentacji m.in. opisem technicznym, zestawieniem urządzeń i materiałów.

LEGENDA

Symbol	Ørednica	Symbol	Model	Ilość
A	ø6.35	S1	MXJ-YA1509M	9
B	ø9.52	S2	MXJ-YA2512M	4
C	ø12.70	S4	MXJ-YA2815M	2
D	ø15.88			
E	ø19.05			
F	ø22.22			
H	ø28.58			

WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W "mm"

OZNACZENIE INSTALACJI
KL - KLIMATYZACJA
CHL - CHŁODNICZWO

INWESTOR
URZĄD MIASTA RZESZOWA
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. ŁĘPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA XVI BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 186301.1.0212.2121

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
SANITARNA

AUTORZY PROJEKTU
DĄBROWA RAFAŁ

MAP/0585/PWBs/18

SPRAWDZAJĄCY
KOPACZ ADAM

MAP/0437/POOS/10

TEMAT RYSUNKU
RZUT PARTERU - INSTALACJE KL+CHŁ

DATA
09.2023

SKALA
1:100

NR RYSUNKU
S.06

PODPIS