



Postanowienie nr WZ.52840.248.2.2024

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 640.), po rozpatrzeniu:

1. wniosku Eweliny Brant, działającej w imieniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, dotyczącego budynku biurowego (oficyny) przy ul. Joannitów 10-12 we Wrocławiu,
2. załączonej do wniosku *Ekspertyzy technicznej (...)*, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Waldemara Kurzaja oraz rzeczoznawcę budowlanego Rafała Zarzyckiego,

z określonymi w ekspertyzie następującymi wskazaniem:

1. zastosowania 4 kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadającego na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej,
2. zastosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach w/w *Ekspertyzy technicznej (...)*, **tzn. w inny sposób niż podany w:**

1. § 68 ust. 1 - szerokość biegów klatek schodowych K1 i K2 zawężona jest do 0,9 m, szerokości spocznika klatek schodowych K1 i K2 zawężona jest do 1,3 m, wysokość stopni schodów klatki schodowej K1 wynosi 0,18 m,
2. § 69 ust. 6 – szerokość stopni schodów zabiegowych klatki schodowej K2, w odległości 0,4 m od balustrady wewnętrznej, wynosi 0,13 m,
3. § 216 ust. 1 – przekrycie dachu nie posiada cechy B_{ROOF} t1,
4. § 239 ust. 1 – szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń 0.02, 0.03 i 0.05 wynosi 0,76 m,
5. § 239 ust. 4 - drzwi wyjściowe z obu klatek schodowych na zewnątrz budynku mają szerokość 0,9 m,
6. § 239 ust. 6 – wysokość drzwi z klaki schodowej K2 wynosi 1,9 m, z pomieszczenia 0.08 – 1,93 m, z pomieszczeń 0.02, 0.03 i 0.05 – 1,85 m,
7. § 242 ust. 2 – poziome drogi ewakuacyjne budynku posiadają lokalne przewężenia do 0,9 m,

8. § 249 ust. 3 - konstrukcja spocznika i biegów schodów zewnętrznych przy klatce schodowej K2 nie posiada odporności ogniowej R 60,

- ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z *Ekspertyzą techniczną* (...).

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1a, w związku z art. 144, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Strazy Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik:

Ekspertyza techniczna (...) rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego, z sierpnia 2024 r.

Adresat:

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław

Otrzymuje:

Emilia Brant
50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda 43/8

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
50-233 Wrocław, ul. Kręta 28
2. a/a

PP