

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/14A Pok. Ordynatora				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Administracyjne				
3	Powierzchnia	13,53 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
B2a	biurko L. zwykle prawe	1				
B2b	dostawka zwykła półokrągła 60cm	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
B52b	stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne	1				
C45a	fotel tapicerowany zmywalny	2				
C47a	krzesło tapicerowane zmywalne	2				
D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	2				
D56a	szafka biurowa wisząca szer. 80cm	2				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T8b	komputer AIO	1				

Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedalowy	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/14B Pokój lekarski				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Administracyjne				
3	Powierzchnia	13,88 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypośażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
B1a	biurko proste zwykle	4				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	4				
C1a	krzeslo obrotowe zmywalne pracownicze	4				
D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	1				

D56a	szafka biurowa wisząca szer. 80cm	1				
T4a	aparat telefoniczny	4				
T8b	komputer AIO	4				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałowy	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/14C Pok. wypoczynku				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Socjalne				
3	Powierzchnia	6,73 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc całk.	
B52b	stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego	1				
C40a	sofa (3os.)	1				

C45a	fotel tapicerowany zmywalny	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/15A Sala chorych 2 łóżka				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łózkowy				
3	Powierzchnia	15,00 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	2				
B104a	stolik przyłóżkowy	2				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	2				
B104a	stolik przyłóżkowy	2				

E40a	panel przyłóżkowy 100 W	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/15B Sala chorych 2 łóżka				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowy				
3	Powierzchnia	15,29 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wypośażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	2				
B104a	stolik przyłóżkowy	2				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	2				

B104a	stolik przyłóżkowy	2				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/15C Łazienka				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne				
3	Powierzchnia	3,83 m2				
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Płyta GKB1 na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały				
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKB1 dla zestawu podtynkowego WC				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc całk.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				

Z2a	pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty_pedałowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/16A Pok. Socjalny				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Socjalne				
3	Powierzchnia	7,44 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
		Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i umywalki.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu i umywalki.				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypośażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
AG1a	czajnik elektryczny bezprzewodowy	1				
AG2a	lodówka pod zabudowe wys. 85cm	1				
AG4a	kuchenka mikrofalowa	1				
B50a	stół 80x110cm	1				

C47b	krzesło sklejkowe	2				
D90a	szafka kuchenna szer. 60cm	1				
D90b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D90c	szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm	1				
D91b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D92b	szafka kuchenna wisząca przeszklona szer. 60cm	3				
D93b	szafka kuchenna wisząca przeszklona szer. 80cm	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2a	pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				
Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/16B pok. p. oddziałowej</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Administracyjne
3	Powierzchnia	13,70 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.
19	Sygnalizacja	nd
20	Instalacja RTV	nd
21	Instalacja RTG	nd
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.
23	Instalacja gazów med.	nd



24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
B1a	biurko proste zwykłe 60x120	1				
B1d	biurko proste zwykłe 80x160	1				
B4a	kontener dostawiany 60cm	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne	1				
C47a	krzesło tapicerowane zmywalne	2				
D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	6				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T6b	drukarka laserowa kolor	1				
T8b	komputer AIO	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałowy	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/17A Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,68 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transperantnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd

16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujacy do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2a	pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotke do WC	1				
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/17B Sala chorych 4 łóżka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łózkowy
3	Powierzchnia	32,15 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd

15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	4				
B104a	stolik przyłózkowy	4				
E40a	panel przyłózkowy 100 W	4				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/18A Mag. b. czystej</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Magazyn
3	Powierzchnia	2,88 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd

15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
D66a	regal ze stali nierdzewnej szer. 45x60cm	2				
D66c	regal ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/18B Brudownik</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Magazyn
3	Powierzchnia	6,50 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, zlewu, złączki do węża, kratki odpływowej oraz myjki-dezynfektora
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.
19	Sygnalizacja	nd
20	Instalacja RTV	nd
21	Instalacja RTG	nd
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.

23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
D65b	regal ze stali nierdzewnej szer. 30x80cm	2				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety_pedalowy	1				
Z9	wózek na brudna bielizne 900x600	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/18C Łazienka oddziałowa				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne				
3	Powierzchnia	8,10 m2				
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały				
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku, złączki do węża, kratki odpływowej				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	

A15g	wózek do przewozu zwłok	1				
F1c	porecz NPS do WC stojąca uchylna	3				
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty_pedałowy	1				
Z9c	lustro uchylne NPS	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/18D WC Personelu</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,68 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej i natrysku
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.
19	Sygnalizacja	nd
20	Instalacja RTV	nd
21	Instalacja RTG	nd

22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotke do WC	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety pedalowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/19A Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,68 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.
19	Sygnalizacja	System przyzywowy
20	Instalacja RTV	nd
21	Instalacja RTG	nd
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.
23	Instalacja gazów med.	nd
24	Wypozażenie	

Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narożna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2a	pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/19B Sala chorych 4 łóżka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowy
3	Powierzchnia	32,13 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.
19	Sygnalizacja	System przyzywowy
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART
21	Instalacja RTG	nd
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O <sub>2</sub> oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego



24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	4				
B104a	stolik przyłóżkowy	4				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	4				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/20 Gab. Diagn.-Zabiegowy</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Diagnostyczno - Zabiegowe
3	Powierzchnia	14,53 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.
19	Sygnalizacja	nd
20	Instalacja RTV	nd
21	Instalacja RTG	nd

22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Ścienne punkty wpięcia O2, VAC oraz sprężonego powietrza				
24	Wypożażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A10a	stół zabiegowy uniwersalny std	1				
AG2a	łodówka pod zabudowe wys. 85cm	1				
AIR	punkt poboru AIR	1				
B100 a	stolik zabiegowy przejezdny	1				
B101 a	stolik narzędziowy przejezdny	1				
B105 a	wózek na aparaturę	1				
B1a	biurko proste zwykłe 60x120	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
C10a	taboret tapicerowany z regulacja wysokosci	1				
C1a	krzeslo obrotowe zmywalne	1				
D100 b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D100 c	szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm	1				
D100 e	szafka lab. szer. 40cm	1				
D101 b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D102 a	szafka lab. wiszaca szer. 60cm	2				
D102 d	szafka lab. wiszaca szer. 40cm	1				
D103 a	szafka lab. wiszaca szer. 80cm	1				
D81a	szafa lekarska szer. 80cm przeszklona	1				
E20a	lampa bezcieniowa statywowa	1				
E21b	lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa	1				
L70a	aparat do mierzenia pH	1				
M10a	laryngoskop	1				
M11a	rektoskop	1				
M80a	inhalator pneumatyczny	2				
N15a	kardiomonitor	2				
N18a	defibrylator z mozliwoscia kardiowersji	1				
N20a	zestaw reanimacyjny	1				
N25a	aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator)	1				
O2	punkt poboru O2	1				
PH	pojemnik na odpady hermetyczny	1				

R70a	negatoskop ścienny jednoklatkowy z podświetlaczem	1				
R71d	stacja przeglądowa DICO 1M1B	1				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T5c	drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono	1				
T8b	komputer AIO	1				
VAC	punkt poboru VAC	1				
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z50a	stojak na kroplówkę	1				
Z51a	stojak na aparaturę	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałowy	1				
Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/21 Sala Intens. Nadzoru 4 łóżka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowe (specjalne)
3	Powierzchnia	36,13
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczny z PVC na ścianach
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i umywalki.
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu i umywalki.
13	Woda o wys. parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.
19	Sygnalizacja	System przyzywowy

20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2, VACoraz sprężonego powietrza w formie panelu ściennego, pionowego				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc całk.	
A2b	łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej	4				
B104a	stolik przyłóżkowy	4				
B1a	biurko proste zwykłe	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne pracownicze	1				
D100a	szafka lab. szer. 60cm	1				
D100b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D101b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D102a	szafka lab. wiszaca szer. 60cm	2				
D103a	szafka lab. wiszaca szer. 80cm	1				
E40e	panel ścienny pionowy na OIOM	4				
N15a	kardiomonitor	4				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T8b	komputer AIO	1				
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z50a	stojak na kropłówkę	4				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/22A pkt. pielęgniarski z przygot.</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Pomocnicze
3	Powierzchnia	6,69 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, formowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporeczy z PVC na ścianach
9	Ogrzewanie	nd

10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy - odbiór sygnałów alarmowych z pomieszczeń odcinka pielęgnacyjnego				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
	łada recepcyjna	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne pracownicze	1				
D80a	szafa lekarska szer. 60cm przeszklona	1				
D81a	szafa lekarska szer. 80cm przeszklona	1				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T8b	komputer AIO	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/22B pok. przygotowawczy</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Pomocnicze
3	Powierzchnia	6,67 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd

15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypośażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
B1a	BLAT ROBOCZY NA ZAMÓWIENIE	1				
D100a	szafka lab. szer. 60cm	1				
D100b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D100e	szafka lab. szer. 40cm	1				
D101b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D102a	szafka lab. wiszaca szer. 60cm	2				
D102d	szafka lab. wiszaca szer. 40cm	1				
D103a	szafka lab. wiszaca szer. 80cm	1				
D81a	szafa lekarska szer. 80cm przeszklona	1				
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałowy	1				
Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/23A Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,67 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transperantnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2

8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2a	pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/23B Sala chorych 4 łóżka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. łóżkowy
3	Powierzchnia	30,75 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm

7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	4				
B104a	stolik przyłóżkowy	4				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	4				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/24A Śluza umywalkowo-fartuchowa</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pomocnicze
3	Powierzchnia	3,29 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
		Ścianę z umywalką należy wykończyć okładziną ścienną PCV homogeniczną do wys. min. 2 m



6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
		Drzwi do Izolatki – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	nd				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki.				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety_pedalowy	1				
Z8e	pojemnik na brudnabielizne 40x40	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/24B Separatka IN</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. łózkowe (specjalne)
3	Powierzchnia	19,85 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą

7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego				
24	Wypożyczenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	2				
B104a	stolik przyłóżkowy	2				
E40e	panel ścienny pionowy na OIOM	2				
N15a	kardiomonitor	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z50a	stojak na kroplówkę	2				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/24C Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,60 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC

9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku i myjki-dezynfektora.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z2a	pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak	1				
Z2b	Pojemnik łokciowy na mydło w płynie	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/26A Sala chorych 1 łóżko</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowy
3	Powierzchnia	11,48 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.

8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	1				
B104a	stolik przyłóżkowy	1				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	1				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/26B Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,96 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku

13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypożazenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujacy do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydlem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotke do WC	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety pedalowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/27A Śluza umywalkowo-fartuchowa</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pomocnicze
3	Powierzchnia	2,78 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego Ścianę z umywalką należy wykończyć okładziną ścienną PCV homogeniczną do wys. min. 2 m
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne. Drzwi do Izolatki – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	nd

9	Ogrzewanie	nd				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki.				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamknięty_pedalowy	1				
Z8d	pojemnik na brudna odzież	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/27B Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	4,51 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stołarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)

11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku i myjki-dezynfektora.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujacy do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy	1				
Z2b	Pojemnik lokciowy na mydlo w plynie	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotke do WC	1				
Z70b	wieszak scienny	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/27C Izolatka 1 łóżko</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowe (specjalne)
3	Powierzchnia	12,78 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2

8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std	1				
B104a	stolik przyłóżkowy	1				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	1				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/27D Pok. Ordynatora</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Administracyjne
3	Powierzchnia	14,87 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd



15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
B2a	biurko L zwykle prawe	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
B52b	stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne	1				
C45a	fotel tapicerowany zmywalny	2				
C47a	krzesło tapicerowane zmywalne	2				
D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	3				
D56a	szafka biurowa wisząca szer. 80cm	3				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T8b	komputer AIO	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny / Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/28 Sekretariat</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Administracyjne
3	Powierzchnia	11,88 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd

14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
B1a	biurko proste zwykłe 60x120	1				
B1d	biurko proste zwykłe 80x160	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne	1				
C47a	krzesło tapicerowane zmywalne	2				
D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	2				
D52c	szafka biurowa szer.80cm wys.200cm	1				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T6b	drukarka laserowa kolor	1				
T8b	komputer AIO	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety pedalowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/29A Sala chorych dzieci starszych 4 łóżka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowy
3	Powierzchnia	31,94 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd

14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std 2	4				
B104a	stolik przyłóżkowy	4				
C46a	Fotel rozkładany opiekuna	4				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	4				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/29B Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,67 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku

12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypożyczenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Neurotraumatologiczny / Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/30B Kuchnia Rozdzielowa</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pomocnicze
3	Powierzchnia	12,83 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stołarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.

8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, zlewu, zmywarki				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
AG1a	czajnik elektryczny bezprzewodowy	1				
AG2b	lodówka pod zabudowe wys.200cm	1				
AG4a	kuchenka mikrofalowa	1				
AG8a	zmywarka pod zabudowe	1				
B109a	wózek do przewożenia posiłków	1				
D90a	szafka kuchenna szer. 60cm	3				
D90b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D90d	szafka kuchenna obudowa zmywarki szer. 60cm wys. 90cm	1				
D91b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D92a	szafka kuchenna wiszaca szer. 60cm	5				
D93a	szafka kuchenna wiszaca szer. 80cm	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z8e	kosz na smieci do zabudowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/31 pok. p. oddziałowej</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Administracyjne

3	Powierzchnia	14,23 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
B1a	biurko proste zwykłe 60x120	1				
B1d	biurko proste zwykłe 80x160	1				
B4a	kontener dostawiany 60cm	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne	1				
C47a	krzesło tapicerowane zmywalne	2				
D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	5				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T6b	drukarka laserowa kolor	1				
T8b	komputer AIO	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety pedalowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/32 Pok. Socjalny</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Socjalne

3	Powierzchnia	7,20 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
		Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i umywalki.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu i umywalki.				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypożyczenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
AG1a	czajnik elektryczny bezprzewodowy	1				
AG2a	lodówka pod zabudowę wys. 85cm	1				
AG4a	kuchenka mikrofalowa	1				
B51a	stolik kawiarniany kwadratowy	1				
C47a	krzesło tapicerowane zmywalne	2				
D90a	szafka kuchenna szer. 60cm	1				
D90b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D90c	szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm	1				
D91b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D92b	szafka kuchenna wisząca przeszklona szer. 60cm	3				
D93b	szafka kuchenna wisząca przeszklona szer. 80cm	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				

Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/33A Pokój lekarski				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Administracyjne				
3	Powierzchnia	15,06 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypożyczenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
B1a	biurko proste zwykłe	4				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	4				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne pracownicze	4				
D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	2				
D56a	szafka biurowa wisząca szer. 80cm	2				
T4a	aparat telefoniczny	4				
T8b	komputer AIO	4				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				



Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/33B Pok. wypoczynku				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Socjalne				
3	Powierzchnia	6,77 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
B52b	stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego	1				
C40a	sofa (3os.)	1				
C45a	fotel tapicerowany zmywalny	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/34 Gab. Diagn.-Zabiegowy

2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Diagnostyczno - Zabiegowe				
3	Powierzchnia	13,47 m2				
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Ścienne punkty wpięcia O2, VAC oraz sprężonego powietrza				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
A10a	stół zabiegowy uniwersalny std	1				
AG2a	lodówka pod zabudowę wys. 85cm	1				
AIR	punkt poboru AIR	1				
B101a	stolik narzędziowy przejezdny	1				
B105a	wózek na aparaturę	1				
B1a	biurko proste zwykłe 60x120	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
C10a	taboret tapicerowany z regulacją wysokości	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne	1				
D100b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D100c	szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm	1				

D100e	szafka lab. szer. 40cm	1				
D101b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D102a	szafka lab. wisząca szer. 60cm	2				
D102d	szafka lab. wisząca szer. 40cm	1				
D103a	szafka lab. wisząca szer. 80cm	1				
D81a	szafa lekarska szer. 80cm przeszklona	1				
E20a	lampa bezcieniowa statywowa	1				
E21b	lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa	1				
L70a	aparat do mierzenia pH	1				
M10a	laryngoskop	1				
M11a	rektoskop	1				
M80a	inhalator pneumatyczny	2				
N15a	kardiomonitor	2				
N18a	defibrylator z możliwością kardiowersji	1				
N20a	zestaw reanimacyjny	1				
N25a	aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator)	1				
O2	punkt poboru O2	1				
PH	pojemnik na odpady hermetyczny	1				
R70a	negatoskop ścienny jednoklatkowy z podświetlaczem	1				
R71d	stacja przeglądowa DICO 1M1B	1				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T5c	drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono	1				
T8b	komputer AIO	1				
VAC	punkt poboru VAC	1				
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z50a	stojak na kroplówkę	1				
Z51a	stojak na aparaturę	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałowy	1				
Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/36A Łazienka opiekunów</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne

3	Powierzchnia	6,58 m2				
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały				
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transperantnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższona wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc całk.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z70a	wieszak ubraniowy podwójny ze stali nierdzewnej	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/36B Łazienka oddziałowa</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	7,64 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transperantnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2

8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższona wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku, złączki do węża, kratki odpływowej				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A15g	wózek do przewozu zwłok	1				
F1c	porecz NPS do WC stojąca uchylna	2				
F1d	porecz NPS do WC katowa	1				
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty_pedalowy	1				
Z9c	lustro uchylne NPS	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/36C Brudownik</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Magazyn

3	Powierzchnia	4,97 m2				
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, zlewu, złączki do węża, kratki odpływowej oraz myjki-dezynfektora				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
D62b	regal szer. 30x80cm	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety_pedalowy	1				
Z9	wózek na brudna bielizne 900x600	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/36D WC Personelu</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,68 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.

5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej i natrysku				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypożyczenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/37A Sala chorych dzieci starszych 4 łóżka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowy
3	Powierzchnia	33,08 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna

11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wypośażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std 2	4				
B104a	stolik przyłózkowy	4				
C46a	Fotel rozkładany opiekuna	4				
E40a	panel przyłózkowy 100 W	4				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/37B Łazienka</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne
3	Powierzchnia	3,49 m2
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC



9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	[I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/39B Komunikacja</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Komunikacja ogólna
3	Powierzchnia	39,83 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2

		Drzwi wejściowe na klatki schodowe w klasie odp. ogniowej EI 30				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
		Oświetlenie nocne				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
		Hydrant wewnętrzny śr. 25mm z węzłem półsztywnym w szafce naściennej lub wnękowej				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypośażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	[I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/39C Pokój ciszy</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pomocnicze
3	Powierzchnia	8,90 m2
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego Ścianę z umywalką należy wykończyć okładziną ścienną PCV homogeniczną do wys. min. 2 m
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą
7	Stolarka	Drzwi do Holu EI30
8	Wykończenie specjalne	nd
9	Ogrzewanie	nd
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, złączki do węża i kratki odpływowej
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki.
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd

15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/40A Sala chorych dzieci starszych 2 łóżka</b>				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łózkowy				
3	Powierzchnia	15,86 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std 2	2				

C46a	Fotel rozkładany opiekuna	2				
E40a	panel przyłózkowy 100 W	2				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/40B Łazienka				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne				
3	Powierzchnia	3,88 m2				
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały				
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja hybrydowa				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				

Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	1				
Z70b	wieszak ścienny	2				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/41 Sala chorych dzieci starszych 4 łóżka				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowy				
3	Powierzchnia	29,42 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std 2	4				
B104a	stolik przyłóżkowy	2				
C46a	Fotel rozkładany opiekuna	4				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	5				
T10c	telewizor LCD 32	1				

T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/42A Izolatka				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowe (specjalne)				
3	Powierzchnia	12,98 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą				
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne dzieciece (do 3 lat)	1				
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std 2	1				
B104a	stolik przyłózkowy	1				
E40a	panel przyłózkowy 100 W	1				
T10c	telewizor LCD 32	1				
T11c	uchwyt TV ścienny obrotowy	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/42B Śluza umywalkowo-fartuchowa				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pomocnicze				
3	Powierzchnia	2,86 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
		Ścianę z umywalką należy wykończyć okładziną ścienną PCV homogeniczną do wys. min. 2 m				
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
		Drzwi do Izolatki – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	nd				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki.				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypozażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie lokciowy	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy	1				
Z60a	pojemnik na reczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety_pedalowy	1				
Z8e	pojemnik na brudnabielizne 40x40	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/42C Łazienka</b>

2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Sanitarne				
3	Powierzchnia	6,81 m2				
4	Podłoga	Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm.				
5	Ściany	Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.				
6	Sufit	Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą				
7	Stolarka	Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2				
8	Wykończenie specjalne	Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC				
9	Ogrzewanie	Grzejniki odporne na podwyższona wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku i myjki-dezynfektora.				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypożażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
F2c	porecz prysznicowa NPS	1				
F2d	zasłona prysznicowa narozna	1				
J24a	przycisk splukujący do WC	1				
X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	1				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z5a	pojemnik na papier toaletowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z6a	uchwyt na szczotke do WC	1				
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1				
Z8a	lustro	1				



Z8b	kosz na smieci zamkniety	1				
-----	--------------------------	---	--	--	--	--

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/43 Sala chorych dzieci młodszych 3 łóżka				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pok. Łóżkowy				
3	Powierzchnia	27,91 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy				
20	Instalacja RTV	Doprowadzenie instalacji telewizji AZART				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całk.	
A2a	łóżko szpitalne dziecko (do 3 lat)	3				
A2a	łóżko szpitalne do opieki podstawowej std 2	1				
A9	Łóżko szpitalne opiekuna	2				
B104a	stolik przyłóżkowy	3				
E40a	panel przyłóżkowy 100 W	3				
Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	1				
Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z70b	wieszak ścienny	1				
Z8a	lustro	1				
Z8b	kosz na smieci zamkniety	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/44 Punkt pielęgniarSKI z pok. przygotowawczym				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Pom. Pomocnicze				
3	Powierzchnia	16,96 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
		Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu				
12	Instalacja ciepłej wody	Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.				
19	Sygnalizacja	System przyzywowy - odbiór sygnałów alarmowych z pomieszczeń odcinka pielęgnacyjnego A				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc całk.	
B1a	BLAT ROBOCZY NA ZAMÓWIENIE	1				
C1a	krzesło obrotowe zmywalne pracownicze	1				
D100a	szafka lab. szer. 60cm	1				
D100b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm	1				
D101b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm	1				
D102a	szafka lab. wisząca szer. 60cm	2				
D103a	szafka lab. wisząca szer. 80cm	1				
D81a	szafa lekarska szer. 80cm przeszklona	2				
Z1b	Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy	1				

Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy	1				
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1				
Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałowy	1				
Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	1				
B1a	biurko proste zwykłe	1				
B4b	kontener podbiurkowy 60cm	1				
T4a	aparat telefoniczny	1				
T8b	komputer AIO	1				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/44B Mag. b. czyste				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Magazyn				
3	Powierzchnia	2,44 m <sup>2</sup>				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały				
7	Stolarka	Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.				
8	Wykończenie specjalne	nd				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys. parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc całk.	
D65b	regal ze stali nierdzewnej szer. 30x80cm	3				

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]

2.1	Numer / Nazwa Pom.	1/45 Komunikacja				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Komunikacja ogólna				
3	Powierzchnia	59,26 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2 Drzwi wejściowe na klatki schodowe w klasie odp. ogniowej EI 30				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) Oświetlenie nocne				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc całk.	
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]				
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/46 Komunikacja</b>				
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Komunikacja ogólna				
3	Powierzchnia	59,26 m2				
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana				
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego				
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm				
7	Stolarka	Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2 Drzwi wejściowe na klatki schodowe w klasie odp. ogniowej EI 30				
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach				

9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod.-kan.	nd				
12	Instalacja ciepłej wody	nd				
13	Woda o wys.parametr.	nd				
14	Instalacja gazowa	nd				
15	Instalacja pary technolog.	nd				
16	Instalacje specjalne	nd				
17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
		Oświetlenie nocne				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wypożyczenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. cała.	
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział	Oddział Chirurgii Dziecięcej [I Piętro]
2.1	Numer / Nazwa Pom.	<b>1/46A Komunikacja</b>
2.2	Kategoria Pomieszczenia	Komunikacja ogólna
3	Powierzchnia	85,62 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana
5	Ściany	Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego
6	Sufit	Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm
7	Stolarka	Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2
		Drzwi wejściowe na klatki schodowe w klasie odp. ogniowej EI 30
		Drzwi p.poż. między strefami pożarowymi EI60
8	Wykończenie specjalne	Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach
9	Ogrzewanie	Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod.-kan.	nd
12	Instalacja ciepłej wody	nd
13	Woda o wys.parametr.	nd
14	Instalacja gazowa	nd
15	Instalacja pary technolog.	nd
16	Instalacje specjalne	nd

17	Instalacja oświetleniowa	Oświetlenie podstawowe				
		Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)				
		Oświetlenie nocne				
18	Instalacja gniazd wtyk.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;				
19	Sygnalizacja	nd				
20	Instalacja RTV	nd				
21	Instalacja RTG	nd				
22	Instalacja p. poż.	Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.				
23	Instalacja gazów med.	nd				
24	Wyposażenie					
Sym.	Nazwa	Ilość	Wymiary	Moc jedn.	Moc. całkow.	
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd