

Inwestor:			
		Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki W Imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim Ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Jednostka projektowa:			
		JPPC Polska sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 36 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31, biuro@jppc.pl www.jppc.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego:			
Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki			
Przedmiot opracowania:		Branża:	Nr tomu:
PROJEKT TECHNICZNY SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE		Elektryczna	
Adres zamierzenia budowlanego:			
ul. Nowowiejska w Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni			
Numery działek ewidencyjnych:			
Informacja o identyfikatorach działek ewidencyjnych w załączniku do strony tytułowej.			
Kategoria obiektu bud.:	Kody CPV:		
XXV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg		
Zakres i funkcja:	Imię i nazwisko:	nr uprawnień i spec.:	Podpis:
Oświetlenie Projektant	mgr inż. Marcin Waszczuk	MAZ/0554/PWOE/14 elektroenergetyczna	
Oświetlenie Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Harwas	MAZ/0419/POOE/05 elektroenergetyczna	
Numer archiwalny:	Data opracowania:		Numer egzemplarza:
2022_137	08.2023		





Załącznik do strony tytułowej – informacja o identyfikatorach działek ewidencyjnych:

gm. Ożarów Mazowiecki, pow. warszawski zachodni, woj. Mazowieckie

jednostka ewidencyjna 143206 5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski

obręb Pogroszew-Kolonia, nr. ewid.:

52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 157/42

1, 169, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/2, 8/27, 8/24, 8/25, 8/26, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 20/19,
20/11, 31/11, 34/1, 157/27, 157/28, 157/11, 157/12

53/1, 54/42, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/34, 62/33, 63/2, 63/3, 69, 70/3,
70/11, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15

obręb Myszczyń, nr. ewid.:

237/2, 238, 239, 248/1

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. KATEGORIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....	4
2. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	5
3. CZĘŚĆ OPISOWA	12
3.1 WSTĘP	12
3.1.1 Przedmiot opracowania	12
3.2 ZAKRES OPRACOWANIA	12
3.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.....	12
3.4 URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE	13
3.4.1 Istniejące sieć napowietrzna niskiego napięcia nN-0,4kV	13
3.4.2 Istniejące przyłącza kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV	13
3.4.3 Istniejące złącze kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV	13
3.4.4 Istniejące przyłącza napowietrzne niskiego napięcia nN-0,4kV	14
3.4.5 Istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV	14
3.5 Urządzenia projektowane	14
3.5.1 Projektowane słupy sieci napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV	14
3.5.2 Projektowane przyłącza kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV	15
3.5.3 Projektowane sieci napowietrzne niskiego napięcia nN-0,4kV	16
3.5.4 Projektowane przyłącza napowietrzne niskiego napięcia nN-0,4kV	16
3.5.5 Projektowane złącze kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV	17
3.6 UWAGI KOŃCOWE	17
3.7 ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE.....	18
3.8 ZESTAWIENIE MONTAŻOWE	18
3.8 ZESTAWIENIE MONTAŻOWE	18
3.9 OBLICZENA WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPÓW	22
4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	25
5. DOKUMENTY.....	32

1. Kategorie obiektów budowlanych

Nr kategorii	Opis kategorii obiektów budowlanych	Obiekty budowlane występujące w projekcie
IV	Elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy	-
VIII	inne budowle	-
XX	Stacje paliw	-
XXII	Place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi	-
XXV	Drogi i kolejowe drogi szynowe	-
XXVI	Sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe	sieć elektroenergetyczna nN - 0,4kV
XXVIII	Drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele	-



2. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oświadczamy, że dokumentacja projektowa pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew kolonia gm. Ożarów Mazowiecki**” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Warszawa, sierpień.2023 r.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Waszczuk	 mgr inż. Marcin Waszczuk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w dziedzinie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. MAZ/0554/PWOE/14
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Harwas	 mgr inż. Bartłomiej Harwas uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w dziedzinie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. MAZ/0419/POOE/05



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/689/14/E

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje:

Panu mgr inż. Marcinowi Sebastianowi Waszczuk
ur. dnia 27 października 1986 roku w Wołominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0554/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę:

- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:
 - 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 - 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Krzysztof Booss



Otrzymują:

1. Pan Marcin Sebastian Waszczuk
ul. Sikorskiego 16 A
05-230 Kobyłka
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA
KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RIW-J6J-1EH *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania [REDACTED]

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





sygn. akt. MAZ/7131/313/05/E

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt. 1, § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Bartłomiej Łukasz Harwas

inżynier

urodzony dnia 16 czerwca 1979 roku w Wołominie, syn Jacka

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0419/POOE/05

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.


Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Ryszard Chaciński
2/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inż. Irena Churska





PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA
KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w wymienionym zakresie, objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 .


II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawnniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

III. Na mocy § 24 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawnniają do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.



Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Łukasz Harwas
ul. Powstańców 14
05-200 Wołomin
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

MAZ-CJT-CEQ-K4U *

Pan BARTŁOMIEJ ŁUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06
adres zamieszkania [REDACTED]
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 13:28:11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. CZĘŚĆ OPISOWA

3.1 WSTĘP

3.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest Projekt budowlany branży drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120W ul. Nowowiejska na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki”.

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Inwestycja realizowana w oparciu o ustawę ZRID.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- rozbiórka sieci elektroenergetycznej nN,
- budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN,
- budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN,
- budowa słupów sieci napowietrznej nN,
- budowa złącza kablowego nN,

3.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Warunki techniczne nr RM/RSz/1180/6221/2022 z dnia 30.08.2022,
- Uzgodnienia ZUD wydane przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- Polskich Norm,
- Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. Wraz z późniejszymi zmianami,
- Polskich Norm,
- Kable i przewody elektroenergetyczne – katalog przewodów,

- Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanym samonośnymi na żerdziach wirowanych
- Wytyczne dotyczące budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. z dn. 04.02.2019.

3.4 URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE

3.4.1 Istniejące sieć napowietrzna niskiego napięcia nN-0,4kV

Istniejące sieci napowietrzne niskiego napięcia wykonana na słupach wirowanych i żelbetonowych przewodami typu 4xAL50mm². Linie zasilone są z istniejących stacji transformatorowych nr 01-1148 Pogroszew Kolonia 4 i nr 01-1146 Pogroszew Kolonia 3. Istniejące linie przeznaczone są do rozbiórki na odcinkach zaznaczonych na rys. 2.1 - 2.2 (Inwentaryzacja istniejących urządzeń).

3.4.2 Istniejące przyłącza kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV

Istniejące przyłącza kablowe niskiego napięcia wykonane kablem typu YAKY 4x120mm², YAKY 4x35mm². Przyłącza zasilone są z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV nr 01-1148 Pogroszew Kolonia 4 i 01-1146 Pogroszew Kolonia 3. Istniejące przyłącza kablowe przeznaczone są do zdjęcia z istniejących słupów i połączenia z projektowanymi przyłączami niskiego napięcia na odcinkach zaznaczonych na rys 2.1-2.2 (inwentaryzacja istniejących urządzeń).

3.4.3 Istniejące złącze kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV

Istniejące złącze kablowe niskiego napięcia ZK-1+SL1 zlokalizowane przy ul. Nowowiejskiej, zasilane kablem YAKXS 4x35 mm² ze stacji transformatorowej nr 01-1146 Pogroszew Kolonia 3. Złącze kablowe przeznaczone jest do rozbiórki.

3.4.4 Istniejące przyłącza napowietrzne niskiego napięcia nN-0,4kV

Istniejące przyłącza napowietrzne niskiego napięcia wykonane na słupach żelbetonowych przewodami typu AsXSn 4x25mm² i 4xAL25mm². Przyłącza zasilone są z istniejących stacji transformatorowych nr 01-1148 Pogroszew Kolonia 4 i nr 01-1146 Pogroszew Kolonia 3. Istniejące linie przeznaczone są do rozbiórki oraz do przewieszenia na projektowane słupy na odcinkach zaznaczonych na rys. 2.1 - 2.2 (Inwentaryzacja istniejących urządzeń).

3.4.5 Istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV

Istniejące stacje transformatorowe 15/0,4kV nr 01-1148 Pogroszew Kolonia 4 oraz 01-1146 Pogroszew Kolonia 3 zlokalizowane w pasie drogowym ul. Nowowiejskiej. Stacje pozostają bez zmian.

3.5 URZĄDZENIA PROJEKTOWANE

3.5.1 Projektowane słupy sieci napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV

Sieci napowietrzne nn zaprojektowano na słupach wirowanych typu E.

Do posadowienia słupów zastosować prefabrykowane płyty ustojowe do gruntu średniego. Typy dobranych ustojów wraz z podstawowymi materiałami wymienione w zestawieniu montażowym linii napowietrznej. Ustoje wykonać zgodnie z kartami katalogowymi producenta załączonymi do projektu. Wykopy zaleca się wykonywać koparką z wąskogabarytowym nabierakiem lub ręcznie. Przed ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, instalując do żerdzi występujące w rozwiązaniu słupa konstrukcję stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zасыpywanie powinno być wykonywane warstwami o grubości 20-30cm z zagęszczeniem gruntu, umożliwiającym osiągnięcie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. Zaleca się polewanie wodą zasypanej ziemi przed ubijaniem.

Elementy stalowe i ich połączenia w części podziemnej słupa należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją lakierem lub masą asfaltową. Podziemne betonowe części ustojów należy chronić przed szkodliwymi wpływami jedynie w gruncie bardzo agresywnym.

Przy łączeniu przewodów w przęśle oraz na odgałęzieniach należy zwracać uwagę na zgodność faz, a także na odpowiednie ukształtowanie przewodów tak aby odległość od słupa lub innych elementów wynosiła co najmniej 10cm.

Dla ochrony projektowanej linii przed przepięciami atmosferycznymi należy na proj. słupach nn zainstalować odgromniki ASA 500-10 ze wskaźnikiem zadziałania.

Uziemienie ochronne słupów wykonać jako prętowe i taśmowe typu P1x6. Wartość rezystancji $R \leq 10\Omega$.

Szczegóły wykonania na rys. 3.1-3.2 (Plan Sytuacyjny).

3.5.2 Projektowane przyłącza kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV

Projektowane przyłącza kablowe powiązać z istniejącymi przyłączami kablowymi niskiego napięcia za pomocą kabli YAKXS 4x120mm², YAKXS 4x35mm² oraz muf kablowych.

Kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Temperatura kabla przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta kabla. Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70cm. Kabel układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach należy wykonać z piasku warstwę o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu. Kabel w wykopie układać faliście. Trasa linii kablowej w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią w kolorze niebieskim. Grubość folii lub folii perforowanej powinna wynosić najmniej 0,3 mm. Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź od ułożonego kabla. Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach

kablowych i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- typ kabla
- znak użytkowania kabla
- rok ułożenia kabla

Pod ulicami, pod wjazdami kabel chronić rurą SRS $\phi 110$ mm. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel chronić rurą DVK $\phi 110$ mm.

Szczegóły wykonania na rys. 3.1-3.2 (Plan Sytuacyjny).

3.5.3 Projektowane sieci napowietrzne niskiego napięcia nN-0,4kV

Projektowaną sieć niskiego napięcia należy wykonać przewodami typu AsXSn 4x70mm² na projektowanych słupach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Projektowaną napowietrzną sieć niskiego napięcia należy zasilić z istniejących stacji transformatorowych nr 01-1148 Pogroszew Kolonia 4 i 01-1146 Pogroszew Kolonia 3.

Szczegóły wykonania na rys. 3.1-3.2 (Plan sytuacyjny).

3.5.4 Projektowane przyłącza napowietrzne niskiego napięcia nN-0,4kV

Projektowane przyłącza napowietrzne niskiego napięcia należy wykonać przewodami typu AsXSn 4x25mm² na projektowanych słupach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Projektowaną przyłącza napowietrzne niskiego napięcia należy zasilić z istniejących stacji transformatorowych nr 01-1148 Pogroszew Kolonia 4 i 01-1146 Pogroszew Kolonia 3.

Szczegóły wykonania na rys. 3.1-3.2 (Plan sytuacyjny).

3.5.5 Projektowane złącze kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV

Projektuje się złącze kablowe ZK jako wolnostojące wykonane z poliestru termoutwardzalnego zbrojonego włóknem szklanym. Złącze musi być przystosowane do plombowania i wyposażone w zamek uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Złącze kablowe zamykane na kluczyk Master Key.

W nadbudowie projektowanego złącza kablowego zainstalować układ pomiarowo rozliczeniowy 3 – fazowy energii czynnej 1- strefowy.

ZK-1+2SL zainstalować zabezpieczenia:

- zabezpieczenie główne przedpomiarowe WTN 00 gG 40A.
- zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce pomiarowej nad złączem – nadmiarowo prądowe, przystosowane do plombowania o wartości 25 A.

Zastosować rozłączniki bezpiecznikowe wyposażone w zacisk typu „V”.

Szczegóły wykonania na rys. 3-2(Plan sytuacyjny) oraz rys. 4 (schemat ideowy).

3.6 UWAGI KOŃCOWE

Całość wykonania robót musi być zgodna z normą N SEP-E-004 oraz aktualnymi normami i przepisami o budowie urządzeń elektrycznych. Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie oddziałują szkodliwie na sąsiednie działki. Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostaną całkowicie zużyte do zasypania. Nie przewiduje się wytworzenia odpadów.

3.7 ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE nN

Lp.	Typ urządzenia	Ilość	Przeznaczenie
1	Słup P-10ŻN	16szt.	Przekazać PGE Dystrybucja
2	Słup Pb-10ŻN	2szt.	Przekazać PGE Dystrybucja
3	Słup RK-10ŻN	2szt.	Przekazać PGE Dystrybucja
4	Słup RPK-10,5/12E	1szt.	Przekazać PGE Dystrybucja
5	4xAL50mm ²	665m	Przekazać PGE Dystrybucja
6	AsXSn 4x25mm ²	132m	Przekazać PGE Dystrybucja
7	4xAL25mm ²	84m	Przekazać PGE Dystrybucja
8	YAKY 4x120mm ²	94m	Przekazać PGE Dystrybucja
9	YAKY 4x35mm ²	29m	Przekazać PGE Dystrybucja
10	ZK1+2SL	1szt.	Przekazać PGE Dystrybucja


Tabela montażowa linii napowietrznej nN																								
Pogroszew Kolonia , ul. Nowowiejska																								
Numer słupa	Typ, funkcja	Przewody			Ustoje					Uziomy	Inne													
		Przewód AL4x50mm ² [m]	Przewód AsXSn 4x25 mm ² [m]	Przewód AsXSn 4x70 mm ² [m]	E-10,5/15 [szt.]	E-10,5/10 [szt.]	E-10,5/6 [szt.]	E-10,5/4,3 [szt.]	Typ ustoju		Belka ustojowa B-80 [szt.]	Płyta ustojowa U-130 [szt.]	Płyta ustojowa U-85 [szt.]	Płyta stopowa [szt.]	Obejma [szt.]	Typ uziomu	Hak wieszakowy [szt.]	Uchwył przelotowy [szt.]	Uchwył narożny [szt.]	Uchwył odciągowy [szt.]	Ogranicznik przepięć ASA 500-10 [szt.]	Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający	Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający [szt.]	Izolator S-80/2 [szt.]
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
st. tr. 01-1148																								
1-1	istn. P-10ŻN									2		3		2	P1x6	3			3	3	4	8	4	4
1-2	ROK-10,5/10E			36		1			U2b															
1-3	N-10,5/4,3E			36				1	U1			1	1	1		1		1						
1-4	P-10,5/4,3E			41				1	Uo				1			2	1		1			4		
1-5	P-10,5/4,3E		36	54				1	Uo				1		P1x6	4	1		3	3		16		
1-5/2p	istn. N-9ŻN	18																						
1-6	P-10,5/4,3E			48				1	Uo				1			3	1	2				8		
1-7	P-10,5/4,3E		43	51				1	Uo				1		P1x6	2	1		1	3		8		
1-7/1p	istn. P-9ŻN	10																						
1-8	P-10,5/4,3E			54				1	Uo				1		P1x6	2	1		1	3		8		
1-9	P-10,5/4,3E		46	47				1	Uo				1		P1x6	3	1		2	3		12		
1-9/2	istn. P-9ŻN	32														1	1							
1-10	K-10,5/10E					1			U1a			1	1	2	P1x6	1			1	3		4		
st. tr. 01-1146																								
2-10	K-10,5/10E			53		1			U1a			1	1	2	P1x6	1			1	3		4		

Tabela montażowa linii napowietrznej nN																								
Pogroszew Kolonia , ul. Nowowiejska																								
		Przewody			Ustoje				Uziomy	Inne														
Numer słupa	Typ, funkcja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Przewód AL4x50mm ² [m]	Przewód AsXSn 4x25 mm ² [m]	Przewód AsXSn 4x70 mm ² [m]	E-10,5/15 [szt.]	E-10,5/10 [szt.]	E-10,5/6 [szt.]	E-10,5/4,3 [szt.]	Typ ustoju	Belka ustojowa B-80 [szt.]	Płyta ustojowa U-130 [szt.]	Płyta ustojowa U-85 [szt.]	Płyta stopowa [szt.]	Obejma [szt.]	Typ uziomu	Hak wieszakowy [szt.]	Uchwyt przelotowy [szt.]	Uchwyt narożny [szt.]	Uchwyt odciągowy [szt.]	Ogranicznik przepięć ASA 500-10 [szt.]	Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację [szt.]	Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację [szt.]	Izolator S-80/2 [szt.]	Uchwyt kabłąkowy [szt.]
1																1	1			3		4		
2-9	P-10,5/4,3E			46			1	1	Uo			1			P1x6	1	1							
2-8	P-10,5/4,3E			53			1	1	Uo			1				1	1							
2-7	P-10,5/4,3E			49			1	1	Uo			1				1	1							
2-6	P-10,5/4,3E			51			1	1	Uo			1			P1x6	1	1			3		4		
2-5	P-10ŻN			51												1	1					4		
2-4	ROK-10,5/15E				1				U2b	2	3				P1x6	1		1	1	3	8	4	8	8
2-3	P-10ŻN																							
RAZEM			185	670	1	3		11		4	9	13	9			29	12	1	16	30	12	88	12	12

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO nN																								
miejscowość: Pogroszew Kolonia ul. Nowowiejska																								
		Odcinek kabla	Typ i przekrój kabla	Inne												Folia kablowa		Rury osłonowe			Złącza		Uziemienie	
				Typ i przekrój kabla		Mufa kablowa typu SMH4-PL-3(70-120) [kpl.]	Mufa kablowa typu SMH4-PL-1(16-35) [kpl.]	RBK 00 160A [szt.]	wkładka WT-00 gG 40A [szt.]	S303 C25 3p [szt.]	LG 1x35/16 [szt.]	Istwa zaciskowa LZ 4x35 [szt.]	Uchwyt do kabla [szt.]	Uchwyt do rury BE [szt.]	Opaska kablowa [szt.]	Niebieska	Czerwona	SRS Ø110 (AROT)	DVK Ø110 (AROT)	BE Ø110 (AROT)	ZK1-2SL	ZK1-SL	FeZn 25x4	Pręt stal. mied. 3/4" 6m [szt.]
				YAKXS 4x120mm² [m]	YAKXS 4x35mm² [m]	1							4	3	2	5					3			
1	proj. słup P-10,5/4,3 nr 1-5	dokąd	istn. ZK dz.nr 188	16		1																		
2	proj. słup P-10,5/4,3 nr 1-7		istn. ZK dz. nr 7/7	17		1																		
3	proj. słup P-10,5/4,3 nr 1-8		istn. ZK dz.nr 58/5	12		1																		
4	proj. słup P-10,5/4,3 nr 1-9		istn. ZK dz. nr 60/1	23		1																		
5	proj. słup K-10,5/10 nr 1-10		istn. ZK dz. nr 8/19		15		1																	
6	proj. słup K-10,5/10 nr 2-10		istn. ZK dz. nr 22/8	16		1																		
7	proj. słup P-10,5/4,3 nr 2-9		istn. ZK dz. nr 69	12		1																		
8	proj. słup P-10,5/4,3 nr 2-6		proj. ZK1+2SL nr 01z04434		15				2	6	2	4	2	4	3	2	4			1	3	1	2	1
9	proj. słup RK 10,5/15 nr 2-4		istn. ZK dz. nr 28/20		15		1							4	3	2	4			1	3			
RAZEM				96	45	6	2	2	6	2	4	2	36	27	19	42				2	27	1	2	1

Sprawdzenie wytrzymałości projektowanego słupa nN ROK-10,5/10 nr 1-2


$F_p = 693 \text{ daN}$	- wypadkowa siła naciągu
$F_{ws} = 30 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na słup
$F_{wo} = 22 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na oprawę
$F_w = 693 + 30 + 22 = 745 \text{ daN}$	- siła działająca na słup



Wytrzymałość słupa ROK-10,5/10 = 1000 daN > 745 daN

Sprawdzenie wytrzymałości istniejącego słupa nN N-10,5/4,3 nr 1-3


$F_p = 81 \text{ daN}$	- wypadkowa siła naciągu
$F_{ws} = 30 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na słup
$F_{wo} = 22 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na oprawę
$F_w = 81 + 30 + 22 = 133 \text{ daN}$	- siła działająca na słup



Wytrzymałość słupa N-10,5/4,3 = 430 daN > 133 daN

Sprawdzenie wytrzymałości projektowanego słupa nN K-10,5/10 nr 1-10 i 2-10


$F_p = 664 \text{ daN}$	- wypadkowa siła naciągu
$F_{ws} = 30 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na słup
$F_{wo} = 22 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na oprawę
$F_w = 664 + 30 + 22 = 716 \text{ daN}$	- siła działająca na słup



Wytrzymałość słupa K-10,5/10 = 1000 daN > 716 daN

Sprawdzenie wytrzymałości projektowanego słupa nN ROK-10,5/15 nr 2-4

$F_p = 1313 \text{ daN}$	- wypadkowa siła naciągu
$F_{ws} = 30 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na słup
$F_{wo} = 22 \text{ daN}$	- siła parcia wiatru na oprawę
$F_w = 1313 + 30 + 22 = 1365 \text{ daN}$	- siła działająca na słup



Wytrzymałość słupa ROK-10,5/15 = 1500 daN > 1365 daN




4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



Nr rys.	Temat i tytuł	Skala
1	Orientacja	1:25000
2.1	Inwentaryzacja istniejących urządzeń ark. 1	1:500
2.2	Inwentaryzacja istniejących urządzeń ark. 2	1:500
3.1	Plan projektowanych urządzeń ark. 1	1:500
3.2	Plan projektowanych urządzeń ark. 2	1:500
4	Schemat ideowy	
5	Widok ZK1+2SL	

5. DOKUMENTY

Temat i tytuł
Zestawienie odbiorców
Karty Katalogowe Słupów
Warunki PGE
Opinia ZUD



Inwestor:			
	Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki		
Jednostka projektowa:			
	JPPC Polska sp. z o.o. ul. B. Czecha 36 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31 biuro@jppc.pl www.jppc.pl		
Branża Elektryczna	Zadania/Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki		
Nr tomu:			
Data rewizji: -			
Stadium: PT	Temat opracowania: PROJEKT TECHNICZNY SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE		
Nr arch: 2022_137	Tytuł rysunku: ORIENTACJA		
Numer umowy: -			
Kod CPV: 71320000-7			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Waszczuk	MAZ/0554/PWOE/14	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Harwas	MAZ/0419/POOE/05	
Data opracowania: 07.08.2023	Skala: 1:25000	Nr rys.: 1	



- LEGENDA:**
- linia rozgraniczająca pasu drogowego (ZRUD)
 - + urządzenia elektroenergetyczne przeznaczone do rozbiórki
 - - - istn. kablowe przyłącze niskiego napięcia
 - - - istn. napowietrzna sieć niskiego napięcia

Investor:

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-800 Ożarów Mazowiecki
w imieniu i na rzecz, którego działa
Zarząd Gminy Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-800 Ożarów Mazowiecki

Jednostka projektowa:

JPPC Polska sp. z o.o.
ul. B. Czechy 36
04-505 Warszawa
tel: +48 22 400 42 31
biuro@jppc.pl
www.jppc.pl


Bransz: Elektryczna
Nr form: -
Data rewizji: -
Stadium: PT
Nr arch: 2022_137
Numer umowy: 71320000-7
Kod CPV: 71320000-7

Zadanie/Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120 W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogorzew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki

Temat opracowania: PROJEKT TECHNICZNY SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE

Tytuł rysunku: INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ ARK 1

Data opracowania: 07.08.2023
Skala: 1:500
Nr rys.: 2.1



LEGENDA:

- linia rozgraniczająca pasy drogowego (ZRID)
- + urządzenie elektroenergetyczne przeznaczone do rozbiórki
- istn. kablowe przyłącze niskiego napięcia
- istn. napowietrzna sieć niskiego napięcia

Investor:

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
w imieniu i na rzecz, którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki

Jednostka projektowa:

JPPC Polska sp. z o.o.
ul. B. Czecha 36
04-505 Warszawa
tel. +48 22 690 42 21
biuro@jppc.pl
www.jppc.pl

Bransz: Elektryczna

Zadanie/Obiekt:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120 W ul. Nowowiejskiej
na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia
gm. Ożarów Mazowiecki

Stadium: PT

Tytuł opracowania:


PROJEKT TECHNICZNY
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE

Nr arch: 2022_137


Tytuł rysunku:

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ
ARK 2

Stanowisko	Imię i nazwisko	Upewnienie	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Węszczuk	MAZ/0554/PWOE/14	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Harwas	MAZ/0419/POOE/05	
Data opracowania:	Skala:	1:500	Nr rys.: 2.2



Inwerter:		 <p>Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Podzamcze 129/131, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Pomiejska 200 05-850 Ożarów Mazowiecki</p>	
Jednostka projektowa:			
		<p>JPCC Polska sp. z o.o. ul. B. Ciochke 36 04-555 Warszawa tel. +48 22 490 42 31 biuro@jpcc.pl www.jpcc.pl</p>	
Branda	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120W ul. Nowowiejskiej		
Elektryczna	na odcinku o dł. ok 1650 m w m. Pogorzew Kolonia		
Wzrostu:	gm. Ożarów Mazowiecki		
Data rewizji:			
Stadium:	Temat opracowania:		
PT	PROJEKT TECHNICZNY		
Wzrostu:	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE		
2022_137			
Numery umów:	Tytuł rysunku:		
Kod CPV:	PLAN SYTUACYJNY ARK 1		
71320000-7			
Stawisko	Imię i nazwisko	Upewnienie	
Projektant	mgr inż. Marcin Waszczyk	MAZ0554/PWCE/14	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Narves	MAZ0418/PPOE/05	
Data opracowania:	Skala:	Nr rys.:	
07.08.2023	1:500	3	



- LEGENDA:**
- linia rozgraniczająca pasu drogowego (ZRID)
 - proj. napowietrzna sieć niskiego napięcia
 - proj. kablowe przyłącze niskiego napięcia
 - proj. napowietrzna przyłącze niskiego napięcia
 - istn. kablowe przyłącze niskiego napięcia
 - istn. napowietrzna sieć niskiego napięcia

<p>INWESTOR:</p> <p>Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Odr Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki</p>			
<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</p> <p>JPPC Polska sp. z o.o. ul. B. Ciocha 36 04-505 Warszawa tel. +48 22 690 42 31 biuro@jppc.pl www.jppc.pl</p>			
<p>BRANŻA: Elektryczna</p> <p>ZADANIE/OBIĘT: Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120 W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki</p>			
<p>STADIUM: PT</p> <p>TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY ARK 2</p>			
<p>PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Waszczuk</p> <p>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Beata Harnas</p> <p>DATA OPRACOWANIA: 07.08.2023</p> <p>SKALA: 1:500</p> <p>NR RYS.: 3.2</p>			

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków

05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6
tel. 22 341 14 11, fax 22 738 24 51

1296 RM / 2023 / D

Sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia / przebudowy

dn. 20 PAŹ 2023

projektowane urządzenia:

przebudowa umocnień
przewodów napr.

Z uwagami:

Za zgodność zaprojektowanych rozwiązań z właściwymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną odpowiada jednostka projektowa

Krzysztof Gładki

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków
Wydział Maszyn i Sieciowego

Kierownik
Piotr Zawiska



4:400


R5.04




gsD00





LEGENDA:

- Kolorem **NIEBIESKIM** oznaczono istniejące urządzenia nN 0,4 kV
- Kolorem **CZERWONYM** oznaczono projektowane urządzenia nN 0,4 kV
- Kolorem **POMARAŃCZOWYM** oznaczono projektowane przyłącza nN 0,4kV



Inwestor:		Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 303 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Jednostka projektowa:		 JPCC Polska sp. z o.o. ul. B. Ciocha 36 04-505 Warszawa tel.: +49 22 490 42 31 biuro@jpcc.pl www.jpcc.pl	
Branda	Zadanie/Obiekt:	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1850 mb w m. Pogorzale Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki	
Elektryczna			
Nr tomu:			
Data rewizji:	-		
Stadium:	Temat opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY SIĘĆ ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE	
PT			
Nr arch:			
2022_137			
Numer umowy:	Tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY	
Kod CPV:			
71320000-7			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienie	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Waszczyk	MAZ/0554/PWOE/14	
Sprawdzający	mgr inż. Beata Kijewska	MAZ/0419/PWOE/05	
Data opracowania:	Skala:	Nr rys.: 4	
07.08.2023			



Inwestor:  Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki			
Jednostka projektowa:  JPPC Polska sp. z o.o. ul. B. Czecha 36 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31 biuro@jppc.pl www.jppc.pl			
Branża Elektryczna	Zadania/Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki		
Nr tomu: -			
Data rewizji: -			
Stadium: PT	Temat opracowania: PROJEKT TECHNICZNY SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE		
Nr arch: 2022_137			
Numer umowy: -	Tytuł rysunku: WIDOK ZK1-2SL		
Kod CPV: 71320000-7			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Waszczuk	MAZ/0554/PWOE/14	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Harwas	MAZ/0419/POOE/05	
Data opracowania: 07.08.2023	Skala:	Nr rys.:	5

Temat: RE: uzgodnienie dokumentacji

Nadawca: "Adamus Robert [PGE Dystr. O.Warszawa]" <Robert.Adamus@pgedystrybucja.pl>

Data: 2023-10-10, 10:05

Adresat: EL-MEDIA <biuro@el-media.pl>

Dzień dobry,

Adres: Pogroszew ul. Nowowiejska 84

Zabezp. Limitujące moc 25A

Moc przyłączeniowa 16 kW

Nr licznika 93086577

Z poważaniem

From: EL-MEDIA <biuro@el-media.pl>

Sent: Tuesday, October 10, 2023 9:58 AM

To: Adamus Robert [PGE Dystr. O.Warszawa] <Robert.Adamus@pgedystrybucja.pl>

Subject: Re: uzgodnienie dokumentacji

Dzień dobry

Ponawiam prośbę o przesłanie zestawienia odbiorców (wartość zabezpieczeń, istn. moc) złącza kablowego nr 01z04434 zlokalizowanego na dz nr 52/2 obr. POGROSZEW KOL.

Nr licznika 30059-93086577-17-0

W dniu 2023-09-19 o 12:07, Adamus Robert [PGE Dystr. O.Warszawa] pisze:

Dzień dobry,

Proszę o podanie numerów liczników.

From: EL-MEDIA <biuro@el-media.pl>

Sent: Tuesday, September 19, 2023 12:05 PM

To: Adamus Robert [PGE Dystr. O.Warszawa] <Robert.Adamus@pgedystrybucja.pl>

Subject: Fwd: uzgodnienie dokumentacji

Dzień dobry

W związku z rozmową telefoniczną z panią Martą Głodek odnośnie uwag do dokumentacji projektowej - Pogroszew Kolonia ul. Nowowiejska prosił bym o przesłanie zestawienia odbiorców (wartość zabezpieczeń, istn. moc) złącza kablowego nr 01z04434 zlokalizowanego na dz nr 52/2 obr. POGROSZEW KOL.

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:uzgodnienie dokumentacji

Data:Tue, 19 Sep 2023 07:42:50 +0000

Nadawca:Głodek Marta [PGE Dystr. O.Warszawa] <Marta.Glodek@pgedystrybucja.pl>

Adresat:biuro@el-media.pl <biuro@el-media.pl>

Dzień dobry,

W nawiązaniu do złożonej do uzgodnienia dokumentacji projektowej –Pogroszew Kolonia ul. Nowowiejska proszę o korektę i uzupełnienie:


1. Brak prawa do terenu
2. Przenoszone złącze kablowe należy projektować nowe, ponadto należy załączyć zestawienie odbiorców (wartości zabezpieczeń, istn. moc) podpisane przez pracownika PGE.
3. Przewieszane przyłącze nieizolowane należy zaprojektować typu AsXSn.

Marta Głodek



Inżynier ds. Dokumentacji

Wydział Majątku Sieciowego

Przykład 1



Przykład 2




h_p - Najniższa wysokość zawieszenia przewodów dla linii trzytorowej.

Dla linii jednotorowej lub dwutorowej wysokość zawieszenia skorygować o odległości podane na rys. uzbrojenia słupa

t - głębokość zakopania

Typ słupa	Typ żerdzi	Ilość	Dopuszczalne obciążenie słupa Pu	Długość żerdzi	Typ ustoju	Głębokość zakopania t dla gruntu średniego/słabego	Wysokość zawieszenia przewodów hp dla gruntu średniego / słabego	
						Przykład 1	Przykład 2	
		[szt.]	[daN]	[m]		[m]	[m]	
P - 9/2,5□	E/2,5c Dw=150	1	250	9,0	U1	1,7 / 1,9	6,42 / 6,22	6,65 / 6,45
	Uo				1,8 / 2,1	6,32 / 6,02	6,55 / 6,25	
P - 10,5/2,5□	E/2,5 Dw=173			10,5	U1	1,7 / 1,9	7,92 / 7,72	8,15 / 7,95
					Uo	1,8 / 2,1	7,82 / 7,52	8,05 / 7,75
P - 12/2,5□				12,0	U1	1,7 / 2,0	9,42 / 9,12	9,65 / 9,35
					Uo	1,8 / 2,2	9,32 / 8,92	9,55 / 9,15
P - 9/3,5c	E/3,5c Dw=150		350	9,0	U1	1,7 / 1,9	6,42 / 6,22	6,65 / 6,45
					Uo	2,0 / 2,1	6,12 / 6,02	6,35 / 6,25
P - 10,5/3,5c				10,5	U1	1,7 / 2,0	7,92 / 7,62	8,15 / 7,85
					Uo	2,1 / 2,2	7,52 / 7,42	7,75 / 7,65
P - 9/4,3	E/4,3 Dw=173		430	9,0	U1	1,9 / 2,1	6,22 / 6,02	6,45 / 6,25
					Uo	2,0 / 2,2	6,12 / 5,92	6,35 / 6,15
P - 10,5/4,3				10,5	U1	2,0 / 2,3	7,62 / 7,32	7,85 / 7,55
					Uo	2,1 / 2,5	7,52 / 7,12	7,75 / 7,35
P - 12/4,3				12,0	U1	2,1 / 2,4	9,02 / 8,72	9,25 / 8,95
					Uo	2,2 / 2,6	8,92 / 8,52	9,15 / 8,75
P - 9/6□	E/6c Dw=173		600	9,0	U1	2,1 / 2,2	6,02 / 5,92	6,25 / 6,15
					U2	1,9 / 2,2	6,22 / 5,92	6,45 / 6,15
P - 10,5/6□				10,5	U1	2,1 / 2,3	7,52 / 7,32	7,75 / 7,55
					U2	2,0 / 2,2	7,62 / 7,42	7,85 / 7,65
P - 12/6□				12,0	U1	2,2 / 2,4	8,92 / 8,42	9,15 / 8,95
					U2	2,1 / 2,2	7,52 / 7,42	7,75 / 7,65

Konstrukcja ustoju w otworze wierconym

Skład betonu B15 na 1 m³


Cement portlandzki 350	220 kg
Piasek do betonu	0,420 m ³
Żwir do betonu	0,830 m ³
Woda	0,200 m ³

Głębokość tw / t / tu [m]	Objętość wykopu Vw/Vu [m ³]	Typ ustoju											
		Uo						Uos1					
		Zasypanie wykopu gruntem rodzimym Vz [m ³] dla żerdzi o długości [m]						Zasypanie wykopu betonem Vb -objętość betonu B15 dla żerdzi o długości [m]					
		Dw = 150 mm			Dw = 173 mm			Dw = 150 mm			Dw = 173 mm		
		9,0	10,5	12,0	9,0	10,5	12,0	9,0	10,5	12,0	9,0	10,5	12,0
1,8/1,7/ -	0,428/ -	0,328	0,310	0,292	0,310	0,292	0,272	-	-	-	-	-	-
1,9/1,8/ -	0,451/ -	0,346	0,327	0,308	0,327	0,308	0,287	-	-	-	-	-	-
2,0/1,9/1,7	0,475/0,404	0,364	0,345	0,325	0,345	0,325	0,302	0,305	0,287	0,269	0,287	0,269	0,249
2,1/2,0/1,8	0,499/0,428	0,383	0,363	0,341	0,363	0,341	0,318	0,323	0,305	0,286	0,305	0,286	0,265
2,2/2,1/1,9	0,523/0,451	0,402	0,380	0,358	0,380	0,358	0,333	0,342	0,323	0,303	0,323	0,303	0,280
2,3/2,2/2,0	0,546/0,475	0,420	0,398	0,375	0,398	0,375	0,349	0,361	0,340	0,319	0,340	0,319	0,296
2,4/2,3/2,1	0,570/0,499	0,439	0,416	0,392	0,416	0,392	0,365	0,379	0,358	0,336	0,358	0,336	0,311
2,5/2,4/2,2	0,594/0,523	0,458	0,434	0,409	0,434	0,409	0,380	0,398	0,376	0,353	0,376	0,353	0,327
2,6/2,5/2,3	0,618/0,546	0,477	0,452	0,425	0,452	0,425	0,396	0,417	0,394	0,370	0,394	0,370	0,343
2,7/2,6/2,4	0,641/0,570	0,496	0,470	0,442	0,470	0,442	0,412	0,436	0,411	0,387	0,411	0,387	0,358
2,8/2,7/2,5	0,665/0,594	0,515	0,488	0,460	0,488	0,460	0,428	0,455	0,429	0,404	0,429	0,404	0,374
2,9/2,8/2,6	0,689/0,618	0,534	0,506	0,477	0,506	0,477	0,444	0,474	0,447	0,421	0,447	0,421	0,390
3,0/2,9/2,7	0,713/0,641	0,553	0,524	0,494	0,524	0,494	0,460	0,493	0,466	0,438	0,466	0,438	0,406
3,1/3,0/2,8	0,737/0,665	0,572	0,542	0,511	0,542	0,511	0,476	0,512	0,484	0,455	0,484	0,455	0,423




Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji
i Urządzeń Elektrycznych "STELLEN"


Przykład 1





Przykład 2



Przykład 3



Przykład 4



h_p - Najniższa wysokość zawieszenia przewodów dla linii trzytorowej.

Dla linii jednotorowej lub dwutorowej wysokość zawieszenia skorygować o odległości podane na rys. uzbrojenia słupa

t - głębokość zakopania

1. Dobór słupa ze względu na obciążenia statyczne.
2. Dobór fundamentów dla gruntu średniego i słabego
3. Konstrukcje ustojów
4. Uzbrojenie słupa N-□/4,3 ÷ 35

str. 63
str. 30 ÷ 31
str. 69 ÷ 80
str. 32


**Słup narożny N - □/4,3 ÷ 35
dobór fundamentów
dla gruntu średniego i słabego**

LnniS


str.
30

Typ słupa	Typ żerdzi	Ilość	Dopuszczalne obciążenie słupa Pu	Długość żerdzi	Typ ustoju dla gruntu średniego/słabego	Głębokość zakopania	Wysokość zawieszenia przewodów hp dla gruntu średniego / słabego		
						t dla gruntu średniego/słabego	Przykład 1	Przykład 2	Przykład 3 i 4
		[m]	[m]	[m]					
N - 9/4,3	E/4,3 Dw=173	1	430	9,0	U1 / U1	1,9 / 2,2	6,23 / 5,93	6,13 / 5,83	6,43 / 6,13
				Uo / Uo	2,1 / 2,5	6,03 / 5,63	5,93 / 5,53	6,23 / 5,83	
N - 10,5/4,3				10,5	U1 / U1	2,0 / 2,3	7,63 / 7,33	7,53 / 7,23	7,83 / 7,53
				Uo / Uo	2,1 / 2,5	7,53 / 7,03	7,43 / 7,03	7,73 / 7,33	
N - 12/4,3	12,0		U1 / U1	2,1 / 2,4	9,03 / 8,73	8,93 / 8,63	9,23 / 8,93		
	Uo / Uo		2,2 / 2,6	8,93 / 8,53	8,83 / 8,43	9,13 / 8,73			
N - 9/6□	E/6c Dw=173		600	9,0	U1 / U1	2,1 / 2,3	6,03 / 5,83	5,93 / 5,73	6,23 / 6,03
				U2 / U2	2,0 / 2,2	6,13 / 5,93	6,03 / 5,83	6,33 / 6,13	
N - 10,5/6□	10,5			U1 / U1	2,1 / 2,3	7,53 / 7,33	7,43 / 7,23	7,73 / 7,53	
	U2 / U2			2,0 / 2,2	7,63 / 7,43	7,53 / 7,33	7,83 / 7,63		
N - 12/6□	E/6 Dw=218		12,0	U1 / U1	2,2 / 2,4	8,93 / 8,73	8,83 / 8,63	9,13 / 8,93	
			U2 / U2	2,1 / 2,2	9,03 / 8,93	8,93 / 8,83	9,23 / 9,13		
N - 9/10	E/10 Dw=218		1000	9,0	U1a / U2a	2,2 / 2,6	5,93 / 5,53	5,83 / 5,43	6,13 / 5,73
				Uos2 / Uos2	2,1 / 2,4	6,03 / 5,73	5,93 / 5,63	6,23 / 5,93	
N - 10,5/10				10,5	U1a / U2a	2,4 / 2,7	7,23 / 6,93	7,13 / 6,83	7,43 / 7,13
				Uos2 / Uos2	2,1 / 2,3	7,53 / 6,33	7,43 / 7,23	7,73 / 7,53	
N - 12/10	E/12 Dw=218		12,0	U1a / U2a	2,5 / 2,8	8,63 / 8,33	8,53 / 8,23	8,83 / 8,53	
			Uos2 / Uos2	2,2 / 2,4	8,93 / 8,73	8,83 / 8,63	9,13 / 8,93		
N - 9/12			1200	9,0	U2a / U3	2,3 / 2,6	5,83 / 5,53	5,63 / 5,43	5,93 / 5,73
				Uos2 / Uos2	2,2 / 2,4	5,93 / 5,73	5,83 / 5,63	6,13 / 5,93	
N - 10,5/12	10,5			U2a / U3	2,3 / 2,6	7,33 / 7,03	7,23 / 6,93	7,53 / 7,23	
	Uos2 / Uos2			2,2 / 2,4	7,43 / 7,23	7,33 / 7,13	7,63 / 7,43		
N - 12/12	E/15 Dw=218		12,0	U2a / U3	2,5 / 2,6	8,63 / 8,53	8,53 / 8,43	8,83 / 8,73	
			Uos2 / Uos2	2,3 / 2,5	8,83 / 8,63	8,73 / 8,53	9,03 / 8,83		
N - 9/15			1500	9,0	Up-2a / Up-2a	2,2 / 2,5	5,93 / 5,63	5,83 / 5,53	6,13 / 5,83
				U3 / U3	2,3 / 2,6	5,83 / 5,53	5,73 / 5,43	6,03 / 5,73	
	FP11 / FP11			2,3 / 2,5	5,83 / 5,63	5,73 / 5,53	6,03 / 5,83		
	- / Us3			- / 2,5	- / 5,63	- / 5,53	- / 5,83		
N - 10,5/15□	E/15c Dw=240		10,5	Up-2a / Up-2a	2,2 / 2,5	7,43 / 7,13	7,33 / 7,03	7,63 / 7,33	
			U3 / U3	2,4 / 2,7	7,23 / 6,93	7,13 / 6,83	7,43 / 7,13		
			FP11 / FP11	2,3 / 2,6	7,33 / 7,03	7,23 / 6,93	7,43 / 7,23		
			- / Us3	- / 2,5	- / 7,13	- / 7,03	- / 7,33		
N - 12/15□	E/15 Dw=263		12,0	Up-2a / Up-2a	2,3 / 2,6	8,83 / 8,53	8,73 / 8,43	9,03 / 8,73	
			U3 / U3	2,5 / 2,8	8,63 / 8,33	8,53 / 8,23	8,83 / 8,53		
			FP11 / FP11	2,3 / 2,6	8,83 / 8,53	8,73 / 8,43	9,03 / 8,73		
			- / Us7	- / 2,5	- / 8,63	- / 8,53	- / 8,83		
N - 9/17,5	E/17,5 Dw=240		1750	9,0	Up-2a / Up-2a	2,3 / 2,6	5,83 / 5,53	5,73 / 5,43	6,03 / 5,73
				U3 / U3	2,4 / 2,7	5,73 / 5,43	5,63 / 5,33	5,93 / 5,63	
				FP11 / FP11	2,3 / 2,5	5,83 / 5,63	5,73 / 5,53	6,03 / 5,83	
				- / Us7	- / 2,5	- / 5,63	- / 5,53	- / 5,83	
N - 10,5/17,5	E/17,5 Dw=263		10,5	Up-2a / Up-2a	2,3 / 2,6	7,33 / 7,03	7,23 / 6,93	7,53 / 7,23	
			U3 / U3	2,5 / 2,8	7,13 / 6,83	7,03 / 6,73	7,33 / 7,03		
			FP11 / FP12	2,3 / 2,5	7,33 / 7,13	7,23 / 7,03	7,53 / 7,33		
			- / Us7	- / 2,5	- / 7,13	- / 7,03	- / 7,33		
N - 12/17,5	E/20 Dw=263		12,0	Up-2a / Up-2a	2,4 / 2,8	8,73 / 8,33	8,63 / 8,23	8,93 / 8,53	
			U3 / U3	2,6 / 2,9	8,53 / 8,23	8,43 / 8,13	8,73 / 8,43		
			FP11 / FP12	2,4 / 2,6	8,73 / 8,53	8,63 / 8,43	8,93 / 8,73		
			Us7 / Us10	2,5 / 2,5	8,63 / 8,63	8,53 / 8,53	8,83 / 8,83		
N - 10,5/20	E/20 Dw=263		2000	10,5	Up-2a / Up-2a	2,4 / 2,8	7,23 / 6,83	7,13 / 6,73	7,43 / 7,03
				FP11 / FP12	2,4 / 2,6	7,23 / 7,03	7,13 / 6,93	7,43 / 7,23	
				Us7 / Us10	2,5 / 2,5	7,13 / 7,13	7,03 / 7,03	7,33 / 7,33	
N - 12/20				12,0	Up-2a / Up-2a	2,6 / 2,5	8,53 / 8,63	8,43 / 8,53	8,73 / 8,83


Przykład 1



Przykład 2



Przykład 3




4
K - 9/17,5

h_p - Najniższa wysokość zawieszenia przewodów dla linii trzytorowej.

Dla linii jednotorowej lub dwutorowej wysokość zawieszenia skorygować o odległości podane na rys. uzbrojenia słupa

t - głębokość zakopania

Typ słupa	Typ żerdzi	Ilość	Dopuszczalne obciążenie słupa Pu	Długość żerdzi	Typ ustoju dla gruntu średniego/słabego	Głębokość zakopania t dla gruntu średniego/słabego	Wysokość zawieszenia przewodów hp dla gruntu średniego / słabego			
							Przykład 1	Przykład 2	Przykład 3	
		[szt.]	[daN]	[m]		[m]	[m]	[m]		
K - 9/4,3	E/4,3 Dw=173	1	430	9,0	U1 / U1	1,9 / 2,2	6,33 / 6,03	6,63 / 6,33	6,70 / 6,40	
K - 10,5/4,3				10,5	Uos1 / Uos1	2,1 / 2,5	6,13 / 5,73	6,43 / 6,03	6,50 / 6,10	
					U1 / U1	2,0 / 2,3	7,73 / 7,43	8,03 / 7,73	8,10 / 7,80	
K - 12/4,3	12,0			Uos1 / Uos1	2,1 / 2,5	7,63 / 7,23	7,93 / 7,53	8,00 / 7,60		
				U1 / U1	2,1 / 2,4	9,13 / 8,83	9,43 / 9,13	9,50 / 9,20		
K - 9/6□	E/6c Dw=173 E/6 Dw=218			600	9,0	Uos1 / Uos1	2,2 / 2,6	9,03 / 8,63	9,33 / 8,93	9,40 / 9,00
			U1 / U1			2,1 / 2,3	6,13 / 5,93	6,43 / 6,23	6,50 / 6,30	
K - 10,5/6□	10,5		U2 / U2			2,0 / 2,2	6,23 / 6,03	6,53 / 6,33	6,60 / 6,40	
			U1 / U1			2,1 / 2,3	7,63 / 7,43	7,93 / 7,73	8,00 / 7,80	
K - 12/6□	12,0		U2 / U2			2,0 / 2,2	7,73 / 7,53	8,03 / 7,83	8,10 / 7,90	
			U1 / U1			2,2 / 2,4	9,03 / 8,83	9,33 / 9,13	9,40 / 9,20	
K - 9/10	E/10 Dw=218		1000	9,0	U2 / U2	2,1 / 2,2	9,13 / 9,03	9,43 / 9,33	9,50 / 9,40	
					U1a / U2a	2,2 / 2,6	6,03 / 5,63	6,33 / 5,93	6,40 / 6,00	
K - 10,5/10					10,5	Uos2 / Uos2	2,1 / 2,4	6,13 / 5,83	6,43 / 6,13	6,50 / 6,20
						U1a / U2a	2,4 / 2,7	7,33 / 7,03	7,63 / 7,33	7,70 / 7,40
K - 12/10					12,0	Uos2 / Uos2	2,1 / 2,3	7,63 / 7,43	7,93 / 7,73	8,00 / 7,80
						U1a / U2a	2,5 / 2,8	8,73 / 8,43	9,03 / 8,73	9,10 / 8,80
K - 9/12	E/12 Dw=218		1200	9,0	Uos2 / Uos2	2,2 / 2,4	9,03 / 8,83	9,33 / 9,13	9,40 / 9,20	
					U2a / U3	2,3 / 2,6	5,93 / 5,63	6,23 / 5,93	6,30 / 6,00	
K - 10,5/12					10,5	Uos2 / Uos2	2,2 / 2,4	6,03 / 5,83	6,33 / 6,13	6,40 / 6,20
						U2a / U3	2,3 / 2,6	7,43 / 7,13	7,73 / 7,43	7,80 / 7,50
K - 12/12					12,0	Uos2 / Uos2	2,2 / 2,4	7,53 / 7,33	7,83 / 7,63	7,90 / 7,70
						U2a / U3	2,5 / 2,6	8,73 / 8,63	9,03 / 8,93	9,10 / 9,00
K - 9/15	E/15 Dw=218		1500	9,0	Uos2 / Uos2	2,3 / 2,5	8,93 / 8,73	9,23 / 9,03	9,30 / 9,10	
					Up-2a / Up-2a	2,2 / 2,5	6,03 / 5,73	6,33 / 6,03	6,40 / 6,10	
					U3 / U3	2,3 / 2,6	5,93 / 5,63	6,23 / 5,93	6,30 / 6,00	
					FP11 / FP11	2,3 / 2,5	5,93 / 5,73	6,23 / 6,03	6,30 / 6,10	
K - 10,5/15□	E/15c Dw=240			10,5	- / Us3	- / 2,5	- / 5,73	- / 6,03	- / 6,10	
					Up-2a / Up-2a	2,2 / 2,5	7,53 / 7,23	7,83 / 7,53	7,90 / 7,60	
					U3 / U3	2,4 / 2,7	7,33 / 7,03	7,63 / 7,33	7,70 / 7,40	
					FP11 / FP11	2,3 / 2,6	7,43 / 7,13	7,73 / 7,43	7,80 / 7,50	
K - 12/15□	E/15 Dw=263			12,0	- / Us3	- / 2,5	- / 7,23	- / 7,53	- / 7,60	
					Up-2a / Up-2a	2,3 / 2,6	8,93 / 8,63	9,23 / 8,93	9,30 / 9,00	
					U3 / U3	2,5 / 2,8	8,73 / 8,43	9,03 / 8,73	9,10 / 8,80	
					FP11 / FP11	2,3 / 2,6	8,93 / 8,63	9,23 / 8,93	9,30 / 9,00	
K - 9/17,5	E/17,5 Dw=240		1750	9,0	- / Us7	- / 2,5	- / 8,73	- / 9,03	- / 9,10	
					Up-2a / Up-2a	2,3 / 2,6	5,93 / 5,63	6,23 / 5,93	6,30 / 6,00	
					U3 / U3	2,4 / 2,7	5,83 / 5,53	6,13 / 5,83	6,20 / 5,90	
					FP11 / FP11	2,3 / 2,5	5,93 / 5,73	6,23 / 6,03	6,30 / 6,10	
K - 10,5/17,5	E/17,5 Dw=263			10,5	- / Us7	- / 2,5	- / 5,73	- / 6,03	- / 6,10	
					Up-2a / Up-2a	2,3 / 2,6	7,43 / 7,13	7,73 / 7,43	7,80 / 7,50	
					U3 / U3	2,5 / 2,8	7,23 / 7,03	7,53 / 7,33	7,60 / 7,40	
					FP11 / FP12	2,3 / 2,5	7,43 / 7,23	7,73 / 7,53	7,80 / 7,60	
K - 12/17,5	E/20 Dw=263			12,0	- / Us7	- / 2,5	- / 7,23	- / 7,53	- / 7,60	
					Up-2a / Up-2a	2,4 / 2,8	8,83 / 8,43	9,13 / 8,73	9,20 / 8,80	
					U3 / U3	2,6 / 2,9	8,63 / 8,33	8,93 / 8,63	9,00 / 8,70	
					FP11 / FP12	2,4 / 2,6	8,83 / 8,63	9,13 / 8,93	9,20 / 9,00	
K - 10,5/20	E/20 Dw=263		2000	10,5	Us7 / Us10	2,5 / 2,5	8,73 / 8,73	9,03 / 9,03	9,10 / 9,10	
					Up-2a / Up-2a	2,4 / 2,8	7,33 / 6,93	7,63 / 7,23	7,70 / 7,30	
					FP11 / FP12	2,4 / 2,6	7,33 / 7,13	7,63 / 7,43	7,70 / 7,50	
					Us7 / Us10	2,5 / 2,5	7,23 / 7,23	7,53 / 7,53	7,60 / 7,60	
K - 12/20	E/20 Dw=263		12,0	12,0	Up-2a / Up-2a	2,6 / 2,5	8,63 / 8,73	8,93 / 9,03	9,00 / 9,10	
					FP11 / FP13	2,5 / 2,5	8,73 / 8,73	9,03 / 9,03	9,10 / 9,10	



Typ ustoiu	Wymiary dna wykopu i uzbrojenia [m]			Objętość wykopu Vw* [m ³]
	a × b	c	tw	
U1a i U1b	0,5 × 0,5	1,0	2,0	1,73
		1,1	2,1	1,90
		1,2	2,2	2,09
		1,3	2,3	2,28
		1,4	2,4	2,49
		1,5	2,5	2,71
		1,6	2,6	2,94
		1,7	2,7	3,18
		1,8	2,8	3,44
		1,9	2,9	3,71
		2,0	3,0	3,99

Zasypanie - grunt rodzimy.

* Objętość wykopu Vw dla ustoiu ustalono przy założeniu 20% odchylenia ścian bocznych od pionu.


Pu Kierunek działania wypadkowej siły od naciągu przewodów lub parcia wiatru dla słupa O i ON - kierunek działania naciągu przewodów.

UWAGI:

1. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 400 mm
2. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 443 mm
3. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 488 mm
4. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 533 mm
5. Dla ustoiu U1a podkł. kw. poz. 10 są w komplecie z obejmą Ous-□.

Masa kompletnego ustoiu [kg]					111	225	
12	Belka ustojowa	B-80	str. 98	36,0	-	2	
11	Płyta ustojowa	U-85		77,0	1	1	
10	Podkładka kwadratowa φ16	75160	BELOS-PLP	0,10	-	6	5.
9	Śruba z nakrętką	M16×140	PN-88/M-82121	0,27	-	4	
8		M16×120		0,24	2	2	
7		M16×500		0,85	-	4	2.
6		M16×450		0,77	-	4	1.
6	Obejma	Ous-5	rys. 4867	2,99	2	-	4.
5		Ous-4	rys. 4866	2,9			3.
4		Ous-2	rys. 4865	2,55			2.
3		Ous-1a	rys. 4827	2,45			1.
5	Element ustojowy	Eus-15d	rys. 4863	31,9	-	1	3. i 4.
4		Eus-4d	rys. 4829	28,8	-	1	1. i 2.
3		Eus-16d	rys. 4864	43,7	-	1	3. i 4.
2		Eus-3d	rys. 4828	41,5	-	1	1. i 2.
1	Element mocowania płyty ustojowej	Eus-4p	rys. 4860	30,84	1	-	3. i 4.
		Eus-2p	rys. 4826	28,7			1. i 2.
Poz.	Wyszczególnienie		Nr rysunku. normy lub str.	Masa jedn. [kg]	Jedn.	Typ ustoiu ilość	Uwagi
						U1a U1b	





str. 68
str. 57
str. 69 ÷ 80
str. 58 ÷ 59

Typ słupa	Typ żerdzi	Ilość [szt.]	Dopuszcz. obciążenie słupa Pu [daN]	Długość żerdzi [m]	Typ ustoju dla gruntu średniego/słabego	Głębokość zakopania t dla gruntu średniego/słabego [m]	Wysokość zawieszenia przewodów h _p dla gruntu średniego / słabego	
							Przykład 1, 2 i 3	Przykład 4
							[m]	[m]
ROK - 9/10 RONK - 9/10	E/10 Dw=218	1	1000	9,0	U2b / U2b	2,2 / 2,4	6,10 / 5,90	6,40 / 6,20
ROK - 10,5/10 RONK - 10,5/10				10,5	Uos1 / Uos2	2,1 / 2,3	6,20 / 6,00	6,50 / 6,30
					U2b / U2b	2,3 / 2,7	7,50 / 7,00	7,80 / 7,10
					Uos1 / Uos2	2,3 / 2,3	7,40 / 7,40	7,80 / 7,80
ROK - 12/10 RONK - 12/10	E/12 Dw=218	1	1200	12,0	U2b / U2b	2,4 / 2,8	8,90 / 8,60	9,20 / 8,80
					Uos1 / Uos2	2,4 / 2,4	8,70 / 8,90	9,20 / 9,20
ROK - 9/12 RONK - 9/12				9,0	U2b / U2b	2,3 / 2,6	6,00 / 5,70	6,30 / 6,00
					Uos2 / Uos2	2,2 / 2,3	6,10 / 6,00	6,40 / 6,30
ROK - 10,5/12 RONK - 10,5/12	E/15 Dw=218	1	1200	10,5	U2b / U2b	2,4 / 2,7	7,40 / 7,10	7,70 / 7,40
					Uos1 / Uos2	2,4 / 2,4	7,40 / 7,40	7,70 / 7,70
ROK - 12/12 RONK - 12/12				12,0	U2b / U2b	2,5 / 2,8	8,80 / 8,50	9,10 / 8,80
					Uos2 / Uos2	2,3 / 2,6	9,00 / 8,70	9,30 / 9,00
ROK - 9/15 RONK - 9/15	E/15c Dw=240	1	1500	9,0	U3a / U3a	2,3 / 2,6	6,00 / 5,70	6,30 / 6,00
					Uos2 / Uos2	2,5 / 2,9	5,80 / 5,40	6,10 / 5,70
					Us6 / Us7	2,2 / 2,5	6,10 / 5,80	6,40 / 6,10
					FP11 / FP11	2,3 / 2,4	6,00 / 5,90	6,30 / 6,20
ROK - 10,5/15□ RONK - 10,5/15□	E/15 Dw=263	1	1500	10,5	U3b / U3a	2,4 / 2,7	7,40 / 7,10	7,70 / 7,40
					U2b / Up-2a	2,6 / 2,5	7,20 / 7,30	7,50 / 7,60
					Us6 / Us7	2,2 / 2,5	7,60 / 7,30	7,90 / 7,60
					FP11 / Fp11	2,3 / 2,6	7,50 / 7,20	7,80 / 7,50
ROK - 12/15□ RONK - 12/15□	E/17,5 Dw=240	1	1500	12,0	- / FP12	- / 2,4	- / 7,40	- / 7,70
					U3a / U3a	2,5 / 2,8	8,80 / 8,50	9,10 / 8,80
					U2b / Up-2a	2,7 / 2,6	8,60 / 8,70	8,90 / 9,00
					Us6 / Us7	2,2 / 2,5	9,10 / 8,80	9,40 / 9,10
ROK - 9/17,5 RONK - 9/17,5	E/17,5 Dw=263	1	1750	9,0	FP11 / Fp11	2,3 / 2,7	9,00 / 8,60	9,30 / 8,90
					- / FP12	- / 2,4	- / 8,90	- / 9,20
					U3a / U3a	2,4 / 2,7	5,90 / 5,60	6,20 / 5,90
					U2b / Up-2a	2,5 / 2,6	5,80 / 5,70	6,10 / 6,00
ROK - 10,5/17,5 RONK - 10,5/17,5	E/20 Dw=263	1	1750	10,5	Us6 / Us7	2,2 / 2,5	6,10 / 5,80	6,40 / 6,10
					FP11 / Fp11	2,3 / 2,5	6,00 / 5,80	6,30 / 6,10
					U2b / Up-2a	2,8 / 2,6	7,00 / 7,20	7,30 / 7,50
					U3a / U3a	2,5 / 2,8	7,30 / 7,00	7,60 / 7,30
ROK - 12/17,5 RONK - 12/17,5	E/25 Dw=263	1	1750	12,0	Us6 / Us7	2,2 / 2,5	7,60 / 7,30	7,90 / 7,60
					FP11 / Fp12	2,3 / 2,5	7,50 / 7,30	7,80 / 7,60
					U2b / Up-2a	2,9 / 2,8	8,40 / 8,50	8,70 / 8,80
					U3a / U3a	2,6 / 2,9	8,70 / 8,40	9,00 / 8,70
ROK - 10,5/20 RONK - 10,5/20	E/30 Dw=308	1	2000	10,5	Us7 / Us10	2,5 / 2,5	8,80 / 8,80	9,10 / 9,10
					Up-2a / Up-2a	2,3 / 2,6	9,00 / 8,70	9,30 / 9,00
					FP11 / Fp12	2,6 / 2,5	9,00 / 8,70	9,30 / 9,00
					FP11 / Fp13	2,3 / 2,5	9,00 / 8,70	9,30 / 9,00
ROK - 12/20 RONK - 12/20	E/35 Dw=308	1	2500	12,0	Up-2a / Us15	2,6 / 2,8	8,70 / 8,50	9,00 / 8,80
					FP11 / Fp13	2,6 / 2,8	8,70 / 8,50	9,00 / 8,80
ROK - 10,5/25 RONK - 10,5/25	E/30 Dw=308	1	3000	10,5	Up-2a / Up-2a	2,6 / 3,0	7,20 / 6,80	7,50 / 7,10
					Us18 / Us15	2,1 / 2,5	7,70 / 7,30	8,00 / 7,60
					FP11 / Fp13	2,4 / 2,5	7,40 / 7,30	7,70 / 7,60
					Up-2a / Us16	2,8 / 2,8	8,50 / 8,50	8,80 / 8,80
ROK - 12/25 RONK - 12/25	E/35 Dw=308	1	3500	12,0	FP11 / Fp13	2,6 / 2,8	8,70 / 8,50	9,00 / 8,80
ROK - 9/30 RONK - 9/30	E/30 Dw=308	1	3000	9,0	Usm10 / Usm10	2,3 / 2,3	6,00 / 6,00	6,30 / 6,30
ROK - 10,5/30 RONK - 10,5/30					SFP122+SP22/SFP133+SP33	2,5 / 2,7	5,80 / 5,60	6,10 / 5,90
ROK - 12/30 RONK - 12/30				10,5	Usm10 / Usm11	2,3 / 2,3	7,50 / 7,50	7,80 / 7,80
					SFP122+SP22/SFP133+SP33	2,5 / 2,8	7,30 / 7,00	7,60 / 7,30
ROK - 9/35 RONK - 9/35	E/35 Dw=308	1	3500	12,0	Usm16 / Usm17	2,3 / 2,3	9,00 / 9,00	9,30 / 9,30
					SFP133+SP33/SFP133+SP33	2,5 / 3,1	8,80 / 8,20	9,10 / 8,50
ROK - 10,5/35 RONK - 10,5/35				9,0	Usm16 / Usm17	2,3 / 2,3	6,00 / 6,00	6,30 / 6,30
ROK - 12/35 RONK - 12/35					SFP122+SP22/SFP133+SP33	2,5 / 2,8	5,80 / 5,50	6,10 / 5,80
	E/35 Dw=308	1	3500	10,5	Usm10 / Usm11	2,3 / 2,3	7,50 / 7,50	7,80 / 7,80
					SFP133+SP33/SFP133+SP33	2,5 / 2,8	7,30 / 7,00	7,60 / 7,30
				12,0	Usm16 / Usm17	2,3 / 2,3	9,00 / 9,00	9,30 / 9,30
					SFP133+SP33/SFP133+SP33	2,7 / 3,3	8,80 / 8,00	8,90 / 8,30

Typ słupa	Typ żerdzi	Ilość	Dopuszcz. obciążenie słupa Pu	Długość żerdzi	Typ ustoju dla gruntu średniego/słabego	Głębokość zakopania	Wysokość zawieszenia przewodów h _p dla gruntu średniego / słabego	
						t dla gruntu średniego/słabego		
							Przykład 1, 2 i 3	Przykład 4
						[m]	[m]	
ROK - 9/10 RONK - 9/10	E/10 Dw=218	1	1000	9,0	U2b / U2b	2,2 / 2,4	6,10 / 5,90	6,40 / 6,20
ROK - 10,5/10 RONK - 10,5/10				Uos1 / Uos2	2,1 / 2,3	6,20 / 6,00	6,50 / 6,30	
ROK - 12/10 RONK - 12/10				10,5	U2b / U2b	2,3 / 2,7	7,50 / 7,00	7,80 / 7,10
				Uos1 / Uos2	2,3 / 2,3	7,40 / 7,40	7,80 / 7,80	
ROK - 9/12 RONK - 9/12	E/12 Dw=218		1200	12,0	U2b / U2b	2,4 / 2,8	8,90 / 8,60	9,20 / 8,80
ROK - 10,5/12 RONK - 10,5/12				Uos1 / Uos2	2,4 / 2,4	8,70 / 8,90	9,20 / 9,20	
ROK - 12/12 RONK - 12/12				9,0	U2b / U2b	2,3 / 2,6	6,00 / 5,70	6,30 / 6,00
				Uos2 / Uos2	2,2 / 2,3	6,10 / 6,00	6,40 / 6,30	
ROK - 9/15 RONK - 9/15	E/15 Dw=218		1500	10,5	U2b / U2b	2,4 / 2,7	7,40 / 7,10	7,70 / 7,40
				Uos1 / Uos2	2,4 / 2,4	7,40 / 7,40	7,70 / 7,70	
				12,0	U2b / U2b	2,5 / 2,8	8,80 / 8,50	9,10 / 8,80
				Uos2 / Uos2	2,3 / 2,6	9,00 / 8,70	9,30 / 9,00	
ROK - 10,5/15□ RONK - 10,5/15□	E/15c Dw=240		1750	9,0	U3a / U3a	2,3 / 2,6	6,00 / 5,70	6,30 / 6,00
				Uos2 / Uos2	2,5 / 2,9	5,80 / 5,40	6,10 / 5,70	
				Us6 / Us7	2,2 / 2,5	6,10 / 5,80	6,40 / 6,10	
				FP11 / FP11	2,3 / 2,4	6,00 / 5,90	6,30 / 6,20	
ROK - 12/15□ RONK - 12/15□	E/15 Dw=263		1500	10,5	U3b / U3a	2,4 / 2,7	7,40 / 7,10	7,70 / 7,40
				U2b / Up-2a	2,6 / 2,5	7,20 / 7,30	7,50 / 7,60	
				Us6 / Us7	2,2 / 2,5	7,60 / 7,30	7,90 / 7,60	
				FP11 / Fp11	2,3 / 2,6	7,50 / 7,20	7,80 / 7,50	
			- / FP12	- / 2,4	- / 7,40	- / 7,70		
ROK - 9/17,5 RONK - 9/17,5	E/17,5 Dw=240		1750	12,0	U3a / U3a	2,5 / 2,8	8,80 / 8,50	9,10 / 8,80
				U2b / Up-2a	2,7 / 2,6	8,60 / 8,70	8,90 / 9,00	
				Us6 / Us7	2,2 / 2,5	9,10 / 8,80	9,40 / 9,10	
				FP11 / Fp11	2,3 / 2,7	9,00 / 8,60	9,30 / 8,90	
ROK - 10,5/17,5 RONK - 10,5/17,5	E/17,5 Dw=263		2000	9,0	- / FP12	- / 2,4	- / 8,90	- / 9,20
				U3a / U3a	2,4 / 2,7	5,90 / 5,60	6,20 / 5,90	
				U2b / Up-2a	2,5 / 2,6	5,80 / 5,70	6,10 / 6,00	
				Us6 / Us7	2,2 / 2,5	6,10 / 5,80	6,40 / 6,10	
ROK - 12/17,5 RONK - 12/17,5	E/20 Dw=263		2500	10,5	FP11 / Fp11	2,3 / 2,5	6,00 / 5,80	6,30 / 6,10
				U2b / Up-2a	2,8 / 2,6	7,00 / 7,20	7,30 / 7,50	
				U3a / U3a	2,5 / 2,8	7,30 / 7,00	7,60 / 7,30	
				Us6 / Us7	2,2 / 2,5	7,60 / 7,30	7,90 / 7,60	
ROK - 10,5/20 RONK - 10,5/20	E/25 Dw=263		3000	12,0	FP11 / Fp12	2,3 / 2,5	7,50 / 7,30	7,80 / 7,60
ROK - 12/20 RONK - 12/20				U2b / Up-2a	2,9 / 2,8	8,40 / 8,50	8,70 / 8,80	
				U3a / U3a	2,6 / 2,9	8,70 / 8,40	9,00 / 8,70	
				Us7 / Us10	2,5 / 2,5	8,80 / 8,80	9,10 / 9,10	
ROK - 9/30 RONK - 9/30	E/30 Dw=308		3500	10,5	FP11 / Fp12	2,3 / 2,6	9,00 / 8,70	9,30 / 9,00
ROK - 10,5/30 RONK - 10,5/30				Up-2a / Up-2a	2,6 / 3,0	7,20 / 6,80	7,50 / 7,10	
ROK - 12/30 RONK - 12/30				Us18 / Us15	2,1 / 2,5	7,70 / 7,30	8,00 / 7,60	
				FP11 / Fp13	2,4 / 2,5	7,40 / 7,30	7,70 / 7,60	
ROK - 9/35 RONK - 9/35	E/35 Dw=308		3500	12,0	Up-2a / Us16	2,8 / 2,8	8,50 / 8,50	8,80 / 8,80
ROK - 10,5/35 RONK - 10,5/35				FP11 / Fp13	2,6 / 2,8	8,70 / 8,50	9,00 / 8,80	
ROK - 12/35 RONK - 12/35				Usm10 / Usm10	2,3 / 2,3	6,00 / 6,00	6,30 / 6,30	
				SFP122+SP22/SFP133+SP33	2,5 / 2,7	5,80 / 5,60	6,10 / 5,90	
ROK - 9/30 RONK - 9/30	E/30 Dw=308		3000	10,5	Usm10 / Usm11	2,3 / 2,3	7,50 / 7,50	7,80 / 7,80
ROK - 10,5/30 RONK - 10,5/30				SFP122+SP22/SFP133+SP33	2,5 / 2,8	7,30 / 7,00	7,60 / 7,30	
ROK - 12/30 RONK - 12/30				Usm16 / Usm17	2,3 / 2,3	9,00 / 9,00	9,30 / 9,30	
				SFP133+SP33/SFP133+SP33	2,5 / 3,1	8,80 / 8,20	9,10 / 8,50	
ROK - 9/35 RONK - 9/35	E/35 Dw=308		3500	12,0	Usm16 / Usm17	2,3 / 2,3	6,00 / 6,00	6,30 / 6,30
ROK - 10,5/35 RONK - 10,5/35				SFP122+SP22/SFP133+SP33	2,5 / 2,8	5,80 / 5,50	6,10 / 5,80	
ROK - 12/35 RONK - 12/35				Usm10 / Usm11	2,3 / 2,3	7,50 / 7,50	7,80 / 7,80	
				SFP133+SP33/SFP133+SP33	2,5 / 2,8	7,30 / 7,00	7,60 / 7,30	
ROK - 9/35 RONK - 9/35	E/35 Dw=308		3500	12,0	Usm16 / Usm17	2,3 / 2,3	9,00 / 9,00	9,30 / 9,30
ROK - 10,5/35 RONK - 10,5/35				SFP133+SP33/SFP133+SP33	2,7 / 3,3	8,80 / 8,00	8,90 / 8,30	
ROK - 12/35 RONK - 12/35								



U2b					U3a				
Wymiary dna wykopu i uzbrojenia [m]				Objętość wykopu Vw* [m³]	Wymiary dna wykopu i uzbrojenia [m]				Objętość wykopu Vw* [m³]
a	b	c	tw		a	b	c	tw	
0,90	0,65	0,9	1,86	2,49	0,90	1,10	0,9	1,86	3,56
		1,0	1,96	2,73			1,0	1,96	3,87
		1,1	2,06	2,97			1,1	2,06	4,19
		1,2	2,16	3,23			1,2	2,16	4,53
		1,3	2,26	3,50			1,3	2,26	4,88
		1,4	2,36	3,79			1,4	2,36	5,25
		1,4	2,46	4,09			1,4	2,46	5,63
		1,5	2,56	4,40			1,5	2,56	6,03
		1,6	2,66	4,73			1,6	2,66	6,45
		1,7	2,76	5,07			1,7	2,76	6,88
		1,8	2,86	5,43			1,8	2,86	7,33
		1,9	2,96	5,81			1,9	2,96	7,79
		2,0	3,06	6,19			2,0	3,06	8,28

Zasypanie - grunt rodzimy.

* Objętość wykopu Vw dla ustoju ustalono przy założeniu 20% odchylenia ścian bocznych od pionu.


Pu Kierunek działania wypadkowej siły od naciągu przewodów lub parcia wiatru, dla słupa O i ON - kierunek naciągu przewodów.

UWAGI:

1. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 400$ mm.
2. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 443$ mm.
3. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 488$ mm.
4. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 533$ mm.
5. Dla ustoju U2b podkładki kwadratowe poz. 11 są w komplecie obejm poz. 7.

14	Belka ustojowa	B-80	str. 98	36,0	szt.	2	6	
13	Płyta ustojowa	U-130		156,0		-	1	
12		U-85		77,0		3	2	
11	Podkładka kwadratowa ϕ 16	75160	BELOS-PLP	0,10		-	16	5.
10	Śruba z nakrętką	M16×140	PN-88/M-82121	0,27		4	12	
9		M16×120		0,24		4	8	
		M16×450		0,77				
8	Śruba dwustronna	M16×650	rys. 4855	1,19		4	8	1.
		M16×600		1,11				4.
		M16×550		1,03				3.
								2.
7	Obejma	Ous-5	rys. 4867	2,99				4.
		Ous-4	rys. 4866	2,9		2	-	3.
		Ous-2	rys. 4865	2,55				2.
		Ous-1a	rys. 4827	2,45				1.
6	Element ustojowy	Eus-15g	rys. 4863	36,8		-	1	3. i 4.
		Eus-4g	rys. 4829	33,7				1. i 2.
5		Eus-15d	rys. 4863	31,9		1	1	3. i 4.
		Eus-4d	rys. 4829	28,8				1. i 2.
4		Eus-16g	rys. 4864	54,1		-	1	3. i 4.
		Eus-3g	rys. 4828	51,9				1. i 2.
3		Eus-16d	rys. 4864	43,7		1	1	3. i 4.
		Eus-3d	rys. 4828	41,5				1. i 2.
2	Element mocowania płyty ustojowej	Eus-4p	rys. 4860	30,84		1	-	4.
1		Eus-2p	rys. 4826	28,7				1. 2. i 3.
Poz.	Wyszczególnienie		Nr rysunku. normy lub str.	Masa jedn. [kg]	Jedn.	U2b U3a Typ ustoju ilość		Uwagi






ENSTO

Rezystywność zastępcza gruntu [Ω·m]	100		300		500	
Typ uziomu	P 1 x 6	T 1 x 6	TP 1 x 10	T 1 x 20	TP 1 x 20 [TP 2 x 10]	T 1 x 35
Szkic wymiarowy (wymiary w m) głębokość zakopania bednarki 0,6 m						
Orientacyjna rezystancja uziomu R _z [Ω]	22	26	27	27	25	26
Bednarka ocynkowana ∇ 25x4 mm (ilość w m)	3	9	9	23	9 [15]	38
Pręt uziomu \square \varnothing 14,2 mm lub \varnothing 17,2 mm (ilość w szt. x długość w m)	1 x 6	-	1 x 9	-	1 x 21 [2 x 9]	-
Pręt stalowy ocynkowany \varnothing 18 mm (ilość w szt. x długość w m)			1 x 10		1 x 20 [2 x 10]	
Śruba ocynkowana M10x25 z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą (ilość w szt.)	- (2)*	-	- (2)*	-	- (2)* [2(6)*]	-
Uchwyt \square ** do połączenia bednarki z prętem - wariant 1 (ilość w szt.)	krzyżowy 103 96 N 3/4" skośny 103 29 N	1	-	1	-	1 [2]

Zakończenie pręta uziomu
w przypadku połączeń śrubowych
wariant 2



UWAGI:

1. W przypadku stosowania fundamentu FP uziom połączyć z jego metalowym wypustem.
2. * Ilości w nawiasach () dotyczą przypadku stosowania połączeń śrubowych – wariant 2.
3. ** Nie dotyczy prętów z uchwytami; uchwyty ujęto wariantowo.

EN

ENERGOLINIA[®]
W POZNANIU

UZIOMY OCHRONNO-ROBOCZE

str.
79

Pruszków, dn.30.08.2022 r.
L. dz./ RM/RSz/1180/6221/2022

Zarząd Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

OTRZYMAŁO
07-09

WARUNKI Nr 67/2022 USUNIĘCIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. („Spółka”) odpowiadając na wniosek z dnia 19.08.2022 r., dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją określa się następujące warunki przebudowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną rozbudową drogi DP 4120W.

1. Miejsce występowania kolizji: Pogroszew Kolonia ul. Nowowiejska.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE Dystrybucja S.A.: słupy linii napowietrznych niskiego napięcia typu **4xAL.50 mm² + AL 25 mm²** (linia napowietrzna niskiego napięcia typu **4xAL.35 mm² + AL 25 mm²** usytuowana w drodze DP 4120W zasilana ze stacji transformatorowych 01-1148 Pogroszew Kolonia 4 i 01-1146 Pogroszew Kolonia 3).

Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w pkt. 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji urządzeń elektroenergetycznych należy:

- a) przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia wskazane w pkt. 2, stosując Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w następującym zakresie: słupy linii napowietrznych niskiego napięcia typu **4xAL.35 mm² + AL 25 mm²** przebudować na w nowe miejsce nie powodujące kolizji:
 - Wybudować słupy z żerdzi wirowanej typu E.
 - W przypadku potrzeby wymiany przewodów w linii typu **4xAL. 50 mm²** zastosować przewody typu **AsXSn 4x70 mm²**
 - Istniejące przyłącza przenieść na nowoprojektowane słupy n.n. Przyłącza napowietrzne nieizolowane oraz przyłącza ulegające wydłużeniu należy wykonać przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniającym utrzymanie dotychczasowych parametrów elektrycznych lecz nie mniejszym niż **25 mm²**. Nie dopuszcza się sztukowania przyłączy napowietrznych. Przyłącza kablowe należy wykonać przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniającym utrzymanie dotychczasowych parametrów elektrycznych lecz nie mniejszym niż **35 mm²**. Dopuszcza się sztukowanie przyłączy kablowych.
 - W przypadku niewielkiej zmiany trasy linii (przestawienie jednego czy dwóch słupów) dopuszcza się pozostawienie istniejącego typu przewodów linii niskiego napięcia.

urządzenia wykorzystywane są wyłącznie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, a koszt usunięcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieść powinna Spółka – zobowiązanie Inwestora do nieodpłatnego, umownego użyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych;

- iii. w przypadku kolizji z drogami - tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną przebudowane urządzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych;
- iv. w przypadku kolizji z drogami – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych;

Dopuszcza się możliwość pozyskania tytułu prawnego oraz dokonania wpisów w stosownych księgach wieczystych po zakończeniu procesu usunięcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy kaucji (według wzoru obowiązującego w Spółce)

- g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac związanych z usunięciem kolizji,
 - h) zdemontować/przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń elektroenergetycznych związanych z usunięciem kolizji.
 - j) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu usuwania kolizji.
- 5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
 - 6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 i 9 poniżej.
 - 7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.
 - 8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarta będzie informacja, iż usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
 - 9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje

warunek, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.

10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu: Rafał Szalkowski adres e-mail: rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl, tel. 22 341 14 11.

Niniejsze Warunki usunięcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano – montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z projektowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji (umowa usunięcia kolizji).



k/o
RM

Ożarów Mazowiecki, dn. 06.02.2023 r.

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: OD.6630.845.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończona w dniu 06.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	kanalizacja sieć, sieć energetyczna
Lokalizacja:	Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski Myszczyń, dz.: 238, Pogroszew Kol., dz.: 4/2, 7/7, 7/21, 8/27, 22/16, 28/20, 52/2, 52/3, 52/8, 74/1
Wnioskodawca:	CIECHANOWICZ PAWEŁ ul. BRONISŁAWA CZECHA 36, 04-555 Warszawa
Inwestor:	ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ul. POZNAŃSKA 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Projektant:	PAWEŁ CIECHANOWICZ Inne upr.: budowlane: MAZ/0350/POOD/08
Przewodniczący:	Marcin Rąbek
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	07.12.2022 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Marcin Rąbek
2	NETFAŁA elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	PGE Dystrybucja S.A. RE Pruszków elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Przedstawiciel Miasta i Gminy Ożarów Maz. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Regionalne Centrum	Stanowisko pozytywne	Mariusz Kamiński

Dokument wygenerował(a): Marcin Rąbek, dn. 07-02-2023 11:22:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Informatyki Warszawa elektroniczny	Bez uwag	
6	Wydz. Arch. i Bud. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Na załącznikach mapowych proszę uczytelnić nr ew. wszystkich działek objętych niniejszym projektem. Proszę uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację proj. sieci i wejście w teren.	Grażyna Mąkosa
7	ZDP elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 717318.1.1132, 717318.1.1133, 717318.1.1134, 717318.1.1135, 717318.1.1136, 717318.2.5028, 717318.2.5029.


**Z upoważnienia
Marcin Rąbek**

dokument został podpisany elektronicznie

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).



MAPA DO CELÓW PROJEKTYWYCH			
Terenu położonego w Pogroszowie ul. Nowowiejska			
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej		00.6640.1.4144.2021	
Miejscowość	Pogroszów		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	H.3206_5	
	nazwa	Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski	
Obszar ewidencyjny	identyfikator	H.3206_5.0016_0017	
	nazwa	obr. Pogroszów, Pogroszów Kol.	
Skala mapy		1:500	
Nazwa	prostokątnych płaskich		2000 strona 7
układu współrzędnych	wysokości	PL-ETRS2007-NH	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			nie badano
Oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji			służebności
Oznaczenie i symbolizację użytku gruntowego, który nie jest uwzględniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków			brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.			
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany protokołem weryfikacji numer 00.6640.1.4144.2021_38507 z dnia 20.08.2022r.			
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.			

PROBK Paweł Siennicki
ul. Zaborowska 18/34
01-462 Warszawa
tel. 660 727 207
biuro@probk.pl

inż. KATARZYNA OLESZKOWICZ
GEODETA PRACOWNIK
ul. T. Kościuszki 11
01-111 Warszawa
tel. 22 461 11 11
biuro@katarzyna-oleszkowicz.pl

inż. / nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis
dnia 30.08.2022r. geod. / nazwisko, który opracowywał

Poświadczam zgodność treści mapy z mapą do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego powiatu warszawskiego zachodniego pod nr 6640.1.4144.2021

Paweł Ciechanowicz
(podpis elektroniczny)
podpis projektanta

Inwestor:		Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 120/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Jednostka projektowa:		JPPC Polska sp. z o.o. ul. B. Czechy 36 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31 biuro@jppc.pl www.jppc.pl	
Branża:		Zadania/Obiekt:	
Nr tomu:		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszów Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	
Data rewizji:		Temat opracowania:	
Stadium:		MATERIAŁY NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ SIECI UZBROJENIA TERENU	
Nr arch:		Tytuł rysunku:	
2021_083		WIDOK Z GÓRY PLAN SYTUACYJNY	
Numer umowy:		Stanowisko	
71320000-7		Imię i nazwisko	
		Uprawnienia	
		Podpis	
Projektant		mgr inż. Paweł Ciechanowicz	
Data opracowania:		MAZ/0350/POD/08	
05.12.2022		Paweł Ciechanowicz podpis elektroniczny	
Skala:		Nr rys.:	
1:500		2.2	