																	Rzędna porów. 165,00 m n.p.m.
173,10			173,30	173,30			173,47	173,47					173,55	173,55			Rzędna terenu m n.p.m.
169,06			169,25	169,25			169,355	169,365					169,565	169,575			Rzędna dna m n.p.m.
4,04			4,05	4,05			4,115	4,105					3,985	3,975			Zagłębienie (m)
PVC SN8 ø200x5,9				PVC SN8 ø200x5,9					PVC SN8 ø200x5,9								Materiał, średnica
95,49			127,59	128,02			145,42	146,52					180,02	181,12			Odległość (m) /Spadek (%)
S5			S6	S6			S7	S7					S8	S8			Oznaczenia
			32,10/0,59%				17,40/0,6%						33,50/0,6%				

LEGENDA:
S – studzienka kanal. sanitarnej
– rury PVC lite klasy SN8
– rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz stosować obsypkę min. 15 cm ponad wierzch rury
– studzienki ø425 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400
– studzienki ø1000 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400

UWAGA:
– w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
– przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej

– jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora
– prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
– nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi
– teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Sieć kanal. sanitarnej z przepompownią i przyłączami kanalizacyjnymi.

Trzebień dz. nr 480, 481, 276/1, 276/3, 277, 278/1, 278/9 obręb ewid. 0011 Trzebień.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	06.2021	4/1/7131-2/84/2001	
Sprawdził	mgr inż Ewa Ścierska	06.2021	194/01/DUW	

Nr rys. S4 | Nr str. | branża sanitarna

skala 1: 100/200

Profil kanal. sanitarnej od S5 do S8.