

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Skoczowie**  
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów  
tel. 22 444 33 33,  
gazownia.skoczow@psgaz.pl

Usługi Inżynierskie Grzegorz  
Kaczmarczyk  
Ul. Piaskowa 42  
Łączka 43-426

Wasz znak:

Skoczów, 12-09-2024

Nasz znak: PSGZA. 0166. 763.2024

Dot.: uzgodnienie dla projektu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Golina w Iskrzyczynie .

Szanowni Państwo

Informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono przebieg czynnej sieci gazowej:

- **średniego ciśnienia SDR 11 PE 100 63mm , oraz stal 25mm śr/c**
- Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy pisemnie powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia prac podając tel. do kierownika budowy i inspektora nadzoru .
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m strefa oddziaływania i kontrolna dla gazociągów stalowych ,a 1,0 m dla gazociągów PE)
- Wszelkie odkryte gazociągi należy zgłosić do odbioru naszemu przedstawicielowi w celu ustalenia sposobu ich zabezpieczenia lub przebudowy.

- Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie posadowienia zasuw DN 50mm na gazociągu PE 63.
- Wszelkie prace mogą być wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót w wersji papierowej należy przestać do Gazowni w Skoczowie na adres: ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu .

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przestać na adres e-mail: [gazownia.skoczow@psgaz.pl](mailto:gazownia.skoczow@psgaz.pl) lub [grzegorz.laciak@psgaz.pl](mailto:grzegorz.laciak@psgaz.pl) , [rafal.paszek@psgaz.pl](mailto:rafal.paszek@psgaz.pl)

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Skoczowie

Piotr Krzemppek

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Skoczowie

Przygotował: Grzegorz Łaciak DT Gazownia w Skoczowie

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy **ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.