



# **LEGENDA**

- Ściana oddzielenia ppoż. o odporności ogniowej REI120
- Ściana o odporności ogniowej EI60

**EI30, EI60** Drzwi lub przeszklenia o wymaganej odporności ogniowej

**ZLV; ZLIII** Kategoria zagrożenia ludzi strefy pożarowej budynku

**SP1, SP2** Oznaczenie strefy pożarowej

**H** Hydrant wewnętrzny 52 z węzłem płasdo składanym przewidziany do wymiany na hydrant 25 z węzłem półsztywnym

Objekt:	Budynek Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)		
Opracowali:	mgr Tadeusz Pasternak Rzecznikowa do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 564/2012	mgr inż. Edmund Pieniążek Rzecznikowa budowlany Zaśw. Nr Rz/3/85	
Nazwa rysunku:	Rzut II PIĘTRA	Skala: 1 : 100	Nr rys. 5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 24-100 PARKOWA WIELKA UL. PRZEBYSŁAWA 37 tel. 501 777 475 mail. aka_bura@gmail.com		
PROJEKT:	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. PARKOWA 12, 28-425 CHROBRZ		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA-INWENTARYZACJA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeń DEC. NR 214/SWOKK/2015		
TRESC RYSUNKU:	RZUT II PIĘTRA		
SKALA:	1:100	DATA: 07.2024	WYKONANO: IA-04