

Opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Wyżrano we wsi Istebna w ramach zadania pn.: „Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi”

1. Nazwa obiektu nadana przez Zamawiającego:

Remont drogi gminnej Wyżrano we wsi Koniaków w ramach zadania pn.: „Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi”

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233140-2 – Roboty drogowe
- 45232452-5 – Roboty w zakresie odwodnienia dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna Wyżrano jest położona na działce nr 2109, nr obrębu 0003 Koniaków, jednostka ewidencyjna 240309_2 Gmina Istebna

4. Stan istniejący:

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Koniaków, w obszarze ograniczonym przede wszystkim zabudową jednorodzinną i polami uprawnymi. Teren, na którym jest zlokalizowana inwestycja charakteryzuje się nieznaczną różnicą wysokości. Istniejąca droga w KM 0+000 – 0+410 posiada nawierzchnię asfaltową z licznymi ubytkami i spękaniami. Pobocza są podmyte w skutek powodzi. Zmienna szerokość jezdni wynosi 3,00 m – 3,20 m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo oraz za pomocą wodozwodów w kierunku terenów zielonych.

5. Stan projektowany:

Remont drogi gminnej Wyżrano we wsi Koniaków zaprojektowano na długości 410,00 m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na wykonaniu nowej nakładki z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm, szerokość jezdni zmienna jak w stanie istniejącym wynosząca 3,00 m – 3,20 m. Na wjazdach zaprojektowano wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 6 cm. Zaprojektowano odtworzenie istniejącego odwodnienia poprzez odcisnięcie w warstwie ścieralnej wodozwodów. Pobocza jak w stanie istniejącym, należy uzupełnić

kruszywem gr. 10 cm i powierzchniowo utrwalić emulsją asfaltową oraz grysami kamiennymi.
Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej.

6. Szczegółowy zakres prac drogowych:

- Wykonanie robót przygotowawczych;
- Wykonanie robót rozbiórkowych;
- Odtworzenie podbudowy na wjazdach;
- Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca gr. 5 cm;
- Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 4 cm;
- Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 6 cm - wjazdy;
- Odtworzenie odwodnienia;
- Odtworzenie poboczy;

7. Sytuacja.

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejącego terenu.

8. Profil podłużny.

Profil podłużny drogi dostosowano do istniejącego terenu.

9. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi przewiduje się poprzez nadanie jezdni w KM 0+000 – 0+410 poprzecznego spadku daszkowego 2% z odprowadzeniem wody w kierunku terenów zielonych za pomocą wodozwodów, zgodnie ze stanem istniejącym.

10. Zakres robót do wykonania:

Zgodny z przedmiarem robót.