

Bilans ilości powietrza wentylacyjnego budynku
administracyjno-szatniowego Stadion MOSiR w Pisz.

Wykaz pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną.

Nr pom.	Pomieszc.	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Powierzchnia [m2]	Kubatura [m3/h]	ilość osób [szt]	ilość wym. [szt]
	Parter						
1.	Wiatrołap	20	20	5,69	18,72	0	1
2.	Szatnia zawodników (goście)	350	350	26,35	86,69	20	4
3.	Łazienka zawodników	114	114	17,22	56,65	0	2
4.	Prysznice (natryski)	193	193	11,73	38,6	0	5
5.	Wiatrołap	20	20	5,6	18,42	0	1
6.	Szatnia sędziów	196	196	14,86	48,9	4	4
7.	Łazienka sędziów z natrysk.	94	94	5,7	18,75	0	5
8.	Łazienka sędziów z natrysk.	94	94	5,7	18,75	0	5
9.	Wiatrołap	20	20	5,69	18,72	0	1
10.	Szatnia zawodników (gospodarz)	350	350	26,35	86,69	20	4
11.	Łazienka zawodników	114	114	17,22	56,65	0	2
12.	Prysznice (natryski)	193	193	11,73	38,6	0	5
13.	Wiatrołap	10	10	2,32	7,63	0	1
14.	Korytarz	35	35	14,61	34,92	0	1
15.	Pokój trenerów	80	80	18,34	60,34	4	1,3
16.	Pokój trenerów	80	80	18,34	60,34	4	1,3
17.	WC personelu	50	50	4,84	15,92	0	3,1
18.	Pokój biurowy	100	100	19,6	64,48	5	1,6
19.	Pom. porządk. gosp.	22	22	6,42	21,12	0	1
20.	WC personelu (niepełnospr.)	50	50	5,05	16,6	0	3
21.	Pom. techn. (węzeł co)	40	40	12,2	40,14	0	1
Razem		2225	2225	255,56	827,63		