



LEGENDA:

 grzejnik typu VK11/600/500



n 2.5 

p 2.5 



grzejnik typu  
typ/wysokość (mm)/długość (mm)

odpowietrznik automatyczny

zawór termostatyczny wbudowany w grzejnik z głowicą, termostatyczna z nastawą, wstępna, zabezpieczenie przed kradzieżą pierścieniem zabezpieczającym, np.: zawór typu 4324-03.300  
głowica termostatyczna typu Hercules

zawór odcinający grzejnikowy kątowy "z" lub "bez" nastawy wstępnej np.: typu RL5 nr kat. 1 3924 01 (z nastawą wstępną)  
typu RL1 nr kat. 1 3724 41 (bez nastawy wstępnej) firmy HERZ

zawór kulowy

ZAKŁAD		USŁUG PRECYZYJNYCH, ELEKTROTECH., ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		19-400 Olecko Plac Zamkowy 5C/11	
Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWY I BUDYNEK MAGAZYNOWY.					
Adres obiektu: Pisz, ul. Mickiewicza 2, działka nr.geodez. 199, obręb ewidencyjny 281603_4.0002 Pisz, jednostka ewidencyjna 281603_4 Pisz obszar miejski.					
Inwestor: Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.					
Branża sanitarna					
projektant:		współpraca:		sprawdzający:	
techn. bud. Jan Makowski nr upr. SUW-141/85 w specjalności instalacyjno - inżynierskiej				mgr inż. Andrzej Urbanowicz nr upr. SUW-1/96 w specjalności instalacyjnej	
Skala: 1:100		Nazwa rysunku: Instalacja co- rozwiązanie instalacji.		Data: 30.03.2021.	
				Nr arkusza: 14_1	