



#### OZNACZENIA

WYŁ-1 - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik lub rozłącznik trój lub czteropółowy, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK oraz opcjonalny napęd sprężynowy

PF - Przerzutnik faz

F - Zabezpieczenie

PWP/PUU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu

SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

STAN	SYGNALIZACJA	
	Dioda zielona	Dioda czerwona
Zasilanie włączone	nie świeci	świeci
Stan niepoprawny. Uszkodzenie	nie świeci	nie świeci
Zasilanie wyłączone	świeci	nie świeci
Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie	świeci	świeci

**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi posiadać Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych.**

EPU PROJEKT SP. Z O.O.			SIEDZIBA FIRMY: UL. SPYCHAŃSKIEGO 13 45-706 OPOLE TEL. 503 010 608	
EWELENA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK				
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PLACU ODPRAWY CELNYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM MANDATOWEGO W NYSIE, NA TERENIE ODDZIAKU CELNEGO W NYSIE PRZY UL. OMIŁUCHOWSKIEJ 50.			
ADRES INWESTYCJI:	TEREN ODDZIAKU CELNEGO W NYSIE UL. OMIŁUCHOWSKA 2 48-500 NYSIA			
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. TEK. MŁODA PILECKIEGO 2 45-531 OPOLE			
PROJEKTANT:	inż. Norbert Młogoń			
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Włodzisław Norynisk			
branża elektryczna	upr. nr 23/86/LW			
NAZWA RYS.	SCHEMAT IDEOWY – ROZDZIELNICA WYŁĄCZNIKA P.POŻ			
SKALA:	-	DATA:	01.07.2024 r.	
BRANŻA:	ELE.	NR RYS.:	E-6	