

Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Henryka Wieniawskiego w Starachowicach w ramach tytułu w budżecie miasta "Przebudowa drogi gminnej: ul. Henryka Wieniawskiego w Starachowicach"

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) oraz zapisami Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) udziela wyjaśnień:

Pytania :

1. Jaki rodzaj, typ i kolor kostki betonowej należy zastosować na nawierzchni chodnika?
2. Proszę o przesłanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej, ponieważ nie została załączona do przetargu.

Odpowiedzi:

1. Należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm w kolorach szary i grafit. Typ kostki zostanie ustalony po przedstawieniu kart materiałowych i akceptacji ich przez Inspektora nadzoru.
2. Opis odwodnienia drogi przedstawiony został w opisie do Projektu technicznego, str. 15 pkt 2.6. Lokalizacja 4 szt. wpustów wykonanych z elementów odwodnienia liniowego 500x400x300 mm z rusztem żeliwnym klasy D400 przedstawiono na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu”. Dokumentację załączono do postępowania przetargowego w dniu ogłoszenia.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
/-/

Edyta Hamera