

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia :

Kompleksowa dostawa energii cieplnej na potrzeby Wydziałów ZRiKD zlokalizowanych przy ul. Annopol 10, ul. Kwitnącej 3b, ul. Magazynowej 16 oraz ul. Powązkowskiej 93 w Warszawie polegająca na świadczeniu usług sprzedaży, dystrybucji lub przesyłu energii cieplnej w 2025 r.

Wykaz lokalizacji, do których będzie dostarczana energia cieplna w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. :

1. Wydział DRWP-1 – ul. Annopol 10, 03-236 Warszawa:

Moc cieplna na potrzeby ogrzewania	0,0880 MW
Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średniej	0,0590 MW
Moc cieplna - SUMA	0,1470 MW
Planowane zużycie energii cieplnej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.	800 GJ

- a) Ciepła woda maksymalna – 0,0590 MW,
- b) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- c) Regulator dp/v będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- d) Grupa Taryfowa: A3/B1/C3

2. Wydział DRWP-2 – ul. Kwitnąca 3b, 01-926 Warszawa – budynek socjalny:

Moc cieplna na potrzeby ogrzewania	0,0330 MW
Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średniej	0,0250 MW
Moc cieplna - SUMA	0,0580 MW
Planowane zużycie energii cieplnej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.	230 GJ

- a) Ciepła woda maksymalna – 0,0500 MW
- b) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- c) Regulator dp/v będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- d) Grupa Taryfowa: A3/B1/C3

3. Wydział DRWP-2 – ul. Kwitnąca 3b, 01-926 Warszawa – budynek biurowy:

Moc cieplna na potrzeby ogrzewania	0,0370 MW
Moc cieplna - SUMA	0,0370 MW
Planowane zużycie energii cieplnej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.	130 GJ

- a) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- b) Regulator dp/v będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- c) Grupa Taryfowa: A3/B1/C3

4. Wydział DRWW – ul. Magazynowa 16, 02-652 Warszawa:

Moc cieplna na potrzeby ogrzewania	0,2803 MW
Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średniej	0,1861 MW
Moc cieplna - SUMA	0,4664 MW
Planowane zużycie energii cieplnej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.	1 400 GJ

- a) Ciepła woda maksymalna – 0,1861 MW
- b) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- c) Regulator dp/v będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- d) Grupa Taryfowa: A3/B1/C3

5. Warszawa, ul. Powązkowska 93, 01-728 Warszawa:

Moc cieplna na potrzeby ogrzewania	0,4000 MW
Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średniej	0,0800 MW
Moc cieplna - SUMA	0,4800 MW
Planowane zużycie energii cieplnej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.	1 300 GJ

- a) Ciepła woda maksymalna – 0,0800 MW
- b) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- c) Regulator dp/v będzie własnością Veolia Energia Warszawa S. A.
- d) Grupa Taryfowa: A3/B1/C3

PODSUMOWANIE – Moc cieplna zamówiona oraz planowane zużycie energii cieplnej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.:

MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA OGÓŁEM	1,1884 MW
PLANOWANE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ (w zaokrągleniu do pełnych jednostki)	3 860 GJ

Wymagania :

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266) na cały okres trwania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną umowę podpisaną z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) w całym okresie trwania umowy.