

Starosta Jaworski

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GP.6630.32.2024

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:
2024-06-14 23:59:00

Przewodniczącą narady:

Jerzy Krakowski

Geodeta Powiatowy

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
BART Pracownia Architektury Lipowa 22 59-220 LEGNICA	BART Pracownia Architektury Lipowa 22 59-220 LEGNICA

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
042	11	111	MŚCIWOJÓW	TARGOSZYN

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Uwagi przewodniczącego narady	

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA	Jolanta Soborska 2024-06-14 12:59:17	brak uwag
2	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU	Tomasz Godlejewski - Operator 2024-06-06 07:52:49	brak uwag
3	TAURON DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ w LEGNICY	Kinga Janowicz - TAURON 2024-06-11 09:02:45	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.