

Adres do korespondencji  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Legnicy  
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica



Obsługa klientów  
Elektronicznie: [tauron-dystrybucja.pl/formularz](mailto:tauron-dystrybucja.pl/formularz)  
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

**B.ART Pracownia Architektury**  
**Bartosz Kościelny**  
**ul. Lipowa 22**  
**59-220 Legnica**

Nr pisma: TD24-06-0056028-01  
Data: 05.06.2024  
Sprawa: Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej - rozbudowa budynku w m. Targoszyn  
dz. nr 111.  
Kontakt: Dorota Pisulska  
Telefon: 572 889 810  
E-mail: [dorota.pisulska@tauron-dystrybucja.pl](mailto:dorota.pisulska@tauron-dystrybucja.pl)

Szanowni Państwo,

odpowiadając na złożony wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr: TD/OLG/OME/K/WT/DP/50/2024 z dnia 05.06.2024 roku, które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich określenia.

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia/Umowy\*. Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia kolizyjnego/ Umowy kolizyjnej\*:

I. dokumenty, które identyfikują Państwa jako stronę w sprawie:

- dla przedsiębiorców – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
- dla spółki cywilnej – umowę spółki,
- decyzję o nadaniu Państwu NIP i REGON;

II. dokumenty zawierające numery działek, numery KW, których dotyczy usunięcie Kolizji i numery ich Ksiąg Wieczystych,

- tzn. działek, na których urządzenia znajdują się obecnie oraz działek, na których będą zlokalizowane urządzenia po usunięciu Kolizji, z informacją, które z nich są drogami publicznymi, własnością Inwestora lub osób trzecich;
- mapkę sytuacyjną-wysokościową/zasadniczą z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną po usunięciu Kolizji.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia/Umowy należy skontaktować się z TD Oddział w Legnicy. Pani Dorota Pisulska, email: [dorota.pisulska@tauron-dystrybucja.pl](mailto:dorota.pisulska@tauron-dystrybucja.pl) tel. 572 889 810.

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej jeśli:

- podane przez Państwa informacje lub dostarczone dokumenty okazałyby się nieprawdziwe bądź nieaktualne, lub
- nie dojdzie do podpisania Porozumienia kolizyjnego/Umowy kolizyjnej\* w okresie ważności warunków technicznych, lub

- wystąpią nieprzewidziane okoliczności, które wpłyną na warunki techniczne.

**Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować**

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres TD S.A. ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
- elektronicznie przez: [tauron-dystrybucja.pl/formularz](http://tauron-dystrybucja.pl/formularz)
- telefonicznie, pod numerem 572 889 810

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Legnicy  
Wydział Eksploatacji  
Tomasz Kuźnik

Załączniki:

Załącznik nr 1 - WUK sieci elektroenergetycznej

Adres do korespondencji  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Legnicy  
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica



Obsługa klientów  
Elektronicznie: [tauron-dystrybucja.pl/formularz](mailto:tauron-dystrybucja.pl/formularz)  
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Legnica, dn. 05.06.2024 r.

**B.ART Pracownia Architektury**  
**Bartosz Kościelny**  
**ul. Lipowa 22**  
**59-220 Legnica**

Sygnatura: **TD/OLG/OME/K/WT/DP/50/2024**

## **WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ**

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

### **Rozbudowa budynku w m. Targoszyn dz. nr 111**

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
  - 1.1. Linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV numer obwodu LGL33113/1, nazwa obwodu obwód V Kier. PGR, odcinek od słupa rozgałęźno-przelotowo-krańcowego numer LGL132101 (historyczny numer słupa: V/9) typu E 10.5/10 do słupa krańcowego numer LGL132124 (historyczny numer słupa: V/12) typ żerdzi ŻN-10, typu AsXSn 4x50 mm<sup>2</sup>,
  - 1.2. Linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV numer obwodu LGL33113/1, nazwa obwodu obwód V Kier. PGR, odcinek od słupa odporowego numer LGL132085 (historyczny numer słupa: V/10) typu E 12/15 do przyłącza budynku posadowionego na działce numer 112/1, typu AsXSn 4x25 mm<sup>2</sup>,
  - 1.3. Linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV numer obwodu LGL33113/1, nazwa obwodu obwód V Kier. PGR, odcinek od słupa odporowo-naróżnego numer LGL132096 (historyczny numer słupa: V/11) typu E 10.5/12 do przyłącza budynku posadowionego na działce numer 110, typu AsXSn 4x25 mm<sup>2</sup>.
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
  - **przebudowy ww. linii napowietrznych nN oraz urządzeń elektroenergetycznych z zachowaniem dotychczasowego układu połączeń.**
3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
6. Dokumentację techniczną, o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
7. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
8. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia, dopuszczenia oraz identyfikację odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas

wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.

9. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
10. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
11. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
12. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
13. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
14. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
15. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.
16. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia Kolizyjnego/ Umowy Kolizyjnej\*, w którym/ej\* określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
17. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane/a\* Porozumienie Kolizyjne/Umowa Kolizyjna\* i uzgodniony projekt dokumentacji technicznej ze stroną TAURON Dystrybucja S.A.
18. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
19. Osoba do kontaktu: Dorota Pisulska, telefon: 572 889 810, e-mail: [dorota.pisulska@tauron-dystrybucja.pl](mailto:dorota.pisulska@tauron-dystrybucja.pl)

Z poważaniem

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Legnicy  
Wydział Eksploatacji  
Kierownik  
**Tomasz Kuźnik**