

ZDP.7130.1.27.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:

Bartosza Kościelnego reprezentującego firmę

BART Pracownia Architektury

Ul. Lipowa 22, 59-220 Legnica

występującego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 09 maja 2024 r

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie z/s w Targoszynie

Targoszyn 51, 59-407 Mściwojów

zezwała się

na „rozbiórkę i budowę linii napowietrznej niskiego napięcia -obwód LGU33113/1w ramach usunięcia kolizji sieci el – en z budową biblioteki w Targoszynie na działce 111 obręb Targoszyn gmina Mściwojów” w zakresie kolizji z pasem drogowym drogi 2792D relacji DW 3232 – Snowidza – Targoszyn – gr. pow. – (Rogoźnica) dz. nr 332/2 obręb Targoszyn gmina Mściwojów na następujących warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy przebudowy przyłącza napowietrzego. Trasę linii przedstawiono na mapie do celów projektowych, który stanowi załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
2. Przewody linii napowietrznej zawiesić na wysokości zgodnie z przepisami branżowymi. Prace należy wykonać bez opuszczania przewodu nad jezdnią i wstrzymywania ruchu na drodze.
3. Infrastruktura liniowa przebiegająca nad drogą nie może naruszać skrajni drogi. Urządzenie oddziałujące niekorzystnie na uczestników ruchu powinno być odpowiednio zabezpieczone.
4. Słup energetyczny należy usytuować poza pasem drogowym minimum 1,0 m od krawędzi chodnika aby nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczał widoczności.
5. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury nie związanych z funkcjonowaniem drogi Zarząd drogi będzie pobierał opłatę za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych),
6. Projekt powinien zawierać ewentualne rozwiązania w zakresie kolizji kablowej z urządzeniami obcymi w pasie drogowym.,
7. Roboty będą prowadzone bez ograniczenia ruchu drogowego, sprzęt ani grunt z wykopu nie będzie składowany na koronie drogi,
8. Termin i szczegóły realizacji robót należy ustalić w tut. Zarządzie.
9. Tutejszy Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
- 10 . Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Henryk Krupa
Kierownik Referatu
Zarząd Dróg Powiatowych

Otrzymują :

1. Bartosz Kościelny

BART Pracownia Architektury

Ul. Lipowa 22, 59-220 Legnica

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie z/s w Targoszynie

Targoszyn 51, 59-407 Mściwojów

3. a/a