XIV XIII XII XI X IX

21 22 23 24 25

2m REI120

należy uwzględnić zastosowanie wełny mineralnej w pasie 2 m na elewacji

2 m REI 120

2m REI

należy uwzględnić zastosowanie wełny mineralnej w tym pasie na elewacji

+11.82 +12.48 +3.80

14,68 m 13,79 m 7,00 m 13,97 m 14,96 m 9,45 m

podciąg h=2,807 m podciąg h=2,807 m

REI60 EI60 EI30 REI120 EI120 REI 120

Gab. konsult. 17.4 m

Pok. łóżkowy 25.6 m

Pok. łóżkowy 25.8 m

Pok. łóżkowy 14.9 m

Klatka schodowa

Laz. 5.3

Laz. 5.4

Laz. 4.5

Laz. 5.0

Pok. pobytu dziennego 32.3 m

Pok. łóżkowy 15.4 m

Pok. łóżkowy 16.3 m

Pok. łóżkowy 23.3 m

Pok. łóżkowy 25.7 m

Pok. łóżkowy 25.8 m

Pok. pielęgniarski 13.2 m

Punkt pielęgniarski

Korytarz 97.2 m

Korytarz 86.0 m

Studowny

Gab. diag-z

Izolatka 9.7 m

Śluza 12.3 m

MAGAZYN BIELIZNY

kontrola dostępu

OBUDOWA GK

OBNI˙ENIE LOKALNE DO WYSOKOŚCI 2,15M

Podłączenie do kanalizacji za pośrednictwem zamknięcia wodnego, np. typu syfon.

Klimakonwektor chłodzący podstropowy KF1 Rosa typ YARDY EVO MXT 27 25. Sterownik zabudowany dotyk więzienna świetla. Qzn=1,7kW, Nen=220W(230V)

Klimakonwektor chłodzący podstropowy KF2 Rosa typ YARDY EVO MXT 27 25. Sterownik zabudowany dotyk więzienna świetla. Qzn=1,5kW, Nen=220W(230V)

Klimakonwektor chłodzący podstropowy KF3 Rosa typ YARDY EVO MXT 27 30. Sterownik zabudowany dotyk więzienna świetla. Qzn=2,5kW, Nen=220W(230V)

Klimakonwektor chłodzący podstropowy KF4 Rosa typ YARDY EVO MXT 27 30. Sterownik zabudowany dotyk więzienna świetla. Qzn=2,5kW, Nen=220W(230V)

Klimakonwektor chłodzący podstropowy KF5 Rosa typ YARDY EVO MXT 27 25. Sterownik zabudowany dotyk więzienna świetla. Qzn=1,5kW, Nen=220W(230V)

Klimakonwektor chłodzący podstropowy KF7 Rosa typ YARDY EVO MXT 27 25. Sterownik zabudowany dotyk więzienna świetla. Qzn=1,5kW, Nen=220W(230V)

Wentylator oscowy WT1 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Wyłącznik wilgotnościowy. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT2 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Wyłącznik wilgotnościowy. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT3 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Wyłącznik wilgotnościowy. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT4 (P4) Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT5 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Wyłącznik wilgotnościowy. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT6 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Wyłącznik wilgotnościowy. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT7 (P3) Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT8 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Wyłącznik wilgotnościowy. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT9 Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT10 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT11 Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT12 Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT13 Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WT14 (P6) Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WC-3 Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WC-2 Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Wentylator oscowy WC-1 Wentylacja pracująca w sposób ciągły. V=50m3/h, Δp=30Pa, Nen=60W(230V)

Instalacja wentylacji chłodzącego piętro 2. Przewód wentylacyjny studzienki pozz. w klasie EI120 na kondygnacjach piętra 3 oraz na poddaszu.

Instalacja wentylacji chłodzącego piętro 3. Przewód wentylacyjny studzienki pozz. w klasie EI120 na kondygnacjach piętra 4 oraz na poddaszu.

Instalacja wentylacji chłodzącego piętro 4. Przewód wentylacyjny studzienki pozz. w klasie EI120 na poddaszu.

Instalacja wentylacji chłodzącego piętro 2. Przewód wentylacyjny studzienki pozz. w klasie EI120 na kondygnacjach piętra 3 oraz na poddaszu.

Instalacja wentylacji chłodzącego piętro 3. Przewód wentylacyjny studzienki pozz. w klasie EI120 na kondygnacjach piętra 4 oraz na poddaszu.

Instalacja wentylacji chłodzącego piętro 4. Przewód wentylacyjny studzienki pozz. w klasie EI120 na poddaszu.

Na kolygnacji 4-piętra wymiana kanału wentylacyjnego azbestowego, bezpiecznego tranzytem z pozostałe rolszych, na kanał z blachy ocynkowanej EI120

Na kolygnacji 4-piętra demontaż oraz utylizacja kanału wentylacyjnego azbestowego 100x160

Klapa pozz. EI120 sterowana przez. zasilana napięciem 230V

Klapa pozz. EI120 sterowana przez. zasilana napięciem 230V z dławicą