



LEGENDA:

- Instalacja CT Glikol 38%PP
- Instalacja CT WODA

27	Oblachowanie instalacji dn 105mm	20mb			
26	Izolacja kauczukowa gr. 30mm na rurę dn35	20mb			
25	Izolacja kauczukowa gr. 19mm na rurę dn35	60mb			
24	Rura stalowa zaciskana np. C-Stahl dn35	80mb			
23	Zawór regulacyjny STAP 10-60 DN25, N27 kPa	1szt.			
22	Zawór równoważący STAD DN25 N4,00	1szt.			
21	Zawór trójdrogowy z siłownikiem i sterownikiem ARV 382 DN20 + regulator ACT 343	1szt.			
20	Wymiennik ciepła Secespol Q=25 kW LJ30-30M-3/4" WODA/GLIKOL PP 70/55 WODA - 65/50 GLIKOL	1szt.			
19	Zawór spustowy DN15	4szt.			
18	Termometr	1szt.			
17	Termometr	3szt.			
15	Zawór przelotowy zwrotny DN32	1szt.			
14	Pompa P2 CT V=1,6 m3/h, dp=50 kPa GLIKOL PP 38%	1szt.			
13	Filtr DN32	2szt.			
12	Lejek	1szt.			
11	Zawór bezpieczeństwa kątowy SYR 1915 1/2 3,0 bar	1szt.			
10	Manometr z kurkiem fi63 PN6, 10bar, kurek manometryczny Z106 + RED. R08	2szt.			
8	Zawór równoważący STAD DN25 N4,0	1szt.			
7	Zawór z kołpakiem	1szt.			
6	Naczynie przep. stojące V=20 L	1szt.			
5	Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN20 kVs=6,3 + siłownik. W zakresie dostawy centrali	1szt.			
4	Czujnik temperatury	2szt.			
3	Zawór odcinający	8szt.			
2	Połączenia elastyczne	2szt.			
1	Nagrzewnica	1szt.			
Nr	Nazwa	Suma	Materiał	Masa	Uwagi

UKŁAD CT  
NAGRZEWNICY  
CENTRALI –  
ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW

inwestor/investor: SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ul. Jana Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry			
projekt/project:  KOMPLEKOWA MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW „REPT” GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TARNOWSKICH GÓRACH PAWILONU B			
adres/address:  42-604 TARNOWSKIE GÓRY UL. ŚNIADECKIEGO 1			
faza projektu/project phase:  PROJEKT WYKONAWCZY			
branża/branch:  INSTALACJA GRZEWICZA			
tytuł/title:  PAWILON B SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CT			
projektował mgr inż. Paweł Nowak	data 10.2024	nr uprawnień/licence no. SLK/6462/PWBS/15 specjalność instalacyjna	podpis
wykonat	data	nr uprawnień/licence no.	podpis
sprawdził mgr inż. Piotr Henc	data 10.2024	nr uprawnień/licence no. SLK/2544/PWOS/09 specjalność instalacyjna	podpis
data/date: 10.2024	skala/scale: -	format/format: A3	

kontrakt nr/contract number	nr rys./drawing number	rewizja/revision
0743	743-CO-07	r.00 2024.10.08