XIV XIII XII XI X IX

21 22 23 24 25

1-1 2-2 3-3 4-4 5-5

9-9 7-7

Gab. 4/11 konsultacyjny 17.4 m²PCV

4/12a Łazieka 5.3 m²PCV

Pok. 4/12 łóżkowy 3os. 25.4 m²PCV

Pok. 4/13 łóżkowy 3os. 25.6 m²PCV

4/14a Łazieka 5.3 m²PCV

Pok. 4/14 łóżkowy 3os. 25.5 m²PCV

Pok. 4/15 łóżkowy 3os. 25.6 m²PCV

5x13,2 x34

10x13,2 x34

10x13,2 x34

+ 7.200 m

OBNIŻENIE LOKALNE DO WYSOKOŚCI 2.15M

OBNIŻENIE LOKALNE DO WYSOKOŚCI -2.15M

OBNIŻENIE LOKALNE DO WYSOKOŚCI 2.15M h30

Łazieka 4/25 dekontaminacyjna 7.0 m²PCV

WC 4/24 przedsionek 3.0 m²PCV

Magazyn sprzętu i 4/23 aparatury 7.2 m²Pl. gres.

4/24a WC 2.2 m²PCV

4/01 Korytarz 96.7 m²PCV

Punkt 4/04 pielęgniarki 11.5 m²PCV

4/17 pielęg. 10.1 m²PCV

Łazieka 4/18 personelu 2.6 m²PCV

Pok. 4/19 pielęgniarki 9.5 m²PCV

Pok. 4/16 dozoru 10.6 m²PCV

4/22 Pom. Porz 3.8 m²Pl. gres.

4/27 Sekretariat 13.0 m²PCV

4/26 Brudownik 6.8 m²Pl. gres.

4/03 Kk 26.5 m²PCV

4/02 Kz 21.9 m²PCV

4/21a Łazieka 5.8 m²PCV

4/21 Izolatka 9.7 m²PCV

4/21a Śluza 4.7 m²PCV

Łazieka 4/10a personelu 4.7 m²PCV

4/09a Łazieka 5.0 m²PCV

4/07a Łazieka 5.0 m²PCV

Pok. 4/07 łóżkowy 2os. 23.1 m²PCV

Pok. 4/06 łóżkowy 3os. 25.4 m²PCV

4/05a Łazieka 5.4 m²PCV

Pok. 4/05 łóżkowy 3os. 25.5 m²PCV

4/10 Pok. lekarzy 25.8 m²PCV

Pok. 4/09 łóżkowy 1os. 15.3 m²PCV

Pok. 4/08 łóżkowy 1os. 16.2 m²PCV

Gab. 4/ 15.0

14.63 m

13.78 m

6,5 m

13.95 m

14.96 m

9,45 m

REI60

REI 120

EI30

2m REI 120 należy uwzględnić zastosowanie wełny mineralnej wympasiena elewacji

2m REI 120 nale ży uwzględnić zastosowanie wełny mineralnej w pasie

należy uwzględnić zastosowanie wełny eralnej w pasie 2 m na elewacji

względnić anie wełny mineralnej wympasie na elewacji

OBUDOWA GK

Likwidacj a okna i zamurowania otworu ścianą gr. 25

Instalacja wentylacji oddymiającej poż. 2. Przewód wentylacyjny odporność pożarowa klasa EI120 na kondygnacjach piętra 3, 4 oraz na poddaszu.

Na kolygnacji 2 piętra wymiana kanału wentylacyjnego ogólnowymiennego, biegnącego tranzytem z poziomów niższych, na kanał z blachy ocynkowanej EI120

Wentylator oddymiający W1.5 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej. V=0m3/h, Δp=30Pa, Nel=50W(230V)

Wentylator oddymiający W1.6 Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej. V=0m3/h, Δp=30Pa, Nel=50W(230V) Montaż na wysokości 2.20m.

Podłączenie do istniejącego kanału wyrzutowego. Przewód wentylacyjny dodatkowej poż. w klasie EI120 na kondygnacjach piętra 3, 4 oraz na poddaszu.

Kominkowentylator chłodzący podstropowy K1 Rosa typ YARDY EVO.MXT 27.35 Sterownik zabudowany dook włącznika światła. Czm=1,7kW, Nel=200W(230V)

Kominkowentylator chłodzący podstropowy K2 Rosa typ YARDY EVO.MXT 27.35 Sterownik zabudowany dook włącznika światła. Czm=1,2kW, Nel=200W(230V)

Kominkowentylator chłodzący podstropowy K3 Rosa typ YARDY EVO.MXT 27.35 Sterownik zabudowany dook włącznika światła. Czm=2,3kW, Nel=200W(230V)

Kominkowentylator chłodzący podstropowy K4 Rosa typ YARDY EVO.MXT 27.35 Sterownik zabudowany dook włącznika światła. Czm=2,3kW, Nel=200W(230V)

Kominkowentylator chłodzący podstropowy K5 Rosa typ YARDY EVO.MXT 27.35 Sterownik zabudowany dook włącznika światła. Czm=1,5kW, Nel=200W(230V)

Kominkowentylator chłodzący podstropowy K6 Rosa typ YARDY EVO.MXT 27.35 Sterownik zabudowany dook włącznika światła. Czm=1,5kW, Nel=200W(230V)

Kominkowentylator chłodzący podstropowy K7 Rosa typ YARDY EVO.MXT 27.35 Sterownik zabudowany dook włącznika światła. Czm=1,5kW, Nel=200W(230V)

Klapa pożarowa EI2120 sterowana przemiwą, zasilana napięciem 230V

Klapa zabudowana w otworze z dostępu z poziomu 3 piętra.

Klapa pożarowa EI2120 sterowana przemiwą, zasilana napięciem 230V

Klapa zabudowana w otworze z dostępu z poziomu 3 piętra.

Klapa pożarowa EI2120 sterowana przemiwą, zasilana napięciem 230V

Klapa zabudowana w otworze z dostępu z poziomu 3 piętra.

Klapa pożarowa EI2120 sterowana przemiwą, zasilana napięciem 230V

Klapa zabudowana w otworze z dostępu z poziomu 3 piętra.

Na kolygnacji 2 piętra demontaż oraz utylizacja kanału wentylacyjnego azbestowego 100x160.

Na kolygnacji 2 piętra wymiana kanału wentylacyjnego azbestowego, biegnącego tranzytem z poziomów niższych, na kanał z blachy ocynkowanej EI120.

Instalacja wentylacji oddymiającej poż. 2.

Instalacja powadzona z maszynowni w piwnicy do otworu ponad dach.

Instalacja klimatyzacji powadzona na poszczególne piętra.

Instalacja wpad w istniejący szacht wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja powadzić pod stropem

Instalacja wpad w istniejący szacht wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja powadzić pod podłogiem

Instalacja wentylacji oddymiającej poż. 1.

Na kolygnacji 2 piętra wymiana kanału wentylacyjnego azbestowego, biegnącego tranzytem z poziomów niższych, na kanał z blachy ocynkowanej EI120.

Przewody wentylacyjne dodatkowej poż. w klasie EI120 na kondygnacjach piętra 3, 4 oraz na poddaszu.

Wentylacja uruchamiana wraz ze światłem. Praca wentylacji okresowa, z opóźnieniem czasowym. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej. V=0m3/h, Δp=30Pa, Nel=50W(230V) Montaż na wysokości 2.20m.

Wentylacja pracująca w sposób ciągły. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej. V=0m3/h, Δp=30Pa, Nel=50W(230V)

Wentylacja pracująca w sposób ciągły. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=0m3/h, Δp=30Pa, Nel=50W(230V)

Wentylacja pracująca w sposób ciągły. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej. V=0m3/h, Δp=30Pa, Nel=50W(230V)

Wentylacja pracująca w sposób ciągły. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej. Montaż wentylatora 20cm pod stropem. V=0m3/h, Δp=30Pa, Nel=50W(230V)

Wentylacja pracująca w sposób ciągły. Rywalne wyłączenie w szacht wentylacji grawitacyjnej