



- - zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej
- z drutu FeZn Ø 8 mm
- - uziom fundamentowy FeZn 25x4 mm
- ZK — - złącze kontrolne
- - rura osłonowa WSN Ø 21 mm dla zwodu pionowego

<div><div><div>ul. Sikorskiego 20 / 230</div><div>26-110 Skarżysko - Kam.</div><div>tel. 504 544 894</div></div><div><div>dart projekt</div><div>projekty budowlane</div></div></div>			
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB SENIORA, ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ I ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE		
Lokalizacja:	SUCHEDNIÓW, UL. SPORTOWA, DZ. NR EWID. 4662/11		
Branża:	E L E K T R Y C Z N A	Stadium:	
Tytuł rys.:	INSTALACJA ODGROMOWA	PB	
Projektował:	Stefan Ścisłowski	Data:	12-2019
upr. bud. 61/84			
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Tatarczuch	Skala:	1 : 100
upr. bud. KL - 255/91		Nr rys.:	E - 6
Opracował:	mgr inż. Artur Dorobczyński		